

НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД



ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за подношење понуда у отвореном поступку
ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две
године

за јавну набавку услуга бр. ЈН/8100/0109/2017

Услуге периодичних испитивања, прегледа и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара, као и осталих средстава, опреме и инсталација у функцији ЗОП-а и стварања безбедних услова евакуације. Проширења, поправке и замене неисправне опреме-компоненти опреме и система а за потребе ТЦ Нови Сад

(заведено у ЈП ЕПС број 12.01. 417498/ 17-17 од 31.10.2017. године)

Београд, октобар 2017. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ДРУГУ ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку услуга
бр. ЈН /8100/0109/2017

Образац структуре цене – Партија 7 - Одсек за техничке услуге Сомбор **мења се** став 5. **Редовни, периодични и детаљни преглед громобранских инсталација** у делу адресе пружања услуге, комисија је утврдила техничку грешку, обележено плавом бојом и сада гласи:

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – Партија 7 - Одсек за техничке услуге Сомбор

Рбр	Врста услуге	Модел/тип	Количина	Јединична цена без ПДВ дин.	Јединична цена са ПДВ дин.	Укупна цена без ПДВ дин.	Укупна цена са ПДВ дин.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Шестомесечна периодична провера исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара (севисирање свих врста преносивих и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара) са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка	Апарат за гашење пожара S-1,2/S-1,2A	98				
		Апарат за гашење пожара S-6/S-6A	4				
		Апарат за гашење пожара S-9/S-9A	68				
		Апарат за гашење пожара S-50/S-50A	2				
		Апарат за гашење пожара CO ₂ -2	1				
		Апарат за гашење пожара CO ₂ -5	75				
		Апарат за гашење пожара CO ₂ -10	5				
		Апарат за гашење	2				

		пожара HL-6							
		Апарат за гашење пожара FE36-6	9						
2.	Шестомесечно периодично испитивање проточног капацитета и притиска воде хидрантске инсталације издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка.	Зидни хидрант	39						
		Подземни хидрант	11						
		Подземни хидрант	11						
3.	Годишње периодично испитивање непропусности ватрогасних црева на хладни водени притиска са сушењем, талкирањем и издавањем Записника/извештаја о стручном налазу у 2 примерка	Црево, Ф 52	61						
4.	Редовни, периодични и детални преглед електричних инсталација	Пословни објекти у Сомбору	Површине објеката у m2: 5950						
		Пословни објекти у Врбасу	Површине објеката у m2: 2720						
		Пословни објекти у Апатину	Површине објеката у m2: 450						

[illegible]

6.	Двомесечни (редовни) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са уписом и овером и књизи одржавања, са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка	Пословни објекти на локацији седишта Одсека за техничке услуге Сомбор, Апатински пут бб, Сомбор	Аналагно-адресабилни систем са 4 адресабилне петље. Централа: FITTICH MCU304 Врста-тип и број аутоматских детектора пожара: Оптички SDD633-266 ком, Термички-19 ком, Ручни FT5133-45ком, Сирене SIR077 ...10 ком						
7.	Шестомесечни (периодични) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка	Пословни објекти на локацији седишта Одсека за техничке услуге Сомбор, Апатински пут бб, Сомбор	Аналагно-адресабилни систем са 4 адресабилне петље. Централа: FITTICH MCU304 Врста-тип и број аутоматских детектора пожара: Оптички SDD633-266 ком, Термички-19 ком, Ручни						

			FT5133-45kom, Сирене SIR077...10 ком				
8.	Годишњи преглед и испитивање гасних котларница са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка:	Котларница у пословници Апатин	Kotao Buderus - 49kW; Dimnjak - 8m,fi 160 mm; UGI- čel.sev 42,4 mm i PE sev 40mm				

I	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (Збир износа датих у колони бр. 11)	
II	УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара	
III	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара	

Датум:

М.П.

Понуђач:

Напомена:

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.
- Понуђач који учествује у више партија дужан је овај образац копирати у довољном броју примерака.

Измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

Понуда за предметну јавну набавку мора бити сачињена у складу са изменама конкурсне документације за јавну набавку бр. ЈН/8100/0109/2017.

Рок за подношење понуда се не мења.

Комисија за ЈН /8100/0109/2017
именована Решењем бр. 12.01. 417498/3-17

Доставити:

- Комисији
- Архиви

