

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица царице Милице број 2
Број: 12.01.449984/1417
Београд, 06-12-2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку за јавну набавку услуга „Снимање изведеног стања ТС 110/xKV методом 3D скенирања са израдом 3D модела и 2 D пројекта“, број ЈН/1000/0561/2017, на захтев заинтересованиог лица, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр.3**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

Питање 1.

Зашто Наручилац захтева да понуђач има закључених 7 Уговора за израду пројекта електроенергетских објеката на износ од минимум 5.000.000,00 динара, односно зашто не захтева да има извршене услуге у укупној вредности од 35.000.000,00 динара без обзира да ли се ради о једном или о 7 уговора?

Д ли то значи да је Понуђач који има закључена три уговора за предметну услугу, на укупан износ далеко већи од траженог, мање компетентан и стручан, односно да ли број закључених уговора директно сведочи о томе који ће понуђач квалитетно и у уговореном року да обави предметну услугу а који неће?

Овакав захтев Наручиоца сматрамо дискриминаторним из разлога што није у вези са предметом набавке, ограничава конкуренцију што је у супротности са члановима 10 и 12 ЗЈН, тј. Наручилац произвољно одређује услове па је тако могао уместо 7 да тражи и 10 закључених уговора на износ од минимум 3.000.000, динара.

Молимо Вас да измените овај део конкурсне документације, а имајући у виду напред наведено.

Одговор на питање број 1.

Наручилац захтева да Понуђач има закључених најмање 7 пројеката на минимум од 5.000.000,00 динара из разлога што тиме обезбеђујемо учешће компанија које су одрадиле најмање седам комплетних пројеката трафостанице 110/X kV/kV, а не пројеката појединачних делова постројења.

Да, то значи да ће понуђач квалитетно и у уговореном року да обави предметну услугу. Прихватићемо референцу са три Уговора за предметну услугу на исти или већи износ, ако су третирани електроенергетски објекти 110/X kV/kV или вишег напонског нивоа.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

Овакав захтев Наручиоца није дискриминаторски, нити ограничава конкуренцију и директно је у вези са предметном набавком. У складу са предходним одговорима, очекује се да се на јавну набавку јаве компаније које су урадиле више пројеката 110/X kV/kV или вишег напонског нивоа, што наручиоцу гарантује да ће у задатом року моћи да уради више од четрдесет пројеката 110/X kV/kV.

Питање 2.

Колика је процењена вредност набавке, имајући у виду да захтевани минимални годишњи приход не сме бити двоструко већи од процењене вредности набавке?

Одговор на питање број 2.

У складу са одредбама интерног акта наручиоца, објављеног на интернет страници наручиоца, процењена вредност јавне набавке представља тајни податак.

Процењена вредност набавке је у законским оквирима у односу на захтевани финансијски капацитет. Захтевани финансијски капацитет даје гаранцију Наручиоцу да понуђач може изнети трошкове обављања Уговора у задатом року, обзиром да тендерском документацијом није предвиђен аванс.

Питање 3.

Којим тачно инструментом ће се снимати постојеће стање ТС на трену методом 3Д скенирања, имајући у виду да исти није тражен техничким капацитетом а неопходан је за извршење предметне услуге?

Одговор на питање број 3.

Неопходно је да Понуђачи доставе пописни лист или Уговор о закупу камере минималне прецизности -3m до +3m. Уз тендерску документацију неопходно је доставити и каталог са техничким подацима скенера.

КОМИСИЈА

