


- 1.-Ведножилни кабели (далековод-договодна линија) ХНР48 1x150 mm<sup>2</sup>, Си, 35kV, 16x30 m
- 2.-Отграда
- 3.-Постројење 35kV
- 4.-Постројење 8kV
- 5.-Ведножилни кабели (трафо линија -трансформатор) ХНР48 1x95 mm<sup>2</sup>, Си, 35kV 2x(3x30 m+30 m)
- 6.-Кабеловска завршица за спољну монтажа за кабли ХНР48, 35kV, 1x150 mm<sup>2</sup>, сп. типу РОЛТ-42D/1X0 "Рајсхепт"
- 7.-1 прикључна стезаљка за спој Си цеви Ø30/22 mm, пролазна и одвојак за Си цеве 185 mm<sup>2</sup>, "ННВБ ЗКС-НАРД" производње
- 8.-Цев Си Ø 30/22 mm подужне масе 2,9 kg/m
- 9.-Кабеловска завршица за спољну монтажа за кабли ХНР48, 10kV, 1x185 mm<sup>2</sup>, сп. типу РОЛТ-12D/1X0 "Рајсхепт"
- 10.-Потпорни изолатор за спољну монтажа 38 SI 70/170, тип FSAR 30 производње "Електриксцелан" Аранђеловац
- 11.-Потпорни изолатор за спољну монтажа 12 SI 50/125, тип FSAR 10 производње "Електриксцелан" Аранђеловац
- 12.-Метал оксидни одводник пренапона без искришта са полимерним крпштетом тип ММК 30, У=37, 5kV, Ус=30kV, "АВВ"
- 13.-Метал оксидни одводник пренапона без искришта са полимерним крпштетом тип ММК 08, У=10kV, Ус=8kV, 10kA, производње "АВВ"
- 14.-Уземљење одводника до уземљења портава
- 15.-Шлагна хапгаљка са уређајем за рано стартовање
- 16.-Цевни носач Ø2", висине 12-17m повезан траком FeZn 25x4mm са постројем уземљењем трафо станице
- 17.-Цев Си Ø 40/30 mm подужне масе 4,89 kg/m


**ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ**  
 РУДАРСКИ БАСЕН "КОЛИБАР" д.о.о.  
 ОТРАНАК "ПРОЕКТ" ЛАЗАРЕВАЦ

Проект/објекат:	Зграда Становиш ДМЦ еп,	ИНВЕСТИТОР:	РЕ "КОЛИБАР" ЈАКБ
Диз/архитектуре/инж:	Језић еп, тех,	ПОРИШКО КОЛОВО	ВН/ОШЕВАЦ
Овлашћен:	Језић еп, тех,	ОБЈЕКТИ:	ТС 35/20kV, ТС НОВА
Цртеж:	Језић еп, тех,	Настав цртежа:	СМ/К/У/Ј/М/К/М
ПРЕСЕК "А" У ПОСТРОЈЕЊУ 35/6kV		Размак: 1 : 100	Датум: мај 2019 г.
		Евој цртежа:	Е - 5