

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-109
		Број страна	1/5

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

УПРАВА ЈП ЕПС

Улица царице Милице број 2

Број: 12.01. ~~2016/1-18~~

Београд, 03-01-2018

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст) и члана 37. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 3020/3-15 од 01.10.2015. године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 12.01. 457382/22-17 од 18.12.2017. године), в.д. директора ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН/1000/0297/2017**

Уговор о јавној набавци – Клима уређаји, додељује се групи понуђача: „UG SOLUTIONS“ Миливоја Перовића 7, Београд ПИБ 108562457 (лидер групе понуђача) и Типо Клима ул. Булевар Краљице Марије 46, Крагујевац; ТЕКИНГ-ВЕЛЕТЕКС ул. Јасеничка 15, Београд,

чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бројем 6/2017 од 07.12.2017. године, благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 13.898.988,15 динара без ПДВ.

Ова одлука се објављује на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Назив јавне набавке	Клима уређаји
Врста поступка јавне набавке	Отворени поступак

1) Врста предмета јавне набавке

Добра	x
-------	---

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-109
		Број страна	2/5

2) Подаци о јавној набавци

Предмет јавне набавке	Клима уређаји
Укупна процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)	14.090.000,00 динара
Укупна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	13.898.988,15 динара
Укупна вредности оквирног споразума о јавној набавци (са ПДВ-ом)	16.678.785,80 динара
Позиција у финансијском плану	VII – Набавка основних средстава, врста плана 4. Набавка основних средстава.

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке **JH/1000/0297/2017** пристигле су понуде понуђача:

3) Основни подаци о понуђачима који су благовремено доставили допуне понуда

Благовремене понуде				
Ред. бр.	Број допуне понуде	Назив и адреса понуђача	ПИБ	Укупно понуђена цена (динара без ПДВ-а)
1.	2.5.0.0.12.01.457382/ 18-17	Заједничка понуда: " UG SOLUTIONS" Миливоја Перовића 7, Београд(лидер групе понуђача) и, Типо Клима ул. Булевар Краљице Марије 46; и ТЕКИНГ-ВЕЛТЕКС ул. Јасеничка 15, Београд	108562457	13.898.988,15 динара
2.	2.5.0.0.12.01.457382/ 19-17	„STEEL SOFT“ д.о.о. 11080 Београд,Земун, Ауто пут за Нови Сад 71	101669209	13.137.780,00 динара
3.	2.5.0.0.12.01.457382/ 20-17	Заједничка понуда: " Energy net" доо (лидер групе понуђача) Пролетерска 49,21 241 Каћ и " Energy net solutions" д.о.о. Бачка 26, Нови Сад	101644366	10.424.323,15 динара

Неблаговремених понуда. Нема.

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-109
		Број страна	3/5

4) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Ред. бр.	Назив понуђача	Разлози за одбијање понуде	Укупна понуђена цена без ПДВ-а
1.	„STEEL SOFT“ д.о.о. 11080 Београд, Земун, Ауто пут за Нови Сад 71	Понуда бр. 3637 од 21.11.2017 године је неодговарајућа и неприхватљива из следећих разлога: - зато што понуђени модели клима уређаја на позицијама 5. и 8. не испуњава захтеване техничке карактеристике добара из техничке спецификације и у обрасцу структуре цене у конкурсној документацији и то: - У колони (9) Обрасца 2 „Назив произвођача добара, модел, ознака добара“ на позицији 5. Понуђач наводи модел клима уређаја “BEKO BEP 09C”, и у приложеном каталогу детаљну техничку спецификацију из које је комисија за јавну набавку утврдила да модел “BEKO BEP 09C” не одговара захтевима Наручиоца, и на позицији 8. Понуђач наводи модел клима уређаја “VENTING VSAF-18HRD”, у приложеном каталогу детаљну техничку спецификацију понуђеног модела и на сајту понуђача (http://www.steelsoft.rs/prodavnica/artikal/19839) из које је комисија за јавну набавку утврдила да модел “VENTING VSAF-18HRD” не одговара захтевима Наручиоца из следећих разлога: - Позиција 5. захтевани капацитет хлађења је једнак или већи од 2,6 kW а понуђено добро “BEKO BEP 09C” је капацитета 2369 W / 2.369 Kw (1000W = 1 Kw), што је мање од захтеваног. - Позиција 8. захтевани капацитет грејања је једнак или већи од 6 kW а понуђено добро “VENTING VSAF-18HRD” је капацитета (W) 5600 W / 5.6 Kw (1000W = 1 Kw) што је мање од захтеваног.	13.137.780,00 динара
2.	Заједничка понуда: “Energy net” доо (лидер групе понуђача) Пролетерска 49, 21 241 Каћ и “Energy net solutions” д.о.о. Бачка 26, 21000 Нови Сад	Понуда бр. 22-123/17 од 29.11.2017 године је неодговарајућа и неприхватљива из следећих разлога: - зато што понуђени модели клима уређаја на позицијама 2, 3, 4 и 5. не испуњавају захтеване техничке карактеристике добара из техничке спецификације и у обрасцу структуре цене из конкурсне документације и то: - У колони (9) Обрасца 2 „Назив произвођача добара, модел, ознака добара“ на позицији 2, 3, 4 и 5. Понуђач наводи модел клима уређаја складу са приложеним каталогом детаљну техничку спецификацију из које је комисија за јавну набавку утврдила да модели под наведеним позицијама не одговарају захтевима Наручиоца, из следећих разлога: - Позиција 2. захтевани капацитет хлађења је једнак или већи од 3,5 kW а понуђено добро	10.424.323,15 динара

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-109
		Број страна	4/5

		“GREE Bora premium 12k“ је капацитета 3250 W / 3.25 Kw (1000W = 1 Kw), што је мање од захтеваног. Позиција 2. захтевани капацитет грејања је једнак или већи од 3,6 kW а понуђено добро “GREE Bora premium 12k“ је капацитета 3400 W / 3.4 Kw (1000W = 1 Kw), што је мање од захтеваног. - Позиција 3. захтевани капацитет хлађења је једнак или већи од 5,28 kW а понуђено добро “GREE Bora premium 18k“ је капацитета 4800 W / 4.8 Kw (1000W = 1 Kw), што је мање од захтеваног. Позиција 3. захтевани капацитет грејања је једнак или већи од 5,57 kW а понуђено добро “GREE Bora premium 18k“ је капацитета 5300 W / 5.3 Kw (1000W = 1 Kw), што је мање од захтеваног. - Позиција 4. захтевани капацитет хлађења је једнак или већи од 7,03 kW а понуђено добро “GREE Bora premium 24k“ је капацитета 6150 W / 6.15 Kw (1000W = 1 Kw), што је мање од захтеваног. Позиција 4. захтевани капацитет грејања је једнак или већи од 7,3 kW а понуђено добро “GREE Bora premium 24k“ је капацитета 6700 W / 6.7 Kw (1000W = 1 Kw), што је мање од захтеваног. - Позиција 5. захтевани капацитет хлађења је једнак или већи од 2,6 kW а понуђено добро “BEKO BEP 09C“ је капацитета 2369 W / 2.369 Kw (1000W = 1 Kw), што је мање од захтеваног.	
--	--	---	--

5) Ранг листа понуђача на основу примене критеријума најнижа понуђена цена:

Ред. бр.	Назив понуђача	Укупна понуђена цена без ПДВ (динара)	Укупна понуђена цена са ПДВ (динара)
1.	Заједничка понуда: “UG SOLUTIONS” Миливоја Перовића 7, Београд ПИБ: 108562457 (лидер групе понуђача) и, Типо Клима ул. Булевар Краљице Марије 46; и ТЕКИНГ-ВЕЛТЕКС ул. Јасеничка 15, Београд	13.898.988,15 динара	16.678.785,80 динара

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-109
		Број страна	5/5

На основу наведеног Комисија предлаже Наручиоцу да донесе Одлуку о додели уговора групи понуђача: "UG SOLUTIONS" Миливоја Перовића 7, Београд ПИБ 108562457 (лидер групе понуђача) и Типо Клима ул. Булевар Краљице Марије 46, Крагујевац; ТЕКИНГ-ВЕЛЕТЕКС ул. Јасеничка 15, Београд,

чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бројем 6/2017 од 07.12.2017. године, понуда благовремена, одговарајућа, прихватљива и прворангирана са понуђеном ценом од 13.898.988,15 динара без ПДВ.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.



в.д. директора ЈП ЕПС

Милорад Грчић

Доставити:

- в.д. директору ЈП ЕПС;
- Сектору за опште послове;
- Извршном директору за послове финансија;
- Сектору за набавке и комерцијалне послове Управе;
- Комисији за ЈН
- Архиви