

	Одлука о закључењу оквирног споразума	Ознака формулара	QF-G-109
		Број страна	1/3

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС

Балканска 13

Број: 12.01.142463/37-18

Београд, 04-10-2018

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст) и члана 45. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.359310/1-18 од 20.07.2018. године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 12.01.142463/37-18 од 25.09.2018. године), в.д. директора ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ЗА ПАРТИЈУ 2
ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН/8000/0045-1/2016**

ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак ради закључења оквирног споразума о јавној набавци добара - Колективна заштитна средства, за партију 2 – НН опрема, по основу неиспуњења услова за закључење оквирног споразума, с обзиром да су благовремене понуде неодговарајуће и неприхватљиве.

Ова одлука се објављује на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

- Предмет јавне набавке су добра - Колективна заштитна средства, за партију 2 – НН опрема.
- Укупна процењена вредност за партију 2 износи 52.115.116,00 динара без ПДВ.
- Укупна вредност оквирног споразума за партију 2 износи 52.115.116,00 динара без ПДВ.
- Основни подаци о понуђачима:

Ред. бр.	Заводни број понуде	Назив и адреса понуђача
1.	12.01.142463/20-18	CENTAR ZA VAZDUHOPLOVNO MODELARSTVO DOO BEOGRAD (VRAČAR), Тимочка 18, 11000 Београд
2.	12.01.142463/24-18	CORTECH DOO BEOGRAD, Пеке Павловића 16, 11000 Београд
	12.01.142463/26-18	Измена - Допуна понуде - CORTECH DOO BEOGRAD, Пеке Павловића 16, 11000 Београд



Одлука о закључењу
оквирног споразума

Ознака
формулара

QF-G-109

Број страна

2/3

5. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Ред. бр.	Назив понуђача	Разлози за одбијање понуде	Укупна понуђена цена без ПДВ-а (динара без ПДВ)
1.	CENTAR ZA VAZDUHOP LOVNO MODELARS TVO DOO BEOGRAD (VRAČAR)	Наручилац, у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама, због битних недостатака одбија понуду јер понуђач није доказао да испуњава услове наведене у тачки 1.1 Техничке спецификације, партија 2 – НН Уземљивачи и то: а/ За позицију бр. 3 - Систем за уземљење и кратко спајање извода са осигурачима 0,4kV, типа Н, понуђач није доставио извештај о испитивању за три клизача типа „DRISHER“ са контактним ножевима и није достављен каталог за три клизача типа „DRISHER“ са контактним ножевима. б/ За позицију бр. 5 - Систем за уземљење и кратко спајање надземних водова 0,4kV, у каталогу произвођача је видљиво да изолационе ручице немају дистантни граничник за рукохват, а захтев у техничкој документацији је – „Пет прикључних (горњих) клема за надземни вод за качење са изолационим ручицама дужине 0,4 -0,5 m до рукохвата, са дистантним граничником за рукохват“. У каталогу произвођача је видљиво да понуђач комплет нуди у платненој торби, а захтев у техничкој документацији је „Метална кутија или композитна пластика, димензија довољних да се уземљивач може сместити“.	51.990.000,00
2.	CORTECH DOO BEOGRAD	Наручилац, у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама, због битних недостатака одбија понуду јер понуђач није доказао да испуњава услове наведене у тачки 1.1 Техничке спецификације, партија 2 – НН Уземљивачи и то: а/ За позицију бр. 1 - Систем за уземљење и кратко спајање сабирница 0,4kV, понуђач није доставио извештај о испитивању система.	35.435.400,00



Одлука о закључењу
оквирног споразума

Ознака
формулара

QF-G-109

Број страна

3/3

б/ За позицију бр. 3 - Систем за уземљење и кратко спајање извода са осигурачима 0,4kV, типа Н, понуђач није доставио каталог произвођача, нема података и описа, као ни извештаја о испитивању целовитог система.

ц/ За позицију бр. 5 - Систем за уземљење и кратко спајање надземних водова 0,4kV, у каталогу произвођача стоји да је земљоспојна веза проводника 16mm², а у извештају о испитивању тест извештаја бр. 12138 (Craiova) је наведено да је земљоспојна веза проводника 25 mm². Затим, у каталогу произвођача је наведено да је хват клеме на ручицама за пресеке од 16-95mm², а захтев у техничкој документацији је да димензије буду за округли профил од 3-12mm.

6. Критеријум за закључење оквирног споразума је одређен у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији је најнижа понуђена цена.

7. На основу наведеног Комисија предлаже наручиоцу да донесе Одлуку о обустави поступка, по основу неиспуњења услова за закључење оквирног споразума, с обзиром да су обе благовремене понуде неодговарајуће и неприхватљиве.

Овај поступак се обуставља из разлога који нису на страни наручиоца, па исти нема обавезу да понуђачу накнади трошкове припреме понуде.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) захтев за заштиту права се може поднети у року од десет дана од дана објаве ове Одлуке на Порталу јавних набавки.

В.д. директора ЈП ЕПС

Милорад Грчић

Доставити:

- в.д. директору ЈП ЕПС
- Директору за корпоративне послове техничких центара
- Извршном директору за послове финансија
- Сектору за набавке и комерцијалне послове Управе
- Комисији за ЈН
- Архиви