

	Одлука о обустави поступка	Ознака формулара	QF-G-110
		Број страна	1/3

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Улица Балканска 13

Београд

Број: 12.01.1419 / 83-18

Датум: 22-08-2018

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 2844/4-15 од 17. јуна 2015. године - пречишћен текст) и Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.359310/1-18 од 20.07.2018. године), на основу Допунског Извештаја о стручној оцени понуда (број 12.01.141977-18-18 од 13.08.2018. године), и Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-356/2018 од 25.05.2018. године в.д. директора ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈНО/1000/0006/2017
ПАРТИЈА 5.**

ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак за јавну набавку добара: Колективна заштитна средства, Партија 5. Индикатори напона, сходно члану 109. став 1. Закона о јавним набавкама, из разлога што Наручилац није прибавио ниједну прихватљиву понуду.

Ова одлука се објављује на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

Обавештење о обустави поступка које садржи податке из прилога ЗК, објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од пет дана од дана коначности одлуке.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Предмет јавне набавке је набавка добара и то: Колективна заштитна средства, обликовану у 6 партија. Партија 5. – Колективна заштитна средства - Индикатори напона

Процењена вредност јавне набавке износи: 31.640.000,00 динара без ПДВ.
Партија 5. – Колективна заштитна средства - Индикатори напона, у укупном износу од 6.860.000,00 динара без ПДВ.

Основни подаци о понуђачима:

Р. Бр.	Назив Понуђача	Адреса понуђача
1.	GRAMPER DOO	Ул. Кнеза Вишеслава 88 11030 Београд
2	ЕЛНОС БЛ ДОО БЕОГРАД	Ул.Благоја Марјановића Моше бр. 6
3.	PD COMEL DOO	Ул. Пере Велимировић 8а 11090 Београд
4.	ГАТ ДОО НОВИ САД	Ул. Булевар ослобођења 30а,Нови Сад

Комисија за јавну набавку поступајући по основу Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, упутила је дана 26.07.2018.године, понуђачу ЕЛНОС БЛ ДОО БЕОГРАД, захтев за додатним појашњењем понуде, а на основу члана 93. Закона о јавним набавкама.

	Одлука о обустави поступка	Ознака формулара	QF-G-110
		Број страна	2/3

Комисија је у оквиру додатних појашењења захтевала да Понуђач ЕЛНОС БЛ ДОО БЕОГРАД, достави комплетан сертификат произвођача о усклађености са стандардом IEC-61243-1 или еквивалентно, издатим од овлашћене акредитоване лабораторије – извештај за врсту контроле: контрола типа (преглед типа) и то за тип производа који нуди, у оквиру позиција 1., 2., 3. и 5, а како је то захтевано конкурсном документацијом у оквиру техничке спецификације, будући да је за позиције 1., 2., 3., уместо горе наведеног извештаја достављен извештај о извршеној контроли електроизолационе заштитне опреме за врсту контроле: преглед нових производа, који се доставља приликом испоруке добара, као и да је исти издат за високонапонски индикатор Tip SM 10-3, а понуђач је у оквиру своје понуде понудио ВН индикатор за напон 10, 20, 35 kV Tip SM 10-3/1, док је за позицију 5. и то понуђено добро: ВН индикатор за напон 6-35 kV Tip SM 10-3, достављен извештај о извршеној типској контроли електроизолационе заштитне опреме за врсту контроле: контрола типа, који је издат за високонапонски индикатор, али који се односи на Tip SM 10-3-2, а не Tip SM 10-3, који је заправо понуђен у оквиру понуде.

У остављеном року понуђач ЕЛНОС БЛ ДОО БЕОГРАД, доставио је захтевана појашења са пратећом документацијом.

Комисија је утврдила да је понуђач у оквиру захтеваних појашења за Позицију 5., доставио комплетан сертификат произвођача о усклађености са стандардом IEC-61243-1 или еквивалентно, издатим од овлашћене акредитоване лабораторије – извештај за врсту контроле: контрола типа (преглед типа), за производ високонапонски индикатор Tip SM 10-3-2, 6-35 kV, који заправо није ни понуђен, јер је Понуђач понудио високонапонски индикатор Tip SM 10-3, а не Tip SM 10-3-2, како је наведено у достављеном извештају, док за Позиције 1., 2., и 3., понуђач није ни доставио горе захтевани извештај.

Понуде која су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Ред. бр. (из тачке „основни подаци о понуђачима“)	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена у динарима без ПДВ
1.	Понуда је неодговарајућа, из разлога што је понуђач доставио извештај о испитивању типа број 009.18 издат од ЕЛЕКТРОМОНТАЖЕ КРАЉЕВО, за позиције 1., 2., 3., 4. и 5, у тачки 14 наводи се високонапонски двофазни индикатор, а у оквиру конкурсне документације, конкретно техничке спецификације, захтеван је једнополни.	7.202.000,00
2.	Понуда је неодговарајућа, из разлога што понуђач за позиције 1., 2. и 3. није доставио комплетан сертификат произвођача о усклађености са стандардом IEC-61243-1 или еквивалентно, издатим од овлашћене акредитоване лабораторије – извештај за врсту контроле: контрола типа (преглед типа), док је за позицију 5., доставио сертификат произвођача о усклађености са стандардом IEC-61243-1 или еквивалентно, издатим од овлашћене акредитоване лабораторије – извештај за врсту контроле: контрола типа (преглед типа), који се односи на производ високонапонски индикатор Tip SM 10-3-2, 6-35 Kv, али тип производа који се наводи у извештају конкретно Tip SM 10-3-2, није онај тип производа који је понуђен у оквиру понуде, тј. Tip SM 10-3, те се несумњиво може закључити да достављени извештај се не односи на онај тип производа који је и понуђен.	5.911.355,00
3.	Понуда је неприхватљива сходно члану 106. став 1, тачка 1., 2., 3., 4. и 5, из разлога што понуђач није доказао да испуњава обавезне и додатне услове, није доставио средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде,	/

	Одлука о обустави поступка	Ознака формулара	QF-G-110
		Број страна	3/3

	није понуди рок важности понуде, није попунио Образац понуде, Образац структуре цене.	
4.	Понуда је неодговарајућа, из разлога што је понуђач доставио извештај о испитивању типа број 009.18 издат од ЕЛЕКТРОМОНТАЖЕ КРАЉЕВО, за позиције 1., 2., 3., 4. и 5, у тачки 14 наводи се високонапонски двофазни индикатор, а у оквиру конкурсне документације, конкретно техничке спецификације, захтеван је једнополни.	7.134.000,00

На основу горе наведеног, обзиром да нису испуњени услови за доношење Одлуке о закључењу Оквирног споразума, будући да Наручилац није прибавио ниједну прихватљиву понуду, Комисија предлаже Наручиоцу, да донесе Одлуку о обустави поступка за Партију 5, сходно члану 109. став 1. Закона о јавним набавкама.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

в.д. директора ЈП ЕПС

 Милорад Грчић


Доставити: Служби за БЗР-Ненаду Грујићу, Сектору за набавке и комерцијалне послове-Милошу Жарковићу, Комисији-е-маил, Архиви