

	Одлука о закључењу оквирног споразума	Ознака формулара	QF-G-109
		Број страна	1/8

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

УПРАВА ЈП ЕПС

Балканска 13

Број: 12.01.142463/38-18

Београд, 04.10.2018.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст) и члана 45. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.359310/1-18 од 20.07.2018. године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 12.01.142463/36-18 од 25.09.2018. године), в.д. директора ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА ПАРТИЈУ 1

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ НА ДВЕ ГОДИНЕ

ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН/8000/0045-1/2016

Оквирни споразум о јавној набавци добара - Колективна заштитна средства, за партију 1 – ВН опрема, додељује се понуђачу ELEKTROMONTAŽA D.O.O. KRALJEVO, Аеродромска 7, 36000 Краљево, матични број 17613162, ПИБ 103545305, чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бројем 3806 од 29.03.2018. године, благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 78.988.000,00 динара без ПДВ.

Ова одлука се објављује на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

- Предмет јавне набавке су добра - Колективна заштитна средства, за партију 1 – ВН опрема.
- Укупна процењена вредност за партију 1 износи 79.079.300,00 динара без ПДВ.
- Укупна вредност оквирног споразума за партију 1 износи 79.079.300,00 динара без ПДВ.

4. Основни подаци о понуђачима:

Ред. бр.	Заводни број понуде	Назив и адреса понуђача
1.	12.01.142463/22-18	ELEKTROMONTAŽA D.O.O. KRALJEVO, Аеродромска 7, 36000 Краљево
2.	12.01.142463/24-18	SORTECH DOO BEOGRAD, Пеке Павловића 16, 11000 Београд



Одлука о закључењу
оквирног споразума

Ознака
формулара

QF-G-109

Број страна

2/8

5. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Ред. бр.	Назив понуђача	Разлози за одбијање понуде	Укупна понуђена цена без ПДВ-а (динара без ПДВ)
1.	CORTECH DOO BEOGRAD	Наручилац, у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама, због битних недостатака одбија понуду јер понуђач није доказао да испуњава услове наведене у тачки 1.1 Техничке спецификације и то: а/ За позицију бр. 1 - Систем за уземљење и кратко спајање сабирница 110 kV, понуђач није доставио комплетан узорак што је констатовано и у Записнику о отварању понуда бр. 12.01142463/28-18 од 26.07.2018. године. Постоји неусклађеност у приложеним документима. На страни 6. и 7. конкурсне документације, захтевано је: „Садржај комплета: - Комплет за уземљавање и кратко спајање (комплет од три уземљивачка вода са прикључним и уземљивачким клемама) - Манипулативна изолациона телескопска мотка - Три торбе за уземљивачке водове са клемама - Футрола за манипулативну мотку”. Понуђач је доставио: - Уземљивачки вод са прикључним и уземљивачким клемама; - Манипулативна изолациона телескопска мотка; - Једна торбе за уземљивачке водове са клемама; - Футрола за манипулативну мотку”; недостаје, да би узорак био комплет: - Два уземљивачка вод са прикључним и уземљивачким клемама; - Две торбе за уземљивачке водове са клемама.	46.284.000,00



Одлука о закључењу
оквирног споразума

Ознака
формулара

QF-G-109

Број страна

3/8

Постоји неусклађеност краткоспојних веза на две приложене фотографије. На фотографији бр. 1 (из Извештаја лабораторије) крајеви бакарног ужета су прекривени термоскупљајућом спојницом, што се види из приложених фотографија са тест извештаја бр. 12140 (Craiova), а **захтевано је:**

„Крајеви бакарног ужета су завршени кабловским папучицама са двоструким повезивањем (пресовањем) за изолацију и за бакарно уже. Левкасти увод кабловске папучице омогућава већу савитљивост без оштећења изолације. Кабл и сви спојеви морају бити транспарентни.“

На фотографији бр. 2 (из каталога произвођача) се види да су крајеви краткоспојних веза завршени кабловским папучицама са двоструким повезивањем и кабловске папучице имају левкасти увод.

Из тога проистиче да су испитивања у лабораторији рађена на другачијем производу, односно да два достављена документа за добро из позиције 1. показују да достављена документација не обрађује једно те исто добро.

б/ За позицију бр. 2 – Манипулативна изолациона мотка за систем за уземљење и кратко спајање сабирница 110 kV, неодговарајуће су димензије добра. Димензије у каталогу произвођача су наведене 2-3м, а у техничкој спецификацији тражено је 1,75-3м. Наручилац је тражио манипулативну изолациону мотку да је телескопске изведбе и да има димензију за транспорт до 1,75 м дужине а да при раду има димензију 3м. Понуђач није испоштовао захтев наручиоца за тражену димензију мотке при транспорту и понудио је неодговарајућу мотку димензије 2м. Понуђено добро не испуњава технички захтев понуђача.



Одлука о закључењу
оквирног споразума

Ознака
формулар

QF-G-109

Број страна

4/8

в/ За позицију бр. 3 - Систем за уземљење и кратко спајање сабирница 10, 20, 35 kV, крајеви бакарног ужета су прекривени термоскупљајућом спојницом, што се види из приложених фотографија (из Извештаја лабораторије) са тест извештаја бр. 12141 (Craiova), а **захтевано је:**

„Крајеви бакарног ужета су завршени кабловским папучицама са двоструким повезивањем (пресовањем) за изолацију и за бакарно уже. Левкасти увод кабловске папучице омогућава већу савитљивост без оштећења изолације. Кабл и сви спојеви морају бити транспарентни.“

На другој фотографији (из каталога произвођача) се види да су крајеви краткоспојних веза завршени кабловским папучицама са двоструким повезивањем и кабловске папучице имају левкасти увод. Из тога проистиче да су испитивања у лабораторији рађена на другачијем производу, односно да два достављена документа за добро из позиције 3. показују да достављена документација не обрађује једно те исто добро.

г/ За позицију бр. 5 - Систем за уземљење и кратко спајање надземних водова 110 kV, понуђач није доставио комплетан узорак као што је захтевано конкурсном документацијом, што је констатовано и у Записнику о отварању понуда бр. 12.01142463/28-18 од 26.07.2018. године. Неусклађеност краткоспојних веза на две приложене фотографије. На страни 11. и 12. конкурсне документације, **захтевано је:** „Садржај комплета:

- Комплет за уземљавање и кратко спајање (комплет од три уземљивачка



Одлука о закључењу
оквирног споразума

Ознака
формулар

QF-G-109

Број страна

5/8

вода са прикључним и уземљивачким
клемама)

- Манипулативна изолациона
телескопска мотка
- Три торбе за уземљивачке водове са
клемама
- Футрола за манипулативну мотку”.

Понуђач је доставио:

- Уземљивачки вод са прикључним и
уземљивачким клемама;
- Манипулативна изолациона
телескопска мотка;
- Једна торбе за уземљивачке водове са
клемама;
- Футрола за манипулативну мотку”;

**Оно што недостаје, да би узорак био
комплет је:**

- Два уземљивачка вод са прикључним и
уземљивачким клемама;
- Две торбе за уземљивачке водове са
клемама;

На фотографији бр. 1 (из Извештаја о
испитивању у лабораторији) крајеви бакарног
ужета су прекривени термоскупљајућом
спојницом, што се види из приложених
фотографија са тест извештаја бр. 12140
(Craiova), а **захтевано је:**

*„Крајеви бакарног ужета су
завршени кабловским папучицама са
двоструким повезивањем
(пресовањем) за изолацију и за
бакарно уже. Левкасти увод
кабловске папучице омогућава већу
савитљивост без оштећења
изолације. Кабл и сви спојеви морају
бити транспарентни.“*

На фотографији бр. 2 (из каталога
произвођача) се види да су крајеви
краткоспојних веза завршени кабловским
папучицама са двоструким повезивањем и
кабловске папучице имају левкасти увод. Из
тога проистиче да су испитивања у



Одлука о закључењу
оквирног споразума

Ознака
формулар

QF-G-109

Број страна

6/8

лабораторији рађена на другачијем
производу.

д/ За позицију бр. 6 - Систем за
уземљење и кратко спајање
надземних водова 10, 20, 35 kV.
Неусклађеност краткоспојних веза на
две приложене фотографије. На
фотографији бр. 1 (из Извештаја
лабораторије) крајеви бакарног ужета
су прекривени термоскупљајућом
спојницом, што се види из приложених
фотографија са тест извештаја бр.
12141 (Craiova), а **захтевано је:**

*„Крајеви бакарног ужета су завршени
кабловским папучицама са двоструким
повезивањем (пресовањем) за изолацију и
за бакарно уже. Левкасти увод кабловске
папучице омогућава већу савитљивост
без оштећења изолације. Кабл и сви
спојеви морају бити транспарентни.“*

На фотографији бр. 2 (из каталога
произвођача) се види да су крајеви
краткоспојних веза завршени кабловским
папучицама са двоструким повезивањем и
кабловске папучице имају левкасти увод.
Неусклађеност бр. 2 - трокраког конектора за
клему на две фотографије. На приложеним
фотографијама са тест извештаја бр. 12141
(Craiova), трокраки конектор има шестоугаону
конекцију. На фотографијама каталога
произвођача трокраки конектор има зглобну
конекцију. Из оба случаја проистиче да су
испитивања у лабораторији рађена на
другачијем производу.

ђ/ За позицију бр. 8 - Електроизолациона
заштитна клупица за напон 20 kV, у
каталогу произвођача је наведено да је
конструкционо сачињена из 5 делова,
из фотографије се уочава да је
сачињена из најмање 9 делова, а по
техничкој спецификацији је тражено да
буде изливена из једног дела.
Понуђено добро не испуњава технички
захтев понуђача.



Одлука о закључењу
оквирног споразума

Ознака
формулара

QF-G-109

Број страна

7/8

е/ За позицију бр. 9 - Електроизолациона заштитна клупица за напон 35 kV, у каталогу произвођача је наведено да је конструкционо сачињена из 5 делова, из фотографије се уочава да је сачињено из најмање 9 делова, а по техничкој спецификацији је тражено да буде изливена из једног дела. Понуђено добро не испуњава технички захтев понуђача.

ж/ За позицију бр. 10 - Електроизолационе плоче за 10 kV, достављен је извештај о испитивању који није валидан, јер је испитивање вршено у времену када је наведени стандард већ био повучен из употребе.

Напомена: током поступка оцењивања понуда стигло је Обавештење од стране произвођача опреме, да услед недостатка репроматеријала на тржишту, произвођач понуђеног добра неће моћи да произведе и испоручи добро.

з/ За позицију бр. 11 - Електроизолационе плоче за 35 kV, достављен је извештај о испитивању који није валидан, јер је испитивање вршено у времену када је наведени стандард већ био повучен из употребе.

Напомена: током поступка оцењивања понуда стигло је Обавештење од стране произвођача опреме, да услед недостатка репроматеријала на тржишту, произвођач понуђеног добра неће моћи да произведе и испоручи добро.

и/ За позицију бр. 14 - Електроизолациона простирка 1,25m x 1m, неусклађена је ауторизација са произвођачем тј. не постоји следљивост докумената. У формулару „Образац цена“ понуђач је навео да је произвођач добра „Електроват енел - Чачак“, а у Извештају о испитивању добра је наведено да је произвођач „Богума“. Не постоји следљивост докумената, тј. понуђач нема приложену ауторизацију нити наведеног произвођача

	Одлука о закључењу оквирног споразума	Ознака формулара	QF-G-109
		Број страна	8/8

		„Електроват енел - Чачак“, нити стварног произвођача „Богума“. Потоји лист Ауторизације да произвођач „Богума“ даје право ауторизације произвођачу „Електроват енел - Чачак“.	
--	--	---	--

6. Понуда Понуђача која није одбијена, а евидентирана је у тачки „основни подаци о понуђачима“ под редним бројем 1. је благовремена, Наручилац је није одбио због уочених битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача и не прелазе износ процењене вредности јавне набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.
7. Критеријум за закључење оквирног споразума одређен у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији је најнижа понуђена цена.
8. С обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да, у складу са чланом 107. став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума за закључење оквирног споразума одређеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, комисија, у случају кад је прибављена само једна прихватљива понуда, предлаже наручиоцу, да у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН донесе одлуку о закључењу оквирног споразума понуђачу **ELEKTROMONTAŽA D.O.O. KRALJEVO, Аеродромска 7, 36000 Краљево, чија је понуда оцењена као благовремена, одговарајућа и једина прихватљива са понуђеном ценом од 78.988.000,00 динара без ПДВ.**

Укупна понуђена цена служи за упоређивање понуда приликом стручне оцене понуда, а оквирни споразум се закључује на вредност 79.079.300,00 динара без урачунаог ПДВ-а.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

В.д. директора ЈП ЕПС

Милорад Грчић

Доставити:

- в.д. директору ЈП ЕПС
- Директору за корпоративне послове техничких центара
- Извршном директору за послове финансија
- Сектору за набавке и комерцијалне послове Управе
- Комисији за ЈН
- Архиви