

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
 УПРАВА ЈП ЕПС
 Улица царице Милице број 2
 Број: 12.0142463/2-18
 Београд, 26.03.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку, ради закључење оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године, за јавну набавку добара: Колективна заштитна средства-Уземљивачи, обликована у три партије, ЈН/8000/0045-1/2016, на захтев заинтересованих лица, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
 У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
 Бр 7.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

У партији 1. за позиције 3, 4, 6 и 7 у табели на страни 4 и 5, за изолационе мотке у опису је наведено:

“Израђена према стандарду IEC 60855, односно домаћем стандарду SRPS EN 60855:2011, мора да поседује извештај о испитивању, издат од акредитоване лабораторије за испитивања према стандарду SRPS IEC 855:1996 или SRPS EN 60855:2011.”

Цев изолационе телескопске мотке мора бити испитана по стандарду IEC60855 /EN60855 или IEC 61235/EN 60855.

У наставку описа је наведено:

“Изолациона телескопска мотка мора да поседује типски извештај о испитивању на основу стандарда IEC 62193/EN 62193 издат од акредитоване лабораторије.”

Обзиром да је стандард IEC 60855 (за пуне цеви) најрелевантнији и да је у ранијим јавним набавкама био једини који је захтеван за изолационе мотке, да ли је наручиоцу прихватљиво да се за наведене позиције 3, 4, 6 и 7 у партији 1. достави само извештај о испитивању по IEC60855?

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

ОДГОВОР 1: Наручиоцу је једино прихватљиво да се за наведене позиције 3, 4, 6 и 7 у Партији 1 достави и Извештај о испитивању по стандарду IEC 60855 / EN 60855 или IEC 61235/ EN 61235, и Извештај о испитивању по стандарду IEC 62193/ EN 62193, а као што је наведено у конкурсној документацији.

КОМИСИЈА ЗА ЈН/8000/0045-1/2016

