

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/4

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС

Улица царице Милице број 2
Број: 12.01.142463/3-18
Београд, 29.03.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку, ради закључење оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године, за јавну набавку добара: Колективна заштитна средства-Уземљивачи, обликована у три партије, ЈН/8000/0045-1/2016, на захтев заинтересованих лица, даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ Бр 8.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Партија 1 и 2.

Предметни поступак ЈН, се према обавештењу ЕПС-а, бр.1201.142463/1-18 од 21.3.2018, наставља након донетог решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Један од разлога за подношење захтева за заштиту права је смањење вредности једносекундних струја кратког споја и пресека проводника у заштитној опреми за кратко спајање и уземљавање, у односу на вредности које постоје у важећим препорукама ЕПС-а за избор колективних и личних заштитних средстава.

У одговору на захтев за заштиту права, наручиоц је између осталог навео да препоруке које су проглашене од стране ОДС-а 2016. године ни на који начин не обавезују ЈП ЕПС?!

На основу закона о енергетици (Службени гласник РС, бр.145/14) Одлуке о оснивању Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, донета су правила о раду дистрибутивног система, где се прецизно наводи које електро мреже, са којим снагама и струјама кратког споја, припадају електродистрибутивном систему Србије:

- мрежа 0,4 kV: 26 kA на сабирницама 0,4 kV за кабловске мреже и 16 kA за надземне мреже.
- мрежа 10kV: 14,5 kA (250MVA),
- мрежа 20kV: 14,5 kA (500MVA),
- мрежа 35kV: 12 kA (750MVA),
- мрежа 110kV: 26,5 kA(5000MVA),

У делу Термини и дефиниције – тачка 3, се наводи да дистрибутивну мрежу чине дистрибутивне ТС 110/x kV, са далеководним и спојним пољима 110 kV, сабирницама 110 kV и енергетским трансформатором 110/x kV.

Надземни водови – далеководи 110 kV, не припадају електродистрибутивном систему. За далеководе 110 kV је надлежан Оператор преносног система.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/4

Питање 1.

Која су важећа документа и препоруке ЕПС-а на основу којих се усвајају краткоспојне струје и пресеци проводника предметне заштитне опреме?

Одговор 1.

Имајући у виду право потенцијалног понуђача – заинтересованог лица да, сходно одредбама члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, тражи у писаном облику од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, а да се постављено питање не односи на садржај конкурсне документације и самим тим превазилази овлашћења и обавезе комисије за предметну јавну набавку, истичемо да су у конкурсној документацији наведене захтеване техничке карактеристике добара која су предмет ове јавне набавке и да је иста одређена у смислу члана 70. став 1. а у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, те да сви заинтересовани понуђачи могу на основу ње да припреме прихватљиву понуду.

Питање 2.

Ако је ЕПС реорганизован у више предузећа, да ли су се променили технички услови у дистрибутивној мрежи и који су технички захтеви који у погледу дистрибутивне мреже обавезују ЕПС? На основу којих вредности струја и снага кратког споја се сада димензионише предметна заштитна опрема?

Одговор 2.

Имајући у виду право потенцијалног понуђача – заинтересованог лица да, сходно одредбама члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, тражи у писаном облику од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, а да се постављено питање не односи на садржај конкурсне документације и самим тим превазилази овлашћења и обавезе комисије за предметну јавну набавку, истичемо да су у конкурсној документацији наведене захтеване техничке карактеристике добара која су предмет ове јавне набавке и да је иста одређена у смислу члана 70. став 1. а у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, те да сви заинтересовани понуђачи могу на основу ње да припреме прихватљиву понуду.

Питање 3.

Да ли су наведена правила о раду дистрибутивног система - прилог, обавезујућа за радове на дистрибутивној мрежи (систему), и да ли заштитна опрема мора да задовољи вредности краткоспојних струја – тачка 4.2.2?

Одговор 3.

Решењем Републичке комисије за заштиту права понуђача (бр: 4-001141/2017 од 24.11.2017. године) констатовано да је техничка спецификација за предметни поступак јавне набавке у свему израђена у складу са ЗЈН као и да сама чињеница да ли се Наручилац придржавао у потпуности техничких препорука или правила о раду дистрибутивног система сама по себи не представља повреду ЗЈН.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	3/4

Питање 4.

Како наручилац ЕПС, одређује краткоспојне струје за мрежу 110 kV, када енергију добија преко далековода 110 kV, који су у надлежности Оператора преносног система, и каква је потреба за уземљивачима ДВ 110 kV?

Одговор 4.

Потреба за уземљивачима ДВ 110 kV је дефинисана од стране корисника наведене опреме а како је у питању јавна набавка расписана у циљу закључења Оквирног споразума, то ће стварна количина бити у складу са стварним потребама крајњег корисника.

Питање 5.

На основу ког техничког критеријума је наручилац смањео вредности краткоспојних струја и пресека проводника:

Партија 1, позиција 1 и 5: са $I_{cc} = 20 \text{ kA/1s}$ на $I_{cc} = 16 \text{ kA/1s}$,
позиција 6 са $I_{cc} = 14,5 \text{ kA/1s}$ на $I_{cc} = 12 \text{ kA/1s}$,
Партија 2, позиција 5: са $I_{cc} = 5 \text{ kA/1s}$ на $I_{cc} = 4 \text{ kA/1s}$

Одговор 5.

Решењем Републичке комисије за заштиту права понуђача бр: 4-001141/2017 од 24.11.2017. године констатовано да је техничка спецификација за предметни поступак јавне набавке у свему израђена у складу са ЗЈН као и да сама чињеница да ли се Наручилац придржавао у потпуности техничких препорука или правила о раду дистрибутивног система сама по себи не представља повреду ЗЈН.

ПИТАЊЕ 6:

Струјна спојница за мерење, уземљавање и кратко спајање, на својој спољној страни изолациног дела, има мале гумене кругове, којим се селективним уклањањем обележава на ком фазном односно нултом проводнику је спојница уграђена.

Обележавање проводника може бити са 4 гумена круга а макс. са 6.

Да ли је наручиоцу прихватљива струјна спојница за обележавање проводника са 4 гумена круга имајући пре свега у виду да смо у предходним испорукама по јавним набавкама управо такве испоручивали и да у свему задовољавају потребе вас као наручиоца?

Одговор 6.

Наручиоцу је прихватљива струјна спојница за обележавање и са 4 гумена круга.

ПИТАЊЕ 7:

Захтевате да бакарно уже краткоспојне везе са уземљивачким водом и клеама мора бити изоловано транспарентним силиконом. Да ли под тим подразумевате да силикон буде потпуно транспарентни на начин да се преко њега јасно може видети стање целог бакарног ужета и да се на основу тога јасно могу утврдити евентуална оштећења на ужету и троструком конектору?

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	4/4

Одговор 7.

Да, наручилац је транспарентним мислио на провидни силикон како би се јасно могла утврдити евентуална оштећења влакана (проводника).

КОМИСИЈА ЗА ЈН/8000/0045-1/2016

