

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

УПРАВА ЈП ЕПС

Улица Балканска 13

Број: 1201-395383/13-18

Београд, 27-08-2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку „Одржавање ТС 110k V и далековаода 35, 20, 10 и 1 kV и опрема, материјал и резервни делови”, ЈН/1000/0514/2018 на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: „На страни број 10 од 417 Конкурсне документације, у Партији 1, под позицијама број 119 и 120 Наручилац је захтевао: „119. Конзола за општу намену 70/315 120. Конзола за општу намену 50/400”

У основним техничким захтевима за ове позције, на страни број 14 од 417, дефинисано је да захтевана добра треба да буду према Техничкој препоруци 8а.

Вероватно је дошло до грешке приликом куцања, јер у Техничкој препоруци 8а са ознакама 70/315 и 50/400, нису дефнисане **Конзоле за општу намену већ Конзоле за конзолу за општу намену.**

Да ли су под позицијама број 119 и 120 у Партији 1 захтеване:

119. Конзола за конзолу за општу намену 70/315, и

Конзола за конзолу за општу намену 50/400 према Техничкој препоруци 8а?”

ОДГОВОР 1: Да, под позицијама број 119 и 120 у Партији 1 захтеване су:

119. Конзола за конзолу за општу намену 70/315

120. Конзола за конзолу за општу намену 50/400

према Техничкој препоруци 8а.

У складу са тим биће извршена измена конкурсне докуемнтације.

