

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Балканска 13
Број: 12.01. 419793 /~~12~~- 18
Београд, 31-12-2018
www.eps.rs

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/4000/0379/2018, за набавку добара – Набавка и уградња електро опреме за транспортере СУП1` и СУП2`, пуштање у рад и израда пројекта изведеног стања, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Да ли је прихватљиво уписати само цену ћелије као склопа а за цене компоненти навести да су укључене у цену склопа?

ОДГОВОР: Прихватљиво је уписати само цену ћелије као склопа а за цене компоненти навести да су укључене у цену склопа.

ПИТАЊЕ 2:

Да ли је прихватљиво дати назив и техничке карактеристике само важнијих делова склопа као што су микропроцесорска заштита, мерни трансформатори,... а за ситније компоненте навести да ће назив и техничке карактеристике одредити произвођач ћелије?

ОДГОВОР: Прихватљиво је дати назив и техничке карактеристике само важнијих делова склопа као што су микропроцесорска заштита, мерни трансформатори,... а за ситније компоненте навести да ће назив и техничке карактеристике одредити произвођач ћелије.

ПИТАЊЕ 3:

Да ли је прихватљиво да се назив произвођача и земљу порекла дају само за важније делове склопа као што су микропроцесорска заштита, мерни трансформатори,... а да се за назив произвођача и земљу порекла појединих ситнијих компоненти дају подаци произвођача ћелије као склопа (нпр. ``АББ, Шведска`` или ``у оквиру склопа``)?

ОДГОВОР: Прихватљиво је да се назив произвођача и земљу порекла дају само за важније делове склопа као што су микропроцесорска заштита, мерни трансформатори,... а да се за назив произвођача и земљу порекла појединих ситнијих компоненти дају подаци произвођача ћелије као склопа (нпр. ``АББ, Шведска`` или ``у оквиру склопа``).

ПИТАЊЕ 4:

Да ли је прихватљиво да се приложи само важећи ISO сертификат произвођача ћелија као склопа?

ОДГОВОР: Прихватљиво је да се приложи само важећи ISO сертификат произвођача ћелија као склопа.

ПИТАЊЕ 5:

Да ли је прихватљиво да се код испоруке презентира само ЈЦИ ћелије као склопа јер је то искључиво могуће?

ОДГОВОР: Прихватљиво је да се код испоруке презентира само ЈЦИ ћелије као склопа.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ЈН/4000/0379/2018

