

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС

Улица царице Милице број 2

Број: 12.01. 1419/8-18

Београд, 25-01-2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара: Колективна заштитна средства, обликовану у 6 партија, ЈНО/1000/0006/2017, отворени поступак, ради закључења оквирног споразума једним понуђачем на период од две године, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: За опрему која је обухваћена партијом 6 не постоји лабораторија која би издала извештај о испитивању, већ опрема подлеже типском испитивању, што сте и навели у техничкој табели за сваку ставку.

Молимо Вас да извршите измену брисањем захтева да се приликом испоруке доставља извештај о испитивању не старији од 6 месеци, с.обзиром да то није могуће.

Како смо и навели у претходном питању, опрема из партије 6 подлеже годишњој контроли од стране лиценцираног лица.

ОДГОВОР 1: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације, на тај начин што ће за Партију 6. захтевати да се приликом испоруке достави Извештај о испитивању издат од стране лиценцираног лица, не старији од 6 месеци.

ПИТАЊЕ 2: У опису позиције 3. У партији 4.-Уземљивачи, наведено је да за изолациону телескопску мотку изолациони ниво мора да буде 245kV. Да ли је то грешка?

ОДГОВОР 2: Не ради се о грешци, изолациону телескопску мотку изолациони ниво мора да буде 245Kv.

КОМИСИЈА ЗА ЈНО/1000/0006/2017

