

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС

Улица царице Милице број 2

Број: 12.01.1419/11-18
Београд, 02-02-2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара: Колективна заштитна средства, обликовану у 6 партија, ЈНО/1000/0006/2017, отворени поступак, ради закључења оквирног споразума једним понуђачем на период од две године, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 4.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: Индикатор напона Партија 5 – позиција 4

Имајући у виду да индикатор напона 5-38 kV AC/ 1-38 kV DC, који наручилац тражи, је производ који је као такав јединствен и нигде на свету се не производи осим у кухињи једног домаћег произвођача. Такав производ који је још и испитан у једном свемоћном контролном телу чини врло опасан оброк за онога коме је намењен. Као такав доводи у неравноправан положај остале понуђаче који не могу да одговоре на овакав захтев чиме је одузето њихово право гарантовано законом о Јавним набавкама. Из наведених разлога молим вас да нам наведете сличан производ код још неког ЕУ или других произвођача.

ОДГОВОР 1: Наручилац не наводи и не улази у порекло траженог производа и наручиоцу није битно да ли је домаћи или страни произвођач. У конкурсној документацији за ову позицију није дат никакав опис, ни домаћег ни страног произвођача произвођача, тражен је само напонски ниво који треба да задовољи индикатор а то је: 5-38 kV AC, тај напонски ниво јер у том делу Колубаре имамо индустриско постројење 6кВ, као и 35KV и да би могли исти индикатор да користимо у оба постројења зато смо тражили тај напонски опсег. У том истом делу имамо контактну мрежу 1200в ДЦ за шта нам је такође потребан тај индикатор. Ту смо дали шири напонски ниво 1 - 38 kV DC да би и други производи били конкурентни. Наручилац зна да постоји техничко решење за телескопски једнополни индикатор за наизменични и једносмерни пулсирајући напон за контактну мрежу, у траженом напонском опсегу, јер тај напонски опсег одговара нашим постројењима. Наручилац у конкурсној документацији није назначио: робни знак, патент или тип, нити посебно порекло или производњу - чл. 72 ЗЈН, и не фаворизује никога. Наручилац ће равноправно прихватити домаћи као и страни производ било да је из Европске Уније или било које друге државе ван Европске Уније. У конкурсној документацији за партију 5, постоји захтевана документација и то: Технички лист произвођача и извештај о извршеном испитивању

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

издат од стране овлашћене стручне установе, а постоји и клаузула о пријему добара, где је наведено да ће наручилац спровести квалитативни и квантитативни пријем свих добара, а тиме је обезбеђена провера квалитета – уочених недостатака и скривених мана, и предметног индикатора.

ПИТАЊЕ 2: Партија 6.

У позицији где наручилац описује Комплетан заштитни ремени опасач, по провереном методу се фаворизује произвођач грађевинске опреме Миллер. Инсистирањем на металној плочи на кајшевима који се налазе на куку, јасно се ставља осталим понуђачима до знања да је ово "резервисана набавка". Наравно да поменута метална плоча на куку нема никакву другу функцију осим да се ова партија додели унапред одабраном понуђачу. Све остале карактеристике које би Комплетан заштитни ремени опасач чиниле удобнијим и функционалним за корисника, као нпр. широка подршка за ноге, за рамена, 5Д алки, ...наручиоцу нису битне, он наравно инсистира на металној плочи, која чини опасач безразложно тежим и која има једину функцију да елиминише све осим фаворизованог произвођача-понуђача. Предности ове плоче су фингиране и осим додатне тежине, што је мана, а не предност, нема ни једну предност о чему сведочи и чињеница да се она налази на Комплетном заштитном ременом опасачу само компаније Миллер и „предности“ исте не користи ниједан други произвођач ове опреме. Из наведених разлога наручилац фаворизује једног произвођача и ускраћује основни принцип закона о јавним набавкама који се односи на једнакост свих потенцијалних понуђача па се тако над овом јавном набавком надвила сенка сумње у регуларност исте.

ОДГОВОР 2: За наручиоца су прихватљиви поред наведених описа у техничкој спецификацији (за свих 7 позиција) и други комплет заштитни опасачи који као минимум испуњавају захтеве наведених стандарда.

КОМИСИЈА ЗА ЈНО/1000/0006/2017

