

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Улица царице Милице број 2

Број: 12.01-811214/4-18

Београд, 01-03-2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку „Блок трансформатора за А5 ТЕНТ-А“, ЈН/3000/1252/2017 на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: На страни 48/100 конкурсне документације у тачки 6. Услов за пословни капацитет мењали сте тачку 1, и сада гласи:

„1. Да је понуђач и произвођач, уколико понуђач није и произвођач, у последњих пет година (2013, 2014, 2015, 2016. и 2017. године) до истека рока за подношење понуда испоручио најмање 5 (пет) трофазних блок трансформатора називног напона 400 kV и снаге 300 MVA или веће“

Да ли је за Наручиоца прихватљиво ако је понуђач у протеклих пет година (у периоду од 2013 - 2017. године) испоручио најмање 5 блок трансформатора или 5 трансформатора са регулацијом или аутотрансформатора називног напона 400 kV и снаге 300 MVA или веће?

Имајући у виду да су процес производње као и неопходна технолошка знања и капацитети потребни за производњу захтеваних трофазних блок трансформатора исти као и за трансформаторе са регулацијом или аутотрансформаторе, сматрамо да би изменом овог услова омогућили учествовање већег броја понуђача односно ускладили услове са нечелом обезбеђења конкуренције.

ОДГОВОР 1:

Наручилац је додатне услове у погледу пословног капацитета, дефинисао у складу са чланом 76. став 6. Закона о јавним набавкама и исти су у логичкој вези са предметом јавне набавке.

Имајући у виду чињеницу да се услови експлоатације аутотрансформатора и двонамотајних блок трансформатори значајно разликују, Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији.

КОМИСИЈА ЗА ЈН/3000/1252/2017

