

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
 УПРАВА ЈП ЕПС
 Улица Балканска 13
 Број: 12.01.42600/ 48 -18
 Београд, 25.10.2018.године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3100/0728/2017, за набавку услуге “Израда и замена канала аеросмеше и горионика са клизним плочама и системом за смањење емисије азотних оксида (DeNOx)” на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
 У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
 Бр. 19.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ : Претпостављамо да Наручилац може обезбедити извесну количину компримованог и инструментационог ваздуха у оквиру постојећег постројења. Молимо Вас за информацију да ли Наручилац може Извођачу обезбедити одређене количине компримованог и инструментационог ваздуха из постојећих система термоелектране. У току реализације пројекта, Извођач би детаљним прорачуном дао Наручиоцу неопходне количине које је потребно обезбедити, а у случају да се покаже да не постоји довољна резерва у постојећем систему, Понуђач би извршио неопходно проширење постојеће компресорске станице.

ОДГОВОР : Наручилац може Извођачу обезбедити одређене количине компримованог и инструментационог ваздуха из постојећих система термоелектране. У току реализације пројекта, Извођач би, како је и кроз питање наведено, детаљним прорачуном дао Наручиоцу неопходне количине које је потребно обезбедити, а у случају да се покаже да не постоји довољна резерва у постојећем систему, Понуђач би извршио неопходно проширење постојеће компресорске станице.

