

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС

Улица Балканска бр. 13

12.09. 41103/ 14-19

Београд, 18 -05- 2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: Закона, Комисија за јавну набавку број JH/4000/0304/1/2017, за набавку добра: „Лежајеви и хилзне, нав и ос”, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

Питање 1

Молимо наручиоца да к.д. прецизира појашњем захтева за нестандардизоване лежајеве на позицијама

99 - Дворедни цилиндрично валькасти лежај CPM 2400

87 и 129 - F-204781 RNN

86 - Лежај цилиндрично валькасти F-210408 RNN

Да би смо унапред знали шта тачно треба понудити на тим позицијама потребно је да се поред уопштеног типа наведу димензије и друге карактеристике које су битне за исправност понуде. Једна од могућности је да наручилац у појашњење унесе изводе из каталога које је прибавио приликом ранијих набавки истих лежајева. У случају да наручилац није у могућности да у кд унесе прецизне податке о нестандардизованим производима има могућност да те позиције издвоји из у засебну партију или партије. Молимо наручиоца да има у виду да се вероватно ради о резервним деловима који су израђени према посебним захтевима места уградње и за које произвођачи углавном не публикују каталоге. То понуђаче који нуде стандардизоване котрљајне лежајеве ограничава или онемогућава да дођу до свих потребних података о производу а произвођачу јединственог производа, у случају позиција 86, 87 и 129 ИНА-ФАГ, резервише недостижну предност и код свих осталих стандардних лежајева.

Одговор 1

На основу накнадно извршеног увида у расположиву техничку документацију о предметним добрима, наручилац је утврдио да су за Поз.99 ознака CPM2400 димензије :24x40,25x26, Поз.87 И 129 ознака F-204781 RNN димензије:40x61,74x35,5 И Поз.86 ознака F-210408 RNN димензије:22x38,75x22,5

Наручилац ће имајући у виду наведено извршити допуну конкурсне документације у колони „Назив захтеваног добра“ обрасца структуре цене, у делу који се односи на позиције под редним бројем 86, 87, 99 и 129.

