

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС

Улица Балканска 13

Број: 1201 395383 / 18-В

Београд, 03.09.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку „Одржавање ТС 110к V и далековаода 35, 20, 10 и 1 kV и опрема, материјал и резервни делови”, ЈН/1000/0514/2018 на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 4.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: „За партију 7 а за позиције 50, 51, 52, 53 и 54 као додатни услов захтевате "Копију Извештаја са испитивања разводног ормана JO ROR 6p, JO ROR 3p, ROMO-6, ROMO-3 И ROKO-3 према SRPS N.K5.503, који је издат од стране акредитоване лабораторије" наведени стандард је повучен из употребе и као такав не може да буде додатни услов конкурсне документације. Молимо вас да овај услов уклоните из конкурсне документације.“

ОДГОВОР 1: Наручиоцу је прихватљиво да се за ормане захтеване под позицијама 50, 51, 52, 53 и 54, доставе извештаји са испитивања од акредитоване лабораторије према једном од следећих стандарда:
SRPS EN60439
SRPS EN 61438

или одговарајућим међународним стандардима.

Уз понуду је потребно доставити доказе да су лабораторије које су издале извештаје са испитивања захтеваних разводних ормана биле акредитоване према стандарду ISO/IEC 17025 у тренутку издавања извештаја са испитивања, од стране акредитационог тела матичне земље у којој се налази та лабораторија.

ПИТАЊЕ 2: „За партију 7 а за позиције 50, 51, 52, 53 и 54 као додатни услов захтевате „Ауторизацију произвођача разводног ормана JO ROR 6p, JO ROR 3p, ROMO-6, ROMO-3 И ROKO-3“. Произвођач наведених типова ормана у овоме поступку даје ауторизацију само једном понуђачу и самим тим ствара монопол на овом поступку, стога вас молимо да у циљу што веће конкурентности на овом поступку уклоните овај додатни услов.“

ОДГОВОР 2: Наручилац остаје при захтевима за Партију 7, да се као додатни услов доставе Ауторизације произвођача за позиције 50, 51, 52, 53 и 54.
Предметни додатни услов је доказ пословног капацитета понуђача који подразумева да Изабрани понуђач има успостављене пословне контакте са произвођачем

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

(представником произвођача) захтеваних добара, који ће бити гаранција да ће Изабрани понуђач бити у могућности да испоручи предметна добра.

Наручилац напомиње да се не ради о једном произвођачу, да на домаћем, европском и светском тржишту постоји значајан број произвођача предметних добара са мрежом пословних партнера који су способни да понуде предмет јавне набавке из Партије 7. Истовремено, наручилац нема сазнања о пословној политици и начину поступања произвођача према пословним партнерима у смислу да само једном партнеру дају ауторизацију како заинтересовано лице тврди у свом питању, а имајући у виду сазнања о мрежи пословних партнера наручилац остаје при захтевима за Партију 7.

