

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
 УПРАВА ЈП ЕПС
 Улица Балканска 13
 Број: 12.01.395383/20-18
 Београд, 05.09.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку „Одржавање ТС 110к V и далековода 35, 20, 10 и 1 kV и опрема, материјал и резервни делови“, ЈН/1000/0514/2018 на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
 У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Бр. 5.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

У појашњењу број 4 под заводним бројем 12.01.395383-18 од 03.09.2018. године Наручилац је као одговор на питање број 1:
 „За партију 7 а за позиције 50, 51, 52, 53 и 54 као додатни услов захтевате "Копију Извештаја са испитивања разводног ормана JO ROR 6p, JO ROR 3p, ROMO-6, ROMO-3 И РОКО-3 према SRPS N.K5.503, који је издат од стране акредитоване лабораторије" наведени стандард је повучен из употребе и као такав не може да буде додатни услов конкурсне документације. Молимо вас да овај услов уклоните из конкурсне документације“, уписао погрешне стандарде SRPS EN60439, SRPS EN 61438. Овим путем Наручилац објављује допуну и измену датог одговора и појашњава да ће из конкурсне документације за партију 7 за позиције 50, 51, 52, 53 и 54 избрисати стандард SRPS N.K5.503 као и стандард EN 60439-1 и даље појашњава да је прихватљиво да за позиције 50, 51, 52, 53 и 54, понуђачи доставе извештај са испитивања од акредитоване лабораторије према следећем стандарду **SRPS EN 61439-1**. Уз понуду је потребно доставити доказе да су лабораторије које су издале извештаје са испитивања захтеваних разводних ормана биле акредитоване према стандарду ISO/IEC 17025 у тренутку издавања извештаја са испитивања, од стране акредитационог тела матичне земље у којој се налази та лабораторија

У складу са датим одговором Комисија Наручиоца ће извршити измену конкурсне документације.

