

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Балканска 13
Број: 12.01. 159156/~~15~~ 18
Београд, 06-09-2018
www.eps.rs

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/4000/0297- 1/2018, за набавку добара – Енергетски каблови и проводници, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 2.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

за ЈН/4000/0297-1/2018 у тачки 3.2.Квалитет и техничке карактеристике,захтјевате да:

Ознаке на вањском плашту које су обавезне по стандардима ,а односе се на тип,конструкцију и назначени напон кабела,морају бити рељефно изведене.

Наше питање је:

Да ли се тај захтјев односи на све партије и све кабеле који се траже?

ОДГОВОР 1:

За партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 ознаке на спољашњем плашту које су обавезне по стандардима, а односе се на тип, конструкцију и назначени напон кабла могу бити рељефно изведене или нанете бојом.

У складу са датим одговором биће извршена измена конкурсне документације

