

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС

Улица царице Милице број 2
Број: 12.01. 15011/ 18 - 16
Београд,

26 -02- 2016

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 1000/0156/2015, за набавку услуга „Информациони систем за подршку производњи и трговини електричном енергијом (Фаза 2) и модернизација управљачког и информационог СЦАДА система“, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 8.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: „У вези са вашим документом Додатне информације или појашњења за израду тендера бр.6, у погледу питања и вашег одговора на 1.б):

„Питање: за 1 производну јединицу
Број (груба процена) бинарних инпута, инпута мерене вредности, аутпута мерене вредности?

Одговор: за TE: > 2000 BI, >700 BO, >500 AI,<100 AO
за ХЕ:>400 BI, >150 BO, >90 AI, <32 AO“

Да ли се наведени број „BI, BO, AI, AO“ односи на целокупни производни портфолио ЕПС-а или је ово само број за 1 ТЕ/ХЕ? Били бисмо захвални ако би нам дали појашњење на ово питање.“

ОДГОВОР 1: Да, односи се на појединачну термо или хидро-електрану, а не на цео ЈП ЕПС.

