

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
УПРАВА ЈП ЕПС  
Улица царице Милице број 2  
Број: 12-01-700/4-2016  
Београд,  
[www.eps.rs](http://www.eps.rs) 11 -01- 7016

**Предмет: додатна појашњења бр. 4** у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), у отвореном поступку за јавну набавку услуге „**Контрола и примена стандарда (Контрола од стране Трећег лица)**“, JN/1000/0343/2015, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 17.12.2015. године

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда у предметном поступку јавне набавке, заинтересовано лице је путем електронске поште Наручиоцу поднело захтев за додатне информације, односно појашњења, у вези са којим Наручилац, односно Комисија за јавну набавку, имајући у виду одредбу члана 54 став 12 тачка 1) Закона, у року од три дана од пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

**Питање 1:**

Да ли знате колико укупно запослених лица профила који тражите има у свим Контролним телима и лабораторијама у Србији?

**Одговор 1:**

Предмет оцене у оквиру кадровског капацитета дефинисаног Одељком 4. конкурсне документације, део 4.2, тачка 4.2.3 су како запослена лица, тако и радно ангажована лица ван радног односа.

Оцена кадровског капацитета се у делу радног односа и радног ангажовања врши на основу доказа наведених у Одељку 4, део 4.3, додатни услови, тачка 3, алинеја 1. и 2.

С тим у вези, за Наручиоца ће приликом оцене понуда бити од значаја број наведених извршилаца који могу бити или запослена лица или радно ангажована лица ван радног односа.

**Питање 2:**

Колико набавки за „Контролисање у Србији за термоенергетска постројења имало вредност од 500.000,00 (ПЕТСТОТИНА ХИЉАДА ЕУР-а)?

**Одговор 2:**

Услов пословног капацитета дефинисан у Одељку 4. конкурсне документације, део 4.2, тачка 4.2.2, подтачка 1) је предметно одређен у потпуности у складу са техничким спецификацијама ове јавне набавке, док вредносно кореспондира процењеној вредности јавне набавке.

**Питање 3:**

Које КТ у Србији има промет од 1.000.000,00 (једне милијарде) за последње три године?

**Одговор 3:**

Услов финансијског капацитета дефинисан у Одељку 4. конкурсне документације, део 4.2, тачка 4.2.1, подтачка 1) вредносно кореспондира процењеној вредности јавне набавке.

**Питање 4:**

Да ли у Србији постоји КТ које покрива све захтеве финансијског и техничког капацитета Ваше набавке?

**Одговор 4:**

Наручилац и Закон о јавним набавкама не праве разлику између домаћих и страних понуђача, нити дају предност српској привреди, осим изузетка одређеног чланом 86. Закона у смислу преференцијалних 5 пондера, односно 5%.

Поред наведеног, Наручилац је услове за учешће одредио имајући у виду сложеност предмета јавне набавке, као и процењену вредност исте.

Понуђачи имају законску могућност да све наведене услове испуне самостално или заједно, удруживањем у групу понуђача, а имајући у виду да услове финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са конкурсном документацијом.

**Питање 5:**

Да ли на Балкану постоји КТ које испуњава захтеве финансијског и техничког капацитета из Ваше Набавке.

**Одговор 5:**

Исто као одговор 5.

**Питање 6:**

Да ли у Југоисточној Европи постоји КТ које може да испуни све захтеве Ваше набавке?

**Одговор 6:**

Исто као одговор 5.

**Питање 7:**

Зашто је у тачки 1 наведено Контролисање пројектно техничке документације као обавеза Контролног тела када је то у ЈН коју сте објавили за „Инжењер менаџера“. КТ ради контролисање сходно:

- Уговору Наручиоца и Испоручиоца радова
- Уговореним Техничким прописима и критеријумима
- Усаглашеном и одобреном пројекту свих страна односно ЈН којом вршите избор „Инжењер менаџера“.

КТ добија Уговор Наручиоца и Испоручиоца којим су јасно дефинисане међусобне обавезе и уговорени критеријуми као и одобрени пројекат од стране свих страна. КТ не може и не сме никакве измене да врши на пројектној документацији јер то није делокруг његовог посла.

**Одговор 7:**

Обим захтеваних услуга контролисања пројектно-техничке документације, одређен је у Програмском задатку конкурсне документације, и подразумева следеће:

- провера техничке документације и провера предуслове безбедности за испуњење захтеваног квалитета израде и изградње,
- при прегледу документације потребно је проверити испуњење свих законских регулатива како важећих тако и оних за које се очекује да буду на снази у време издавања употребне дозволе,
- провера примењених кодова и стандарда у складу са тачком 3 Програмског задатка.

**Питање 8:**

Да ли постоје уговорени технички услови, стандарди и правилници као и критеријуми по коме ће се вршити Контролисање?

**Одговор 8:**

Сагласно захтеву из Програмског задатка, обавеза Понуђача је контролисање напретка производње компоненти главних и помоћних постројења у фабрици Извођача радова и њихових Подизвођача, а који се тичу квалитета, усаглашености са техничким законодавством Републике Србије и Европске уније и прописаних рокова.

Понуђач ће контролисати испуњење све важеће законске регулативе Републике Србије и Европске уније из области предметне изградње.

Захтевани технички услови, правилници, кодови и стандарди који ће се применити у току реализације услуга које су предмет ове јавне набавке, одређени су у Одељку 5 конкурсне документације, Програмски задатак, део 3 Применљиви кодови и стандарди.

**Питање 9:**

Зашто то није саставни део документације ЈН 0343?

**Одговор 9:**

Исто као одговор 8.

**Питање 10:**

По ком основу сте тражили да КТ учествује у одобравању плана квалитета и планова испитивања за фазу пројектовања када је то у обавези „Инжењер менаџера“ и ИТ које је тамо наведено?

**Одговор 10:**

Обим услуга за контролу и примену стандарда (контролисање од стране трећег лица), између осталог, подразумева и учествовање у одобравању Плана квалитета и Планова испитивања и контролисања за целокупан обим испоруке (пројектовање, производња, испорука, уградња, радови).

Као што је наведено у тачки 6.3 Програмског задатка, сагласно тачки 1.5 Процедуре контроле квалитета, ЈП ЕПС је у обавези да изврши ревизију о одобрењу Плана контроле квалитета који доставља произвођач – кинеска компанија ЦМЕЦ. План контроле квалитета мора да обухвати све фазе изградње: пројектовање, производња, испорука, уградња, повезивање односно укупљавање, инсталација, пуштање у рад, а такође и све врсте опреме: за машински део, електро, инструментацију, челичну конструкцију, систем за одсумпоравање итд.

**Питање 11:**

Зашто се захтева низ правилника и директива које нису у вези са Обимима акредитације?

**Одговор 11:**

Као што је већ одговорено у Додатним појашњењима 2, одговори бр. 5 и 29, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у смислу дефинисања обима акредитације за акредитовано контролно тело, односно у смислу прецизирања обима акредитације лабораторије за испитивање.

**Питање 12:**

Да ли КТ мора извештаје да ради под знаком акредитације?

**Одговор 12:**

Да.

**Питање 13:**

Зашто није објављен Термин план па Српском језику?

**Одговор 13:**

Као што је већ одговорено у Додатним појашњењима 2 и Додатним појашњењима 3, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у тачки 2.11 Термин план извршења услуга у смислу дефинисања Термин плана из Уговора за II фазу (Master plan for phase II PP B3) на српском језику.

**Питање 14:**

Зашто сте на питање број 4 у појашњењу број 2 одбили да уклоните сувишне тачке?

**Одговор 14:**

Обим услуга контролисања одређен је у Одељку 5, Програмски задатак, део 9 Предвиђена контрола, и укупно садржи 28 позиција. Овакав обим контролисања је одређен из разлога обезбеђења захтеваног квалитета свих компоненти и материјала испоручених од стране Извођача радова – кинеске компаније ЦМЕЦ.

**Питање 15:**

Зашто се позивате у свом одговору па питање број 7 истог појашњења па тачке 4.1 и 4.2. конкурсне документације када Вам је питање Јасно постављено.

Ваш одговор је бесмислен јер сте навођењем Европских директива на страни 44 и 45 прекршили Вашу обавезу да опрема мора бити усаглашена са захтевима СРПСКИХ ЗАКОНА; ДИРЕКТИВА; ПРАВИЛНИКА И СТАНДАРДА.

**Одговор 15:**

Како је већ наведено у одговору на питање бр. 8 из ових додатних појашњења, захтевани технички услови, правилници, кодови и стандарди који ће се применити у току реализације услуга које су предмет ове јавне набавке, одређени су у Одељку 5 конкурсне документације, Програмски задатак, део 3 Применљиви кодови и стандарди. У поменутом делу Програмског задатка, поред цитираних европских директива, наведени су упоредно и одговарајући Правилници Републике Србије.

Обавеза Понуђача је да контролише да ли су испуњени битни захтеви за безбедност за сву робу која се означава знаком усаглашености, сходно уговорним обавезама ЈП ЕПС и кинеске компаније ЦМЕЦ. Обавеза Понуђача је да континуално прати обезбеђење предуслова за испуњење тих захтева, као и да благовремено обавештава Наручиоца о реалним или могућим неусаглашеностима у тренутном или будућем времену, као и да даје предлог отклањања или спречавања неусаглашености.

Обавеза Понуђача је да достави мишљење о усаглашености опреме и материјала са Међународним техничким прописима.

**Питање 16:**

Зашто сте тражили и навели гомилу „ПРИМЕНЉИВИХ КОДОВА И СТАНДАРДА" када многа од њих не припадају овој набавци а нису нигде ни дати у спецификацији и рекапитулацији у Обрасцу 8 ТД?

**Одговор 16:**

Како је већ наведено у одговору на питање бр. 8 из ових додатних појашњења, захтевани технички услови, правилници, кодови и стандарди који ће се применити у

току реализације услуга које су предмет ове јавне набавке, одређени су у Одељку 5 конкурсне документације, Програмски задатак, део 3 Применљиви кодови и стандарди.

У Обрасцу 8 Структура цене, део 2 „Услуге које се реализују у оквиру кварталних извештаја“ и „Рекапитулација цене“, наведене су све активности које су предмет ове јавне набавке са колонама Јединица (мере), Квантитет, Јединична цена без ПДВ и Укупна цена без ПДВ.

**Питање 17:**

Зашто сте на питање у појашњењу број 2 на питање број 19 одговорили да личне референце не утичу и нису предмет оцене у делу кадровског капацитета када у тачки 3.1 за критеријум К2 јасно наводите „Квалитет чланова тима (искуство и референце) и то по Вашим правилима носи чак 40% набавке?

**Одговор 17:**

У складу са описом елемента критеријума К2. Квалитет чланова тима, предмет оцене у оквиру истог су личне референце Директора пројекта и Вођа услуга за поједине области у руковођењу услугама контролисања. Опис елемената критеријума је садржан у Одељку 3. конкурсне документације.

Руковођењу услугама контролисања није предмет оцене у оквиру услова кадровског капацитета дефинисаног Одељком 4. конкурсне документације, део 4.2, тачка 4.2.3.

**Питање 18:**

Захтев у тачки 4.2.2. под тачка 3 је у супротности са захтевом у тачки 1. На једној страни захтевате минималну вредност референце од 500.000,00 ЕУР-а а на другој страни допуштате могућност да квалификујете понуђача са референцом од 100 ЕУР-а. Зашто је овај захтев уврштен ТД?

**Одговор 18:**

Услов послованог капацитета дефинисан у Одељку 4. конкурсне документације, део 4.2, тачка 4.2.2, подтачка 1)

- да је у претходних пет година до дана за подношење понуда Понуђач пружио једну или више услуга која се односе на услуге контролисања опреме и радова на термоенергетским постројењима, минималне укупне вредности услуга 2.000.000 ЕУР, при чему минимална вредност појединачне референтне услуге (уколико их је више) мора да износи најмање 500.000 ЕУР.

је предметно одређен у потпуности у складу са техничким спецификацијама ове јавне набавке, док вредносно кореспондира процењеној вредности јавне набавке.

Услов послованог капацитета дефинисан у Одељку 4. конкурсне документације, део 4.2, тачка 4.2.2, подтачка 3)

- да је у претходних 5 година до дана за подношење понуда извршио најмање 100 услуга провера испоручиоца опреме за термоенергетска постројења. Као референтне узимају се само провере испоручиоца опреме за термоенергетска постројења са више од 50 запослених.

је дефинисан имајући у виду потребу да понуђач докаже поседовање одговарајућег искуства провере испоручиоца опреме, с обзиром да обим услуга ове јавне набавке обухвата контролисање испуњености захтева стандарда извођача радова и његових подизвођача (тачка 6.2 Програмског задатка датог у Одељку 5. конкурсне документације).

**Питање 19:**

Зашто један од услова није да је КТ за последњих пет година одбило опреме и радове који су неквалитетно урађени од нпр 5.000.000,00 ЕУР-а (Мислимо да је ово много важнији показатељ за избор КТ)

**Одговор 19:**

Исто као одговор 18.

**Питање 20:**

Да ли мислите да ће лабораторија из Кине бити јефтинија од лабораторије у Србији када захтевате да КТ ПОСЕДУЈЕ лабораторију за ИБР и механичка испитивања?

**Одговор 20:**

Потребан технички капацитет сагласно Одељку 4.2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке, 4.2.4 Неопходни технички капацитет, предвиђа поседовање акредитованих лабораторија за испитивање по ISO/IEC 17025:2006 за спровођење испитивања са разарањем и испитивања без разарања, за целокупни предмет испоруке, на месту испоруке односно уградње (ЈП ЕПС огранак ТЕ КО Костолац) и на месту производње (код произвођача у Кини), а имајући у виду да је испитивања, односно осведочење у испитивања потребно спроводити и на месту производње (код произвођача у Кини), као и на месту испоруке односно уградње (огранак ТЕ КО Костолац).

У обрасцу 8 Структура цене, позиције 3.34, 3.35, 4.34 и 4.35 Понуђач ће унети цене за испитивање материјала и заварених спојева без разарања и испитивање материјала и заварених спојева са разарањем у Кини и Србији респективно.

**Питање 21:**

Зашто је велики несклад у количини опреме коју КТ треба да има и броја оператера нивоа II и Нивоа III?

**Одговор 21:**

Имајући у виду да је испитивања материјала и заварених спојева са разарањем и без разарања, односно осведочење у испитивања потребно спроводити и на месту производње (код произвођача у Кини), као и на месту испоруке односно уградње (огранак ТЕ КО Костолац), Наручилац је захтевани минимални број запослених, односно радно ангажованих лица, одредио онако како то стоји у делу 4.2.3 Неопходни кадровски капацитет.

У вези са овим питањем видети и одговор 25 у оквиру Додатних појашњења 2 од 04.01.2016. године.

**Питање 22:**

На бази спецификације и рекапитулације потребан број човек дана је око 5000 што је око 2.5 човек дана за наведени период. Која је сврха лицитирања броја људи ?

**Одговор 22:**

Обавеза Понуђача јесте да уз понуду достави попуњен Образац 6.4 Динамика ангажовања особља. У табелу за сваког ангажованог члана тима, треба уписати процењени број дана ангажовања за сваки месец по извршиоцу до завршетка реализације услуга.

Директор пројекта је одговоран за контролу извођења Пројекта и мора бити ангажован пуно радно време на пројекту током трајања Уговора.

Ангажовање особља мора да буде усаглашено са Термин планом из тачке 2.11 Термин план извршења главних активности и претпостављени кључни догађаји.

Наведени број човек-дана и предвиђени број сати ангажовања стручног особља и обим испитивања су оквирни. Број радних сати по дану стручног особља за контролу износи 10 радних сати. Сврха наведеног је прибављање понуда које ће бити упоредиве и прихватљиве за Наручиочеву оцену у складу са Законом.

**Питање 23:**

Зашто се за оператере нивоа II и Нивоа III, IWE инжењере, IWI-C инспектора захтева 10 година радног искуства када стандард захтева 5 година?

**Одговор 23:**

За ИБР испитивача нивоа II, ИБР испитивача нивоа III, међународног инжењера за заваривање (IWE/EWE) и међународног инспектора за заваривање (IWI-C) се у оквиру услова кадровског капацитета дефинисаног Одељком 4. конкурсне документације, део 4.2, тачка 4.2.3. захтева следеће:

- 1) Међународни инжењер за заваривање (IWE/EWE), минимално 10 извршилаца, од којих је најмање 5 извршилаца који су **носиоци траженог звања** минимално 5 година и 5 извршилаца који су **носиоци траженог звања** минимално 10 година;
- 2) Међународни инспектор за заваривање (IWI-C), минимално 10 извршилаца, од којих је један именован као Вођа за услуге заваривања и **носилац наведеног звања** инспектора минимално 10 година; најмање 4 извршиоца која су **носиоци наведеног звања** минимално 5 година и 5 извршилаца који су **носиоци наведеног звања** минимално 3 године;
- 3) ИБР испитивач, нивоа III који обухвата површинске методе (VT, PT, MT) и запреминске методе (UT, RT), минимално 10 извршилаца, од којих је један именован као Вођа за услуге ИБР испитивања и **носилац наведеног звања** испитивача минимално 10 година; осталих 9 извршилаца су **носиоци наведеног звања** испитивача минимално 5 година;
- 4) ИБР испитивач, нивоа II који обухвата површинске методе (VT, PT, MT) и запреминске методе (UT, RT), минимално 10 извршилаца; извршиоци су **носиоци наведеног звања** минимум 3 године.

У складу са наведеним, у питању су године које извршилац има у одређеном звању као носилац истог, а не године општег радног искуства.

**Питање 24:**

Да ли се мисли на укупно радно искуство или у звању?

**Одговор 24:**

Исто као одговор 23.

**Питање 25:**

Број човек дана у спецификацији и рекапитулацији се не слаже. Зашто?

**Одговор 25:**

Одговор је објављен у оквиру Додатних појашњења бр. 3 од 05.01.2016. године, одговор бр. 16.

**Питање 26:**

Зашто саставни део ТД није списак градова и компанија са врстом опреме коју производе у којима ће се вршити провера произвођача?

**Одговор 26:**

Уговором између ЈП ЕПС и кинеске компаније ЦМЕЦ, утврђени су потенцијални испоручиоци главне опреме термоелектране, и то више испоручилаца за сваки тип главне опреме, и они су углавном из Кине. С обзиром да Извођач радова, кинеска компанија ЦМЕЦ, још увек није одредила испоручиоце главне опреме, Наручилац није у могућности да дефинише називе и локације испоручилаца (Извођача/Подизвођача) као и активности на којима ће бити ангажовани Извођачи/Подизвођачи за израду главне опреме термоелектране.

**Питање 27:**

Како ће понуђачи направити термин план ангажовања радне снаге као и термине ако нема ову листу?

**Одговор 27:**

Понуђач уз понуду доставља попуњен Образац 4 Термин план извршења услуге у коме је потребно назначити све главне активности које су дефинисане у Програмском задатку, укључујући достављање извештаја и остале активности, као и попуњен Образац 6.4 Динамика ангажовања особља, у који је потребно за сваког ангажованог члана тима уписати процењени број дана ангажовања за сваки месец по извршиоцу до завршетка реализације услуга.

Термин план услуга контролисања је потребно прилагодити Термин плану изградње блока Б3 и трансформаторске станице са далеководом сагласно Уговору за II фазу закљученим између Наручиоца и Извођача радова

**Питање 28:**

Како ће се формирати цена са трошковима путовања, боравка и аудита у КИНИ ако се не зна где се налазе те компаније?

**Одговор 28:**

У Обрасцу "Структура цене" (Образац 8. из конкурсне документације) треба исказати структуру цене, посебно за сваки део предметне услуге и укупну цену, док у Обрасцу понуде (Образац 2. из Конкурсне документације) треба исказати укупну понуђену цену. Понуђена цена мора да покрива и укључује све трошкове које Понуђач има у реализацији набавке, укључујући смештај, трошкове путовања итд.

**Питање 29:**

Чија је обавеза транспорта, смештаја и исхране унутар КИНЕ?

**Одговор 29:**

Исто као одговор 28.

**Питање 30:**

Да ли су испитивања са и без разарања дефинисана у уговору Корисника и испоручиоца ?

**Одговор 30:**

Испитивања материјала и заварених спојева са разарањем и без разарања, укључујући и мерење тврдоће, предвиђена су у обиму на основу претходног искуства Наручиоца. Ова испитивања радиће се по потреби у случају постојања сумње и квалитет опреме, као и у циљу контролисања по принципу случајног узорка. Предметна испитивања су предвиђена у сврху обезбеђења захтеваног квалитета компоненти и материјала испоручених од стране Извођача радова – кинеске компаније ЦМЕЦ, и нису везана за испитивањима која врши Извођач радова у оквиру сопствених фабричких планова контролисања и испитивања.



**Питање 31:**

Да ли су и остала испитивања специфицирана у том уговору?

**Одговор 31:**

Исто као одговор 30.

**Питање 32:**

За спецификацију у обрасцу 8 предвиђени број сати ангажовања стручног особља и обим испитивања су ОКВИРНИ. Дефинишите зашто је то тако? Ми нигде нисмо нашли спецификацију по сату у наведеном документу.

**Одговор 32:**

Сагласно напмени на крају Обрасца 8 Структура цене, предвиђени број сати ангажовања стручног особља и обим испитивања су оквирни. Такође, даље у истој напмени стоји да број радних сати по дану стручног особља за контролу износи 10 радних сати.

С тим у вези, један човек-дан износи 10 радних сати.

Понуђач треба да структуру цене представи онако како је то дато табели 2. „Услуге које се реализују оквиру кварталних извештаја“ и у табели „Рекапитулације укупне цене“ у оквиру Обрасца 8. Структура цене, те да наведене цену за Почетни извештај са Методологијом и цену за Коначни извештај.

**Питање 33:**

Зашто у ТД 0343 већ два дана нисте извршили измене које сте навели у појашњењу 2?

**Одговор 33:**

Чланом 63. Закона о јавним набавкама није прописан рок у ком Наручилац има обавезу да припреми и објави планиране измене конкурсне документације.

Имајући у виду обим планираних измена и допуна конкурсне документације, Наручилац ће исте објавити одмах након завршетка рада на истим.

**Питање 34:**

У тачки 6 „Обим услуга“ и одговору на питање 15 у појашњењу 3 наводите да ће КТ бити именовано за извођење радова у КИНИ, Србији и другим земљама. Које су то друге земље?

**Одговор 34:**

Исто као одговор 15 објављен у оквиру Додатних појашњења бр. 3 од 05.01.2016. године и одговор 26 из ових додатних појашњења, са допуном да термин „треће земље“ означава државе у Европи (Немачка, Чешка, Швајцарска и сл.)

**Питање 35:**

Како се за те друге земље калкулише цена?

**Одговор 35:**

Исто као одговор 18 објављен у оквиру Додатних појашњења бр. 3 од 05.01.2016. године и одговор 28 из ових додатних појашњења.

**Питање 36:**

Где су оне у обрасцу 8 наведене?

**Одговор 36:**

Исто као одговор 35.

**Питање 37:**

Молимо Вас да прокоментаришете и појасните ваш одговор на питање број 18 а у склопу одговора да не знате локације, компаније и градове?

**Одговор 37:**

Приликом давања одговора на питање број 18. у оквиру Додатних појашњења број 3 од 05.01.2016. године Наручилац је навео да не зна тачне локације, компаније и градове. Исто је наведено обзиром да Извођач радова, кинеска компанија ЦМЕЦ, још увек није одредила испоручиоце главне опреме, те с тим у вези Наручилац није у могућности да дефинише називе и локације испоручилаца (Извођача/Подизвођача) као и активности на којима ће бити ангажовани Извођачи/Подизвођачи за израду главне опреме термоелектране.

Као што је наведено у одговору 34 из ових додатних појашњења Наручилац може само навести да термин „треће земље“ означава државе у Европи (Немачка, Чешка, Швајцарска и сл.).

Поред наведеног, очекује се да ће се контрола квалитета вршити у следећим градовима у страним државама, и то:

**Кина**

- Peking - оријентационо контрола, постројење за одсумпоравање димних гасова, дизел агрегат, оклопљени шинопроводи, постројење за третман отпадних вода,
- Harbin - оријентационо контрола, парни котло, загрејачи ниског и високог притиска,
- Shanghai - оријентационо контрола, парна турбина, генератор, кондензатор турбине, центрифугалне пумпе КСБ, ДЦС систем управљања блоком, загрејачи ниског и високог притиска, овешеење и ослонци паровода и цевовода,
- Fujian – оријентационо контрола, суви електрофилтер, влажни електрофилтер, пнеуматски систем транспорта пепела, транспортни системи за шљаку, постројење за одсумпоравање димних гасова,
- Shenyang – оријентационо контрола, пароводи и цевоводи,
- Fusheng – оријентационо контрола, ваздушни компресори,
- Fuzhou – оријентационо контрола, дизел агрегат,
- Shandong – оријентационо контрола, влажни електрофилтер, трансформатори, електро опрема,
- Changchun – оријентационо контрола, вентилаторски млин за угља,
- Zhejiang – оријентационо контрола, суви електрофилтер, влажни електрофилтер, пнеуматски систем транспорта пепела, транспортни системи за шљаку,
- Deyang – оријентационо контрола, загрејачи високог притиска,
- Chengdu - оријентационо контрола, вентилатори свежег ваздуха и димног гаса,
- Hengyang – оријентационо контрола, трансформатори,
- Hunan – оријентационо контрола, конденз пумпе, пумпе расхладне воде,
- Shenyang – оријентационо контрола, вентилатори свежег ваздуха и димног гаса, дозатори угља, трансформатори,
- Jiangsu – оријентационо контрола, одшљакивач котла, овешеење и ослонци паровода и цевовода,
- Sizhou – оријентационо контрола, дозатори угља,
- Fuxin - оријентационо контрола, оклопљени шинопроводи, електро опрема, пароводи и цевоводи,

- Nanjing - оријентационо контрола, електро опрема,
- Datang – оријентационо контрола, постројење за хемијску припрему воде, постројење за третман отпадних вода,
- Changzhou - оријентационо контрола, постројење за хемијску припрему воде,
- Hengyang – оријентационо контрола, транспортне траке за угаљ,
- Dalian – оријентационо контрола, комбинована машина за одлагање и узимање угља,
- Sangzhou – оријентационо контрола, пароводи и цевоводи,

Русија

- Syzran, Samara region - оријентационо контрола, вентилаторски млинови за угаљ,

**Питање 38:**

Како ће понуђачи обрадити ову ставку у понуди?

**Одговор 38:**

Исто као одговор 18 из Додатних појашњења број 3 од 05.01.2016. године и одговори 28 и 37 из ових додатних појашњења.

**Питање 39:**

Да ли ћете признати накнадне трошкове ако Понуђачи због недовољно информација у ТД направе себи штету?

**Одговор 39:**

Одељком 2. тачка 2.27 и чланом 27. Модела уговора предвиђени су начин и услови под којима може доћи до промене укупно уговорене цене и других измена Уговора у складу са Законом.

**Ова додатна појашњења се објављују на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.**

Копија:

- Архива

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
ЈН/1000/0343/2015

