

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ», БЕОГРАД
Ул. царице Милице 2
Број: 12.02-2728/24-15
Београд, 21-08-2015

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број ЦЈН 06/15/ДУКН, за набавку добара: „Струјни мерни трансформатори и напонски мерни трансформатори“, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 4**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

У конкурсној документацији је у табелама на странама 61/142, 62/142 конкурсне документације као и 2/5 и 3/5 треће измене конкурсне документације за шифре СМТ 54, СМТ 55 и НМТ 8 тј. за струјне мерне трансформаторе 110 kV и индуктивни напонски мерни трансформатор 110 kV у тачки 3.8 Индикатор надпритиска уља (за СМТ) односно 3.9 Индикатор надпритиска уља (за НМТ) захтевано постојање индикатора надпритиска уља.

Молимо за потврду да је прихватљиво понудити мерне трансформаторе напонског нивоа 110 kV са изведбом - конструкцијом без индикатора надпритиска уља, обзиром да предметни мерни трансформатори имају такво техничко решење којим је притисак уља готово константан. Самим тим је и промена притиска уља унутар мерног трансформатора занемарива па је непотребно постојање индикатора надпритиска уља.

ОДГОВОР 1:

Прихватљиво је понудити мерне трансформаторе напонског нивоа 110 kV са изведбом - конструкцијом без индикатора натпритиска уља.

Овај акт се доставља електронским путем подносиоцу и обајављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Копија:

- Архива
- Комисија за јавну набавку

