

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица царице Милице бр. 2
Број: 12.01.156305/5-17
Београд, 12-04-2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/8000/0045/2016, за набавку добара: Колективна заштитна средства - Индикатори, у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 3**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације, односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: За позиције 1 (ВН индикатор 110 kV) захтева се да се понуди метална кутија или од композитне пластике са сунђерастим лежиштем. Да ли ће комисија прихватити индикаторе који се испоручују у оригиналном паковању произвођача који имају сунђерасто лежиште, димензија довољних да се у њу може безбедно сместити индикациона глава?

ОДГОВОР 1: У тендерској документацији се тражи да индикаторска глава буде смештена у кутији којом се обезбеђује од оштећења приликом транспорта и касније у експлоатацији. Наручилац остаје при свом захтеву.

Ова додатна појашњења објављују се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

