

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица царице Милице бр. 2
Број: 12.01.156305/4-17
Београд, 10-04-2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/8000/0045/2016, за набавку добара: Колективна заштитна средства - Индикатори, у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 2**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације, односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: За позиције 1 и 2 (VN индикатор 110 kV и VN индикатор од 5-36 kV) захтева се да се понуди категорија S, уместо до сада захтеване категорије L. Због другачије конструкције индикатора, мотке, антене, места на које се поставља индикатор, као и наставка за монтирање индикатора на мотку који је карактеристичан само за категорију L (S категорија индикатора је целина са мотком и антенном), наведене техничке карактеристике је немогуће испунити са индикатором категорије S.

Због свега наведеног предлажемо да захтевани индикатори на позицијама 1 и 2 буду категорије L типа.

ОДГОВОР 1: С обзиром да се поменута опрема користи и на затвореном и на отвореном простору, потребна нам је опрема категорије L.

ПИТАЊЕ 2: За позиције 1, 2, 7 и 9 захтева се да се достави сертификат о усклађености, издат од акредитоване лабораторије, уместо до сада захтеваног извештаја о испитивању (тест репорт) издатог од акредитоване лабораторије. Обзиром да лабораторије добијају сертификат о акредитацији од стране акредитационог тела државе у којој делују (АТС Србији, COFRAC у Француској, ...) уколико задовољавају стандард ISO/IEC 17025, оне су овлашћене да издају извештај о испитивању, и не могу да издају сертификат о усклађености.

Молимо да наручилац уместо сертификата о усклађености захтева достављање извештаја о испитивању по наведеним стандардима за позиције 1, 2, 7 и 9.

ОДГОВОР 2: У циљу описа опреме коришћени су стандарди који се наводе у тендерској документацији. Акредитована контролна тела врше периодични преглед у складу са стандардима. Обим контрола код испитивања усклађености са стандардом и периодичне контроле се разликује. У извештају о испитивању опреме се утврђују карактеристике опреме у мањем обиму него код испитивања усклађености са стандардом. Како би се доказале карактеристике опреме са стандардом потребно је доставити сертификат о усклађености са стандардом.

Ова додатна појашњења објављују се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

