

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица царице Милице бр. 2
Број: 12.01.36721/ 9 - 17
Београд, 17-02-2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/1000/0383/2016 за набавку радова – **Грађевинско-занатски радови на уређењу простора**, у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 5**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације, односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: У делу предмер и предрачун радова, позиција 3.9, испорука и уградња паркет или ламинат лајсни – Да ли је висина лајсни 5 и 8 cm, а не као што је овде написано 5 и 8 mm?

ОДГОВОР 1: За позицију 3.9 висина лајсни је 5 cm и 8 cm.

ПИТАЊЕ 2: У делу предмер и предрачун радова, позиција 3.15, облагање армирано-бетонских газираних степеништа – Која је дебљина мермерних плоча?

ОДГОВОР 2: За позицију 3.15 дебљина мермерне плоче је 10 mm.

ПИТАЊЕ 3: У делу предмер и предрачун, позиција 4.2, испорука и уградња роштиља од гредица – Које су димензије тражених гредица и која је дебљина термо и звучне изолације која се поставља?

ОДГОВОР 3: За позицију 4.2 димензија гредица за израду роштиља је 8x5 cm, а дебљина изолације је 8 cm.

ПИТАЊЕ 4: У делу предмер и предрачун, позиције 5.1 и 5.2, - испорука и монтажа стаклених преграда - Да ли постоје неке шеме и цртежи које би могли да нам доставите?

ОДГОВОР 4: Не постоје шеме и цртежи, из тог разлога је и обрачун по м².

ПИТАЊЕ 5: У делу предмер и предрачун, позиција 6.1, постављање изолације на зидове и плафоне – Да ли је потребно у цену позиције урачунати и све претходне предрадње за постављање изолације (постављање лепка, мрежица, типлова...)?

ОДГОВОР 5: У цену позиције је потребно укључити и цену припремних радова и сав пратећи неспецифицирани материјал.

ПИТАЊЕ 6: У делу предмер и предрачун, позиције 8.13, 8.14, 8.15, 8.24, 8.25, 8.33, 8.34 – да ли постоје неке шеме или цртежи које би могли да нам доставите за тражене регале, полице, прозоре и врата?

ОДГОВОР 6: За позиције (8.13; 8.14; 8.15; 8.24; 8.25; 8.33; 8.34) не постоје шеме и цртежи, по потреби ће се израђивати тражени елементи сходно простору којим се

располаже и објекту који се уграђује. Из тог разлога Наручилац је омогућио обилазак објекта на којима ће се изводити радови.

Напомена: Комисија ће извршити измену конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда.

Ова додатна појашњења се објављују на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

