

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
УПРАВА ЈП ЕПС  
Улица царице Милице број 2  
Број: 1201.296856/14-16  
Београд, 7 -10- 2016  
[www.eps.rs](http://www.eps.rs)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку број 1000/0150/2016, за јавну набавку услуга „Контрола и примена стандарда (контролисање фабрикације преко треће стране)“, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Бр. 1**

Пет дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације, односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

**Питање 1:**

Да ли је ова јавна набавка замена за поништену ЈН 1000/0343/2015?

**Одговор 1:**

Предметни поступак јавне набавке је нови поступак и спроводи се у складу са Планом јавних набавки за 2016. годину, а по свом предмету обухвата услуге контролисања фабрикације опреме које су биле предмет поништеног поступка број 1000/0343/2015, а не обухвата услуге испитивања и контролисања уградње и укупњавања опреме на локацији.

**Питање 2:**

На страни 3/136 у тачки 1 наводите да је предмет ЈН “Контролисање фабрикације преко треће стране”. У следећем пасусу наводите „пројектно техничку документацију“ која свакако не може бити предмет контролисања ФАБРИКАЦИЈЕ.

- Зашто је овај захтев уврштен а није у сагласности са називом и предметом тендера.

**Одговор 2:**

У питању је контролисање произвођачке пројектно техничке документације, као што је у конкурсној документацији на више места наведено.

С тим у вези, дати захтев је у сагласности са називом и предметом конкретне јавне набавке, у склопу контролисања фабрикације је контролисање произвођачке пројектно-техничке документације за фабрикацију.

**Питање 3:**

На страни 3/136 ставка „Испуњеност захтева стандарда ИСО 9001:2008. На страни 81/136 дајете табелу са листом подизвођача који су већ одабрани и потписан уговор са њима.

- Која је сврха Вашег захтева када се ту не може ништа променити чак и ако се „ПРОВЕРОМ“ утврди да наведени подизвођач не испуњава услове.

**Одговор 3:**

Обавеза изабраног понуђача у овом поступку јавне набавке је да утврди да ли подизвођач испуњава захтеве стандарда ISO 9001:2008.

У случају да се провером утврди да подизвођач не испуњава захтеве стандарда ISO 9001:2008 даље поступање ће бити предмет уговорног односа између Наручиоца и Извођача (СМЕС).

**Питање 4:**

На истој страни наводите поново да је предмет контрола (ПРОЈЕКТОВАЊЕ) иако то у називу тендера не постоји.

- Да ли треба променити, усагласити назив тендерског документа.?

**Одговор 4:**

Не. У питању је контролисање произвођачке пројектно техничке документације, као што је у конкурсној документацији на више места наведено.

**Питање 5:**

Назив тендера је „КОНТРОЛИСАЊЕ И ПРИМЕНА СТАНДАРДА“. На трећој страни кажете да је предмет „Контролисање фабрикације преко треће стране“, да бисте на истој страни додали да је предмет и контрола пројектовања.

- Зашто су већ на почетку наведене тоталне супротности?
- Ако је предмет контрола фабрикација ваљда сте усагласили пројекат јер производња не може отпочети. По којим документима се врши контрола фабрикације?

**Одговор 5:**

Комплетан назив дате јавне набавке гласи „Контрола и примена стандарда (контролисање фабрикације преко треће стране)“.

Предмет контролисања није пројектовање, већ контролисање произвођачке пројектно техничке документације, као што је у конкурсној документацији на више места наведено.

**Питање 6:**

На страни 7/136 „Захтеви у погледу начина рока и услова плаћања“ Наводите да се плаћање домаћем понуђачу врши по средњем курсу НБС на дан плаћања.

- Да ли то значи да домаћи понуђач може дати цену у страниј валути имајући у виду да се ради о пословима који се обављају Ван територије Србије осим једног мањег дела.?

**Одговор 6:**

Да, као што је наведено у конкурсној документацији:

*„Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.*

*Понуђач може цену исказати у еврима, а иста ће у сврху оцене понуда бити прерачуната у динаре по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.*

*Наручилац се обавезује да понуђачу плати извршене услуге динарски/девизном дознаком у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеноге за сваки прихваћени и оверени Извештај од стране овлашћеног представника Наручиоца.*

*Плаћање извршених услуга за цену изражену у EUR домаћем Понуђачу вршиће се у динарима по средњем курсу EUR НБС на дан плаћања.“*

**Питање 7:**

У тачки 2.10. Наводите да је рок извршења услуга 24 месеца од дана одпочињања услуга. Поново скрећемо пажњу на то да сте у тачки 2.11. навели да ће трајање пројектовања бити 26 СА ТЕХНИЧКОМ КОНТРОЛОМ. То сте нагласили и у достављеном термин плану да је обавеза понуђача. Такође тврдите да након тога ЗАПОЧИЊЕ ПРОИЗВОДЊА ОПРЕМЕ.

- Зашто се наводи (претходно питање) да је рок завршетка радова 24 месеца када је из овог другог дела и достављеног термин плана он најмање 36 месеци а можда и више.
- Како ће Потенцијални понуђач испунити захтев ТД за доставу Термин плана са тачним почетком и завршетком кад постоје разлике о времену ангажовања и рока за обављање посла?
- У термин плану није наведена динамика испоруке са терминима па је нејасно колико траје ова операција и колико треба калкулирати за њу. Која је динамика испоруке?

**Одговор 7:**

Рок извршења услуга контролисања је 24 месеца од дана отпочињања услуга и КД ће бити коригована у том смислу.

**Питање 8:**

У тачкама 2.14-2.15. су детаљно описани инструменти финансијског обезбеђења који треба да обезбеди потенцијални Понуђач.

- Зашто не постоје инструменти за финансијско обезбеђење и за Наручиоца.?
- Зашто је поступак једностран и само се захтева од стране једне стране испуњења различитих услова?
- Да ли ће Понуђач који буде тражио да наручилац обезбеди код уговарања акредитив, банкарску гаранцију.... бити санкционисан?
- Да ли би било исправније да ако се једној страни нешто тражи кроз инструмент финансијског обезбеђења да и друга страна то захтева ради равноправности Понуђача и Наручиоца?
- Да ли је по закону о облигационим односима и међународном трговачком праву то дозвољено?

**Одговор 8:**

У вези са овим питањима Наручилац даје јединствен одговор:

Сва захтевана средства финансијског обезбеђења наведена у конкурсној документацији предметног поступка јавне набавке су одређена у складу чланом 61. став 5. до 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као и у складу са поглављем 12. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015).

Наручилац ће одбити понуду понуђача као неприхватљиву у случају да понуђач у понуди захтева од Наручиоца, да код уговарања, обезбеди акредитив, банкарску гаранцију и слично, а у складу са чланом 3. став 1. тачка 33) Закона.

**Питање 9:**

На страни 25/136 тачка 3 „Критеријум за доделу уговора“ наведено је да ће се одлука донети применом критеријума „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“

- Како се са тим слаже Ваш навод да ће неприродно ниска цена бити санкционисана елиминацијом?

- Како се доказује неприродно ниска цена ако је једини критеријум „Најнижа понуђена цена“?

**Одговор 9:**

Закон о јавним набавкама и конкурсна документација не познају и не садрже појам „неприродно ниска цена“.

Уколико сте у свом питању мислили на „неуобичајено ниску цену“ обавештавамо Вас да је поступање Наручиоца у случају овакве цене дефинисано чланом 92. Закона.

**Питање 10:**

На страни 26/36 тачка 4 Услови за учешће у тачки 4 наводите „Нотификовано тело“

- Да ли мислите на Именовано тело
- У истој тачки тражите да је то тело (претпостављамо да сте мислили да је именовано) од стране надлежне институције у Европској унији по следећим директивама (наводите шест директива. Како било ко па и у Кини може бити именован од стране надлежних институција Европске уније.

Морамо да Вас подсетимо “Плава књига” Европске комисије јасно каже да „САМО земље чланице Европске заједнице имају право да врше именована по наведеним Европским директивама.

- Како можете да тражите да домаћи Понуђач мора да има важећа решења о „Нотификацији“ од надлежних институција у оквиру Европске уније у складу са наведеним директивама?
- Зашто је уврштена ставка Предузетник и физичко лице када појединци не могу бити именовани?
- Зашто није захтевана акредитација по ЕН 17020 када је то обавезни услов за „Нотификацију“ (Именовање)?
- Како се доказује да Понуђач има „ИНТЕРНО сертифициване“ инспекторе?
- По ком стандарду је то прописано и које услове мора испунити инспектор за ДИРЕКТИВУ?
- Да ли знате да се именовања по директивама, надлежних институција, додељују ФИРМАМА а не ПОЈЕДИНЦИМА у Европској заједници.
- Које су то надлежне институције од којих тражите „Нотификацију“?

**Одговор 10:**

Овим поступком јавне набавке Наручилац има намеру да ангажује компанију за контролисање квалитета за спровођење активности услуге контрола и примена стандарда (контролисање фабрикације преко треће стране) у производним објектима Извођача радова и главних подизвођача (подиспоручилаца).

Уговорна обавеза Извођача радова (СМЕС – CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION) је да сва опрема која је томе подложна буде означена СЕ знаком.

Опрема која је подложна СЕ означавању треба да буде контролисана у складу са захтевима наведених директива:

	<b>Врста опреме</b>	<b>ЕУ Директива</b>	<b>Пун назив</b>
1.	Опрема под притиском	2014/68/EU	Pressure Equipment Directive
2.	Челична конструкција	CPR305/2011/EU	Construction Products Regulation
3.	Машинска опрема	MD 2006/42/EC	Machinery Directive

4.	Лифт	2014/33/EU	Lifts and safety components for lifts Directive
5.	Електромагнетна компатибилност	2014/30/EU	Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive
6.	Експлозивне атмосфере	2014/34/EU	Directive on Equipment and Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres
7.	Нисконапонска опрема	2014/35/EU	Low Voltage Directive (LVD)
8.	Мерна опрема	2014/32/EU	Measuring instruments (MID)
9.	Радио опрема	2014/53/EU	Radio Equipment Directive (RED)

По основу ЕУ директиве под ред. бр. 3, 5, 7, 8 и 9 се не врши контролisaње у поступку производње, али ТПИ (Third Party Inspection) као изабрани понуђач у овом поступку јавне набавке треба да изврши контролisaње, односно преглед резултата испитивања, разних контролisaња и остале техничке документације на основу које је произвођач означио производ СЕ знаком.

Предмет ове јавне набавке није контролisaње извођења радова на градилишту. Исто ће бити предмет посебног поступка јавне набавке.

У складу са наведеним, као и уговорним обавезама из Уговора за II фазу Пакет пројекта ТЕ Костолац Б - Power Plant Project, број 127/26-13 са кинеском компанијом СМЕС – China Machinery Engineering Corporation, из Пекинга, који је ступио на снагу 25.05.2015. године, Наручилац мора за вршење наведених услуга контролisaње ангажовати понуђача који је нотификовано тело од стране надлежне Институције у Европској Унији по следећим директивама:

1. 2014/68/EU – Опрема под притиском
2. CPR305/2011/EU - Челична конструкција
3. MD 2006/42/EC - Машинска опрема
4. 2014/33/EU – Лифт
5. 2014/30/EU - Електромагнетна компатибилност
6. 2014/34/EU - Експлозивне атмосфере

Надлежне институције Европске Уније у смислу наведеног услова су надлежна Министарства чланице ЕУ које пријављују тела Европској комисији.

Акредитација по EN 17020 није захтевана из разлога што иста није обавезна.

Доказивање испуњености услова у поступку јавне набавке у датој конкурсној документацији је уређено у складу са Одељком III Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова.

За разлику од претходно образложеног обавезног услова за учешће, конкурсном документацијом је у делу додатних услова за учешће – кадровски капацитет, између осталог захтевано

4.2.3.2. „У оквиру набројаних лица из подтачке 4.2.3.1. понуђач мора имати и интерно сертифициковане инспекторе оспособљене за примену захтева следећих директива ЕУ:

1. 2014/68/EU – Опрема под притиском
2. CPR305/2011/EU - Челична конструкција

3. MD 2006/42/EC - Машинска опрема
4. 2014/33/EU – Лифт
5. 2014/30/EU - Електромагнетна компатибилност
6. 2014/34/EU - Експлозивне атмосфере

Дозвољено је да једно лице буде оспособљено као инспектор за више директива.“

Доказ наведеног у складу са конкурсном документацијом је:

- Листа интерно сертификованих инспектора оспособљених за примену захтева наведених директива ЕУ и доказ оспособљености сваког од наведених инспектора (доказ мора минимално садржати податке о томе ко је извршио обуку, ко је сачинио програм обуке, за коју Директиву је обучен, место одржавања обуке, а исти може бити достављен у форми сертификата, дипломе и сл. док је издавалац истог понуђач, односно правно лице повезано са понуђачем).

#### Питање 11:

У тачки 4.2.2. неопходан пословни капацитет захтевате да је Понуђач извршио услуге контролисања минимално на једном блоку снаге 300 MW са наткритичним параметрима.

- У чему се разликује Контролисање фабрикације блока 100, 200 или 1000MW?
- Да ли само због разлике у притиску, температури или величини?

#### Одговор 11:

Технолошки параметри, обим и комплексност изградње ТЕ Костолац Б3 снаге 350 MW и првог блока са наткритичним параметрима који се гради у Србији су разлог због кога за реализацију услуге контролисања преко треће стране тражимо контролно тело које има искуства у контролисању постројења овог нивоа сложености.

#### Питање 12:

У тачки 4.2.3. под тачка 2 на страни 27/136 захтевате 10 Инжењера машинске струке а у оквиру исте тачке и пет међународних инжењера за заваривање

- Да ли се мисли на укупно десет инжењера од којих пет треба да буду међународни инжењери за заваривање?
- Да ли се овде мисли да поред 10 машинских инжењера има и још пет међународних инжењера?

#### Одговор 12:

У питању је најмање 10 дипломираних или мастер инжењера машинске струке са најмање 3 године професионалног искуства контролисања производње машинске опреме, од којих је:

- један именован као Вођа за услуге контролисања машинске опреме, са најмање 5 година професионалног искуства контролисања производње машинске опреме, који је учествовао најмање у следећим пројектима: контролисање производње машинске опреме за изградњу новог блока или за реконструкцију / адаптацију / ревитализацију постојећег блока, на најмање два термоенергетска постројења инсталисане снаге најмање 300 MW,
- најмање 5 Међународних инжењера за заваривање (IWE/EWE), који су носиоци наведеног звања најмање 3 године

#### Питање 13:

У тачки 4.2.3. под тачка 3 на страни 27/136 захтевате 5 (пет) грађевинских инжењера за контролисање челичних конструкција и грађевинских материјала.

- О којим грађевинским материјалима се ради?

- Да ли се зна у којим фабрикама ће се контролисати грађевински материјали и које су то количине.
- Да ли инжењери грађевинске струке треба да буду и инжењери за заваривање (челична конструкција)

**Одговор 13:**

- Понуђач ће контролом произвођачке пројектно техничке документације утврдити о којим се материјалима ради, које су количине тих материјала и адекватност врста и количине.
- Листа потенцијалних понуђача дата је у оквиру Прилога 2 Техничке спецификације за услугу
- Не. Захтев Наручиоца у вези додатног услова кадровског капацитета у делу наведених грађевинских инжењера није дат у правцу поседовања лиценце, већ у правцу поседовања професионалног искуства у области услуга контролисања производње челичних конструкција и грађевинског материјала, као и личних референци радовима на термоенергетским постројењима инсталисане снаге најмање 300 MW.

**Питање 14:**

У тачки 4.2.3.ставке 4 и 5 захтевате по 10 (десет) инжењера електро струке

- Зашто оволики број?
- Где је у спецификацији дефинисано ангажовање оволиког броја Инжењера електро струке?

**Одговор 14:**

Наручилац ће извршити измену конкурсне документацију у делу наведеног додатног услова кадровског капацитета.

**Питање 15:**

На страни 41/136 у одељку 3 Листа директива дајете табелу са девет директива. Испод у тексту дајете да по директивама под редним бројем 3, 5, 7, 8, 9 се неће вршити контролисање при чему се директиве под бројем 5, 7, 8, 9 управо односе на радове које припадају „Нотификованим“ телима електро струке. Ако сте написали да „се не врши контролисање у поступку производње“ нејасно је:

- Зашто оволики број електро инжењера када сами кажете да се не врши Контролисање у фази производње.?
- Када и где ће они радити контролу коју помињете?
- Где је у спецификацији радова број извршилаца инжењера електро струке?
- Шта ће се догодити ако Понуђач у свом термин плану који доставља докаже да му за извршење тог посла треба пет инжењера електро струке?
- Ако му треба само пет да ли је довољно да достави за десет инжењера доказе јер тиме доказује да поседује довољан кадровски капацитет?

**Одговор 15:**

Као што је наведено у конкурсној документацији:

„По основу ЕУ директиве под ред. бр. 3, 5, 7, 8 и 9 се не врши контролисање у поступку производње, али ТПИ („Third Party Inspection“) треба да изврши контролисање, односно преглед резултата испитивања, разних контролисања и остале техничке документације на основу које је произвођач означио производ СЕ знаком.“

**Питање 16:**

На страни 35/136 део 5 Предмет позива ЈН.. у спецификацији поново наводите пројектовање

- Молимо Вас да дефинишете Контролисање пројектовања са тачним описом радова које потенцијални Понуђач мора да обави код овог захтева. (наравно мислимо после завршетка рада техничке контроле и одобрења од стране Fidic инжењера).

**Одговор 16:**

У питању је контролисање произвођачке пројектно техничке документације, као што је у конкурсној документацији на више места наведено.

Поред наведеног, биће извршена и одговарајућа измена конкурсне документације у делу преостале речи „пројектовање“ у другом пасусу тачке 5.1 Одељка 5.

**Питање 17:**

На страни 39/136 задња болдирана реченица кажете да је издавање СЕ знака обавеза извођача радова

- Да ли сте мислили на Вашег извођача СМЕК (Испоручиоца)?.

**Одговор 17:**

Да. Извођач радова: СМЕС – CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION.

**Питање 18:**

На страни 42/136 наводите да ће Понуђач контролисати испуњење свих захтева директива наведених у тачки 3-листа директива.

- Зашто директиве под тачкама 3, 5, 7, 8, 9 нису искључене из овог захтева јер је он у супротности са наведеним у тачки 3?
- Поново наводите пројектовање као обавезу Понуђача тако да питање које је раније постављанио важи и за ову тачку?

**Одговор 18:**

По основу ЕУ директиве под ред. бр. 3, 5, 7, 8 и 9 се не врши контролисање у поступку производње, али понуђач треба да изврши контролисање, односно преглед резултата испитивања, разних контролисања и остале техничке документације на основу које је произвођач означио производ СЕ знаком.

У питању је контролисање произвођачке пројектно техничке документације, као што је у конкурсној документацији на више места наведено.

**Питање 19:**

У тачки 5.1. Контролисање пројектне документације наводите само једну ставку општег карактера која не дефинише обим и врсту радова контролисања по овом захтеву.

- Који је то обим радова који треба да Понуђач обави по овој тачки?
- Зашто се опет помиње цела табела тачке 3 кад је то непотребно?

**Одговор 19:**

- Произвођачку пројектно-техничку документацију треба комплетно прегледати ради испуњења битних захтева за безбедност за испоручену опрему.
- Потребно је поменути целу табелу јер се захтев односи на контролисање произвођачке пројектно техничке документације.



**Питање 20:**

У тачки 5.2. Контролисање испуњености захтева стандарда ИСО 9001:2008. Даље у тексту наводите да је главна активност „преглед сертификата Извођача и Подизвођача (Којих Извођача и чега)?, као што је НПР ИСО 9001:2008.

- Када се врши ово контролисање и која је сврха оваквог контролисања?
- Да ли контролисање врши „Нотификовано“ тело у сврху оцене усаглашености у склопу контролисања фабрикације ?
- Да ли контролисање врши сертификационо тело по ЕН ИСО 17 021 у циљу одобрења Извођача и испуњености услова за израду?

Овде код овог питања је врло битно раздвојити ко ради овај посао јер то у једном случају има смисла а у другом случају је потпуно бесмислено.

**Одговор 20:**

Контролисање се врши провером система менаџмента квалитетом Извођача радова и његових Подизвођача.

Прилог 2. техничких спецификације дате конкурсне документације: Листа потенцијалних подизвођача из Уговора са компанијом СМЕС.

Прилог 3. техничких спецификације дате конкурсне документације: Листа до сада уговорених подизвођача са компанијом СМЕС.

- Врши се након добијања званичног обавештења од Извођача ко су Подизвођачи. Наведено контролисање се врши провером система менаџмента квалитетом Извођача радова и његових Подизвођача, а сврха му је обезбеђење квалитета фабрикације опреме.
- Контролисање се врши у сврху провере испуњености уговорних захтева са произвођачем опреме.
- Контролисање врше водећи екстерни проверавачи са IRCA сертификацијом за системе менаџмента према стандарду ISO 9001:2008 које понуђач наводи у својој понуди, а у складу са дефинисаним условом кадровског капацитета из Одељка 4. конкурсне документације, тачка 4.2, подтачка 4.2.3.1 алинеја 6. Анажовање ових кадрови је потребно ради указивања Наручиоцу на евентуалне неусаглашености са захтевима стандарда ISO 9001:2008.

**Питање 21:**

У тачки 5.3. Учествовање у одобравању планова контроле... наводите:

Сагласно **Процедури контроле квалитета која је саставни део Уговора са Извођачем радова, понуђач је у обавези да прегледа и да да сагласност на предлог Плана квалитета који доставља произвођач.**

- Како нешто што је већ одобрено од стране Наручиоца и Испоручиоца кроз уговорну обавезу може да мења неко нижег нивоа од ова два партнера?

Даље у следећем пасусу наводите, цитирамо:

План квалитета мора да обухвати **све фазе изградње: пројектовање, производња, испорука, уградња, повезивање односно укрупњавање, инсталација, пуштање у рад, а такође и све врсте опреме: за машински део, електро, инструментацију, челичну конструкцију, систем за одсумпоравање итд.**

Све што смо нагласили црвеном бојом по нама је спорно и не може бити предмет ове набавке:

- Како је могуће да овде уводите и неке радове за које сте већ и сами рекли да нису предмет овог тендера и да ће ти радови бити предмет посебне ЈН ( мислимо на изградњу, монтажу, пуштање у рад... ?
- Да ли у уговору постоји клаузула која дозвољава Наручиоцу да уговорене и потписанне обавезе два уговарача могу да се мењају једнострано?
- Где сте у спецификацији навели ове радове које сад први пут помињете у овој ЈН?

#### Одговор 21:

План квалитета је обавеза Извођача, а Понуђач је у обавези да преконтролише цео План квалитета, иако се његове активности завршавају са делом плана квалитета закључно са испоруком опреме на градилиште.

#### Питање 22:

Даље у истој тачки дефинишете по тачкама шта треба минимално да обухвати ФОРМУЛАР Плана испитивања, цитирамо:

Дефинисање формулара Плана испитивања и контролисања најмање треба да обухвати:

- ✓ Дефинисање захтеваних активности током производње,
- ✓ Дефинисање методе или референтног документа,
- ✓ Дефинисање обима и врсте испитивања,
- ✓ Дефинисање описа активности за све учеснике (Произвођач, НоБо, Лабораторија, Понуђач, Наручилац...),
- ✓ Дефинисање критеријума прихватљивости,
- ✓ Дефинисање врсте документа/извештаја о извршеном испитивању / контролисању,
- ✓ Простор за потпис свих учесника.

Све што смо нагласили црвеном бојом по нама је спорно и не може бити предмет ове набавке.

- Морамо да вас питамо ШТА ЈЕ УГОВОРЕНО са испоручиоцем опреме?
- Које активности треба дефинисати за производњу и ко то треба да дефинише?
- Наводите да су планови контролисања саставни део уговора. Шта ће те да урадите уколико НОТИФИКОВАНО тело утврди да су стандарди и критеријуми које сте уговорили погрешни и штетни по Наручиоца (Вас)?
- Какве су могућности да се било шта промени што није уговорено и прописано уговором и на који начин се могу мењати уговорена референтна документа?
- Зар критеријуми прихватљивости нису дефинисани при уговарању?
- Да ли разумете какве све негативне последице по Јавно предузеће у чије име сте уговарали градњу новог блока могу произићи из накнадног захтева за дефинисање критеријума?
- Ко ће Вам дозволити (наравно и „Нотификованом“ телу) да накнадно дефинишете обиме и врсте испитивања?
- Којих критеријума прихватљивости тражити од Нотификованог тела да га дефинише?
- Да ли разумете да ако то већ није дефинисано приликом уговарања да Ваше Јавно предузеће може претрпети штету ако су уговорени погрешни?
- Ко ће бити одговоран за то ?
- Шта су по вама на основу уговора Референтна документа за израду, испоруку и монтажу опреме.

- Где се у наведеним директивама за која тражите Нотификацију од надлежних установа ЕЗ налазе дефинисани критеријуми...?

**Одговор 22:**

Уговором закљученим између Наручиоца и Извођача предвиђена је „примерена сарадња“ између контролног тела (изабрани понуђач у овом поступку јавне набавке ) и нотификованог тела ангажованог од стране Извођача (TUV-SUD). Све уочене недостатке Извођач би требало да отклони.

У вези са осталим питањима Наручилац даје јединствен одговор:

Спровођење предметне јавне набавке у овом поступку јавне набавке од огромног значаја за реализацију међународног преузетих обавеза Наручиоца из Уговорног споразума за II фазу Пакет Пројекта Kostolac-B Power Plant Projects, закљученог на основу:

- Општег уговорног споразум о реализацији Пакет Пројекта Kostolac-B Power Plant Projects,
- Закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за другу фазу Пакет Пројекта Kostolac-B Power Plant Projects између Владе Републике Србије коју представља Министарство финансија, као Зајмопримца и Кинеске Export-Import банке као Зајмодавца (“Сл. гласник РС - Међународни уговори”, број 02/15),
- Закона о потврђивању Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине (“Сл. гласник РС - Међународни уговори”, број 90/09 и 09/13),
- Закона о потврђивању Анекса бр. 1. Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине (“Сл. гласник РС - Међународни уговори”, број 09/13) и
- Закона о потврђивању Анекса бр. 2. Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине (“Сл. гласник РС - Међународни уговори”, број 13/13).

С тим у вези, све уговорено се заснива на међународно преузетим обавезама Републике Србије.

Наручилац ће омогућити увид заинтересованим потенцијалним понуђачима у закључени Уговор са кинеском компанијом СМЕС, у папирној форми, у својим просторијама, у току рока за подношење понуда, уз потписивање Изјаве о чувању поверљивих података, а у складу са чланом 15. став 1. Закона о јавним набавкама.

У вези са наведеним Наручилац ће извршити и одговарајућу допуну конкурсне документације.

**Питање 23:**

У тачки 5.5 . Контролисање производних погона наводите, цитирамо:

Контролор од стране Понуђача извршиће контролисање производних погона ради утврђивања и одобравања захтева за обезбеђење квалитета у сагласности са захтевима Директива Европске Уније.

- Шта је контролор од стране Понуђача, Нотификовано тело, интерни инспектор или ?
- Шта ће се догодити ако тај контролор утврди да подизвођач испоручиоца не испуњава услове који се траже по наведеним директивама?
- Да ли Испоручилац мора да предложи новог Подизвођача?

- Ко плаћа трошкове и рад за накнадни преглед новог подизвођача од стране контролора Понуђача?

**Одговор 23:**

- То је понуђач.
- Обавеза понуђача је да утврђеним чињеницама обавести Наручиоца.
- Евентуалне неусаглашености се решавају између Наручиоца и Извођача.
- Зависи ће од споразума између Наручиоца и Извођача.

**Питање 24:**

У тачки 6.7. Неусаглашености наводите, цитирамо:

- За одступања у погледу квалитета која су утврђена, Контролор од стране Понуђача ће наложити њихову корекцију Извођачу радова/Подизвођачу одмах након њеног уочавања.
- Имајући у виду да се сва контролисања раде осведочењем како ће Понуђач по папирима које доставља друга страна да види да постоји неусаглашеност?
- Да ли по Уговору ово “Нотификовано тело” може да ставља примедбе И да захтева од Извођача /Подизвођача отклањање неусаглашености.?

**Одговор 24:**

- Понуђач своје активности не обавља само „прегледом папира“, већ и (најављеним или ненајављеним) присуством извођењу операција – производње или испитивања.
- Уговором између Наручиоца и СМЕС предвиђена је „примерена сарадња“ између контролног тела (изабрани понуђач у овом поступку јавне набавке) и нотификованог тела ангажованог од стране Извођача (TUV-SUD). Све уочене недостатке Извођач би требало да отклони, а изабрани Понуђач у овом поступку јавне набавке да о свему да обавести Инвеститора.

У вези са наведеним обавештавањем, Наручилац ће извршити и одговарајућу допуну конкурсне документације.

**Питање 25:**

У тачки 7 Главне компонентена страни 48/136 наводите, цитирамо:

За сву опрему из тачке 8.3, Контролор од стране Понуђача ће се осведочити испитивању на најмање једном уређају

- Апсолутно нејасно. Молимо Вас да појасните овај захтев?
- Да ли то значи да Контролор не мора да буде стално присутан и не мора да контролише цео ток фабријације опреме.?
- Даље у тексту у три пасуса објашњавате неке од принципа контролисања. Сматрамо да све то треба да буде дефинисано у у тачки 8.3 посебно за сваку појединачну компоненту. Табела треба да садржи те податке (количина, број комада, обим контролисања...) јер он утиче на обим радова и висину Понуде.?

**Одговор 25:**

У Обрасцу структуре цене датом у конкурсној документацији Наручилац је дефинисао која опрема подлеже сталном контролисању (Resident control), а која не. У случају више комада идентичне опреме, контролисање је потребно урадити само на једном комаду.

### Питање 26:

У тачки 8 Предвиђена контролисања

Врсте контролисања и испитивања неопходни да би се гарантовао уговорени квалитет компоненти и опреме наведени су у оквиру одговарајућег Плана испитивања и контролисања (ИТП) које доставља Извођач радова.

Под контролисањем се подразумевају активности: H (Hold - Зауставна тачка), W (Witness – Осведочење), R (Review – Преглед), SW (Spot witness - Осведочење случајног узорка), A (Approval – Одобрење).

Наручилац ће дати сагласност на План испитивања и контролисања ИТП достављен од стране Извођача радова.

Црвеном бојом смо нагласили део који је у тоталној супротности са свим захтевима и објашњењима у ТД за ову набавку.

- У првом пасусу наводите да су Врсте контролисања наведени у оквиру Плана испитивања и контролисања. Зашто онда тражите у захтевима да Понуђач усаглашава План испитивања и контролисања кад он већ постоји?
- У трећем пасусу наводите да ће НАРУЧИЛАЦ дати сагласност на план испитивања и контролисања. Ово је мало нелогично јер сте већ раније навели да је он саставни део уговора који сте потписали и одобрили. Зашто у овој формулацији „замућујете воду“ јер је оваква формулација у тоталној супротности ?
- На једној страни тврдите да је саставни део уговора, па онда да је достављен од стране Извођача и да ће те ви као Наручилац дати сагласност на то а тражите од нотификованог тела да га усагласи и одобри.????

Мислимо да у формулацији нешто није у реду али и даље сматрамо да ако је већ одобрен план шта ту има да ради „НОТИФИКОВАНО“ тело.

### Одговор 26:

- Планови испитивања и контролисања не постоје, већ су обавеза Извођача да их благовремено достави Наручиоцу на сагласност. Наручилац ће уз помоћ изабраног понуђача у овом поступку јавне набавке, одобрити достављене планове испитивања и контролисања. План квалитета је обавеза Извођача, а Понуђач је у обавези да преконтролише цео План квалитета, иако се његове активности завршавају са делом плана квалитета закључно са испоруком опреме на градилиште.
- Исто као претходни одговор
- Исто као претходни одговор

### Питање 27:

У тачки 8 Предвиђена контролисања - Састанак пре спровођења контролисања наводите, цитирамо

- ✓ Контролисање свих наведених захтева
- ✓ Контролисање расположивости целокупне документације (цртежи, списак делова, спецификације, стандарди)
- ✓ Контролисање термин плана производње опреме
- ✓ Завршетак планова за спровођење испитивања и контролисања (ИТП) за Зауставне тачке и контролисање у присуству Наручиоца
- ✓ Контролисање производних погона које обухватају процедуре за производњу, контролисање поступка за пријем материјала, контролисање процедуре за означавање материјала

- ✓ Контролисање свих технологија за производњу опреме
  - ✓ Контролисање документације за заваривање - WPC, WPQP
  - ✓ Контролисање документације за испитивања без разарања као што су PT, UT, MT процедуре и квалификација вршиоца услуге испитивања без разарања
  - ✓ Припрема записника са састанка
- Шта значи контролисање свих захтева?
  - Ко обезбеђује документацију за контролисање фабрикације.?
  - Зар она није пре одласка у фабрику Контролора Понуђача достављена да би Контролор знао шта гледа.?
  - Каква је сврха контролисања термин плана на првом састанку кад Фабрикација још није почела
  - Планови су усвојени па не разумемо шта сад Контролор може да мења имајући у виду да имате FIDIC инжењера на пројекту, Техничку контролу, и наравно уговор.?
  - Када се гледају производни погони испоручиоца и његових подизвођача?
  - Која је сврха тог захтева.?
  - У ком статусу се ово гледа - као сертификационо или „нотификовано тело“

#### Одговор 27:

- Захтеви зависе од врсте опреме и референтних докумената.
- Подизвођач, произвођач опреме.
- Јесте
- Сврха контролисања термин плана је да се избегне започињање фабрикације пре него што се све усагласи.
- Планови нису усвојени.
- Производни погони Извођача и његових Подизвођача проверавају се пре започињања производње опреме за наручиоца.
- Сврха овог захтева је потврда способности погона да задовољи захтеве.
- Провера се врши у својству контролног тела.

#### Питање 28:

У тачки 8 Предвиђена контролисања-Контролисање у току производње наводите, цитирамо

- ✓ Контролисање набављеног материјала у складу са произвођачком пројектно техничком документацијом
  - ✓ Контролисање означавања материјала
  - ✓ **Контролисање процеса производње**
  - ✓ Контролисање главних димензија
  - ✓ **Осведочење у току спровођења испитивања без разарања, овера извештаја**
  - ✓ Осведочење у току спровођења термичке обраде
  - ✓ Осведочења у току завршних контролисања главних делова
  - ✓ **Контролисање документације о квалитету**
  - ✓ Подршка Наручиоцу и Инжењеру Наручиоца у току периодичне Контроле квалитета
  - ✓ Подршка Наручиоцу и Инжењеру Наручиоца у току Фабричког пријема опреме (ФАТ).
- По којим документима се врши контрола материјала?

- Да ли сте кад кажете контролисање процеса мислите на динамику производње?
- Ако не мислите на то молимо вас да дефинишете Контролисање процеса производње?
- Које лице из листе кадрова врши осведочење ИБР испитивања и на који начин?
- Да ли Контролор понуђача треба да испитује методама без разарања у статусу контролисања или је довољно само осведочење?
- Да ли контролор Понуђача треба да се осведочава сваком испитивању и да овери сваки извештај за ИБР који уради Подизвођач Испоручиоца?
- Да ли смо добро разумели да се производња прати искључиво преко ОСВЕДОЧЕЊА.?

**Одговор 28:**

- Контролисање материјала врши се по документацији који прати материјале.
- Кад кажемо контролисање процеса мислимо пре свега на параметре процеса производње, али и на динамику процеса производње.
- Видети претходну тачку у овом одговору.
- Услов кадровског капацитета наведен у конкурсној документацији је минимум који Наручилац тражи од понуђача. Остале специјалности и број извршилаца су ствар понуђача.
- Контролор понуђача не врши испитивање.
- Не.
- Не, могуће врсте контролисања наведене су у тачки 8, а биће утврђене Планом испитивања и контролисања.

**Питање 29:**

У тачки 8 Предвиђена контролисања - Контролисање при Испитивањима (осведочењима) наводите, цитирамо

- ✓ Испитивање без разарања
- ✓ Испитивање са разарањем
- ✓ Контролисање заваривања (припрема и извршење) у складу са стандардима
- ✓ Термичку обраду
- ✓ Хидрауличко испитивање, испитивање под притиском и испитивање непропусности
- ✓ Дебљина лимова
- ✓ Контролисање антикорозивне заштите
- ✓ Испитивање термичке изолације
- ✓ Димензионо контролисање

- Која лица са листе кадрова врше ова осведочења.?
- Да ли Понуђач потред захтеване листе кадрова треба да има и још неке кадрове који нису наведени у Т.Д.?
- Која опрема има термичку изолацију у фабрикацији?

**Одговор 29:**

- Услов кадровског капацитета наведен у конкурсној документацији је минимум који Наручилац тражи од понуђача. Остале специјалности и број извршилаца су ствар понуђача.

- Услов кадровског капацитета наведен у конкурсној документацији је минимум који Наручилац тражи од Понуђача. Остале специјалности и број извршилаца су ствар понуђача.
- Биће извршена и одговарајућа измена конкурсне документације у смислу брисања испитивања термичке изолације.

### Питање 30:

У тачки 8 Предвиђена контролисања - Контролисање на функционалним Испитивањима (осведочењима) наводите, цитирамо

- ✓ Испитивање ротационе опреме и „рада на хладно“
  - ✓ Хидраулично испитивање, испитивање под притиском, и испитивање непропусности
  - ✓ Пробни рад
  - ✓ Доказ капацитета
  - ✓ Електрична испитивања у складу са захтевима техничких препорука ИЕЦ/ИЕЕЕ, као што су:
  - ✓ Испитивање изолације
  - ✓ Испитивање губитака бакар/гвожђе
  - ✓ Испитивање електричног отпора изолације
  - ✓ Испитивање пробојног напона изолације
  - ✓ Пробни рад
  - ✓ Загревање трансформаторског уља (без вентилатора у раду)
  - ✓ Испитивање поларитета и преносног односа
  - ✓ Фактор дисипације
  - ✓ Остала испитивања изолационих система ротационих машина
  - ✓ Електрични отпор
  - ✓ Импеданса и капацитет намотаја
  - ✓ Испитивање парцијалног пражњења
  - ✓ Испитивање високонапонских система једносмерне струје
  - ✓ Остала испитивања изолационог уља за трансформаторе
- Опет уводите нека контролисања које се не могу урадити у фабрици и не припадају фабрикацији односно овој ЈН. Зашто?
  - Да ли је овај део требало раздвојити на два посебна дела машински и електро?

### Одговор 30:

- Биће извршена и одговарајућа измена конкурсне документације у смислу брисања загревања трансформаторског уља (без вентилатора у раду).
- Раздвајање није потребно.

### Питање 31:

У Тачки 8.2. Општа контролисања набрајате за различите групе опреме врсте контролисања које ће се спроводити у производњи

- Зашто се у тим списковима налазе радови који не припадају Контролисању у производњи?
- Колики је обим радова према свакој спецификацији коју сте навели? Нпр када у групи 8.2.3. кажете „Контролисање главних завртњева и подлошки“?
- Шта су главни завртњеви и подлошке?
- Колико их има?
- Колико је потребно испитати завртњева да би Понуђач испунио уговорну обавезу?
- Када кажете пријемно контролисање материјала колики је обим контролисања?



- Зашто у групама 8.2.2.1.; 8.2.2.2. и 8.2.2.3. нема пријемног контролисања материјала?
- Када кажете контролисање провере димензија која је то количина која се проверава и да ли се све цеви контролишу?
- Шта значи Контролисање у захтевани квалитета – завршеног завареног споја
- Шта значи контролисање перформанси и на који начин се она изводи?
- Шта значи контролисање ротације и који су критеријуми?
- По ком стандарду или Техничким условима се врши ово контролисање?
- Контролисање навојних спојева зашто само код вентилатора кад их има и на другим местима?
- Који је критеријум који одређује који ће се навојни спојеви контролисати
- Где је дефинисано контролисање након демонтаже у групи 8.2.10.

Сматрамо да су описи у овој тачки уопштени, да не показују шта стварно треба радити и да на основу њих није могуће схватити стварни обим послова?

#### Одговор 31:

- Изменом конкурсне документације ће бити брисане све активности које се односе на контролисање после испоруке на локацију.
- Обим контролисања је преглед и тумачење документације која прати производ.
- Главни завртњаци су завртњаци од којих зависи функционалност и стабилност главне опреме.
- Не контролише се сваки главни завртањ, већ се контролише методом случајног узорка по шаржи.
- Видети претходни одговор.
- Обим контролисања је преглед и тумачење произвођачке документације која прати производ.
- 8.2.2.1, 8.2.2.2 и 8.2.2.3 су подтачке 8.2.2
- Не контролише се свака цев, већ се контролише методом случајног узорка по шаржи.
- Ово значи контролисање испуњења специфицираних захтева.
- Ово значи контролисање пројектованих карактеристика опреме и изводи се према Уговору и пројектно-техничкој документацији произвођача.
- Критеријуми су дефинисани серијом стандарда за ротационе машине.
- Видети претходни одговор.
- Понуђач ће Планом испитивања и контролисања предвидети контролисање свих навојних спојева од којих зависи функционалност опреме.
- Видети претходну тачку.
- Неопходно је утврдити да ли су лежајеви (и евентуално други делови) оштећени у току испитивања перформанси.

#### Питање 32:

Тачке 8.2.12.1. - 8.2.12.8 треба брисати као и на свим осталим местима где су наведени из следећих разлога:

- У табели 3 сте навели да по ставкама из табеле број 3, 5, 7, 8 и 9 се не врши контролисање производње
- Уговорили сте са Институтотом Никола Тесла 19.09.2016 године радове који у потпуности покривају овај део послова. Документ је доступан на Вашем сајту а набавка је број 1000/0001/2016 а у тачки 3.1. Уговора се налази опис и обим услуге.

- Зашто је ово уврштено у ову ЈН када је покривено другом ЈН која је уговорена?
- Зашто се захтева 20 Електро инжењера када у укупној спецификацији обим радова који сте ВИ навели износи за ту врсту посла 20%?
- Истовремено за машинску опрему сте навели да је потребно 10 инжењера а обим радова је 76%? Зашто оваква диспропорција.?

### Одговор 32:

По основу ЕУ директиве под ред. бр. 3, 5, 7, 8 и 9 се не врши контролисање у поступку производње, али изабрани понуђач треба да изврши контролисање, односно преглед резултата испитивања, разних контролисања и остале техничке документације на основу које је произвођач означио производ СЕ знаком.

Наручилац ће извршити измену конкурсне документацију у делу наведеног додатног услова кадровског капацитета за инжењере електротехничке струке.

### Питање 33:

У табели 8.3 имате дат списак опреме и врсте контролисања. Захтевате у једној од рубрика „Контролисање од стране сталног представника“ и према табели за сваку опрему наводите да је потребно присуство представника понуђача. Према достављеном списку Подизвођача постоји 39 представника који су стално лоцирани у тим фабрикама?

- Да ли смо добро разумели овај захтев из ТД?
- Ако је то тачно онда 39 (представника) x 24 (месеца) x 22 радна дана износе 20 592 човек/дана а Ви сте у спецификацији захтевали 4229 човек/дана без директора пројекта. Да ли зато у спецификацији наводите да је број дана оквирни?
- Каког то утицаја има на евентуални уговор?
- Да ли број дана по овој ЈН може да се увећа или умањи у зависности потребе посла?
- Ако је претпоставка (није дефинисано јасно) да треба 39 сталних представника зашто је тражено само 10 маш.инж.?
- Која је сврха табеле 8.3. у овој ЈН?
- Зашто у напомени 3 у тачки 6 кажете Одобравање а не контролисање?
- Да ли овим тендером треба да се покрије и оцена усаглашености и издавање знака ЗА?
- У структури цене (образац број 8) потребно је брисати ставку 4.1.7. или је преправити у Контролисање ОМ у погонима Извођача. Зашто је само код ње наведено ПРИЈЕМНО?
- Зашто је у тачки 2.1. Ревизија и одобрење плана Квалитета Произвођача наведено Пројектовање, Производња, Испорука, Уградња, радови када црвено означено не припадају овој ЈН?
- Навели сте да ће монтажни радови бити предмет другог уговора и ЈН. Пројектовање већ припада ЈН Техничка контрола и Fidic инжењер. Зашто би неко другом Понуђачу наметао како да ради а он сам не учествује у томе?
- Поново постављамо шта је са планом контроле који је саставни део уговора и зашто он није приложен уз ову ЈН?
- Зашто у табели Рекапитулације цене нема рубрика Јединица и Количина?
- Зашто у обрасцу структуре цене не постоји рубрика сталног представника (Resident control) и број дана?
- Да ли је према ЈН 085, тачка 1 контрола техничке документације обавеза Fidic инжењера?
- Да ли Нотификовано тело врши Контролисање производње према пројекту или према директивама?

- Ко одобрава пројекат?
- Да ли се одобрење пројекта врши за све ставке које су наведене у ЈН?
- Ако то ради Нотификовано тело да ли оно мора прво да одобри пројекат и документацију па тек онда да да дозволу за израду?
- Шта у том случају ради Fidic Инжењер?
- Дефинишите разлику између Контролисања производње опреме од стране сталног представника (Resident control) за контролисање и Периодичног и Завршног контролисању?

### Одговор 33:

- Није неопходно да Resident control инжењери непрекидно буду лоцирани код произвођача опреме током читавог времена реализације Уговора, већ само када се предметна опрема производи. Наручилац ни са чим не утиче на начин организовања потенцијалног Понуђача нити на број ангажованог особља. Конкурсна документација садржи довољно података који понуђачу дају информације о обиму посла.
- Видети претходну тачку овог одговора.
- Услови и разлози за измене Уговора су дефинисани тачком 2.28. конкурсне документације и Моделом уговора.
- Услови и разлози за измене Уговора су дефинисани тачком 2.28. конкурсне документације и Моделом уговора.
- Видети прву тачку овог одговора.
- Сврха табеле 8.3 је да прегледно прикаже предвиђена контролисања главних компоненти опреме.
- Биће извршена измена конкурсне документације, тако да ће стајати „Контролисање“.
- Не.
- Биће урађена измена конкурсне документације и ставка 4.1.7 ће се односити на контролисање процедуре пријема основног материјала .
- План квалитета је уговорна обавеза произвођача опреме, а изабрани Понуђач у овом поступку јавне набавке мора да га прегледа и одобри у целини.
- Видети претходну тачку овог одговора.
- Наручилац ће омогућити увид заинтересованим потенцијалним понуђачима у закључени Уговор са кинеском компанијом СМЕС, у папирној форми, у својим просторијама, у току рока за подношење понуда, уз потписивање Изјаве о чувању поверљивих података, а у складу са чланом 15. став 1. Закона о јавним набавкама..
- Нема наведених рубрика јер се у ову табелу уносе укупни износи по наведеним ставкама.
- Постоје, за опрему за коју се тражи стални представник, нпр. 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3, ...
- Питање није у вези са предметом ове јавне набавке.
- Нотификовано тело Извођача врши контролисање према директивама.
- Пројекат одобрава Инвеститор – Наручилац.
- Пројекат се одобрава сходно захтевим Закона о планирању и изградњи
- Одговор на ово питање није релевантан за припрему понуде и није у вези са предметом ове јавне набавке.
- Ово питање није у вези са предметом ове јавне набавке.
- Контролисање од стране сталног представника укључује ненајављено присуство производним операцијама и испитивањима (Spot witnessing).

### Питање 34:

У члану 27 модела уговора навели сте да је саставни део уговора:

- Прилог број 1 Конкурсна документација на интернет адреси www.....шифра.....;
- Прилог број 2 Опис и врста услуге;
- Прилог број 3 Понуда Пружаоца услуге;
- Прилог број 4 Термин план извршења услуге;
- Прилог број 5 Квалификациона структура извршилаца који ће бити ангажовани у извршењу услуга са изјавама извршилаца о расположивости
- Прилог број 6 Банкарска гаранција за добро извршење посла;
- Прилог број 7 Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација;
- Прилог број 8 Прилог о безбедности и здрављу на раду
- Прилог број 9 Структура цене  
и
- Прилог број 10 (Споразум о заједничком извршењу услуге, *[напомена: биће наведено у тексту Уговора у случају заједничке понуде]*).

- Набројали сте 10 ставки које ће бити саставни део уговора и то Вам не споримо, али морамо да Вас питамо. Да ли су ови документи довољни да би Нотификовано тело могло да обави услугу коју сте тражили?
- Где су наведени критеријуми за контролисање у овим документима?
- Да ли Ваш уговор или део уговора са испоручиоцем треба да буде саставни део јер у њему су дефинисане међусобне обавезе Вас и Вашег испоручиоца а које Нотификовано тело треба да контролише и које треба да зна?
- Да ли општи технички услови које је сте уговорили и који су саставни део уговора треба да буду наведени као базни документ за обављање овог посла?
- Да ли урађена пројектна документација од стране испоручиоца и одобрена од стране Наручиоца треба бити наведена у уговору као основ контролисања?
- Да ли СРПСКИ правилници и директиве морају бити наведене за реализацију ове набавке?
- Према свим захтевима које сте прописали ЈН је писана за иностраног Понуђача. Да ли постоји верзија и на енглеском ове ЈН.?
- Уколико не постоји верзија на енглеском, рок који сте прописали за достављање Понуда је врло кратак при чему имамо у виду да страни Наручилац треба да преведе ТД. Зашто није објављена и верзија на енглеском ако се желело обезбедити конкурентност на овој ЈН?

### Одговор 34:

- Да.
- Критеријуми за контролисање су наведени у КД. Ова документа су део исте и саставни су део Модела уговора, у Прилогу број 1. и Прилогу број 2.
- Увид у уговор ЕПС-СМЕС биће омогућен потенцијалним понуђачима. Уговорене услуге ће се извршавати у складу са Уговором закљученим у овом поступку ове јавне набавке и пратећим прилозима Уговора.
- Видети претходни одговор.

- Пројектна документација ће бити доступна изабраном Понуђачу. У питању је контролисање произвођачке пројектно техничке документације у складу са Прилогом број 1. и Прилогом број 2. Уговора.
- Српске директиве не постоје. Уговором између Инвеститора и Извођача предвиђено је поштовање свих прописа Републике Србије. Овим поступком јавне набавке Наручилац има намеру да ангажује Компанију за контролисање квалитета за спровођење активности услуге контрола и примена стандарда (Контролисање фабрикации преко треће стране) у производним објектима Извођача радова и главних подизвођача (подиспоручилаца). Уговорна обавеза Извођача радова (СМЕС – CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION) је да сва опрема која је томе подложна буде означена СЕ знаком. Опрема која је подложна СЕ означавању треба да буде контролисана у складу са захтевима наведених директива ЕУ.
- Не постоји и није обавезна за припремање у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.
- У складу са одредбама Закона о јавним набавкама не постоји обавеза припремања конкурсне документације на енглеском језику.

### **Питање/Коментар 35:**

Наравно постоји још много питања на које би требало дати одговор. Сматрамо да сте у суштини ЈН велике вредности претворили у формалан посао (осведочење, присуствовање...) и изгубили сврху због чега се ова ЈН расписује. При овоме имамо у виду да да се цела набавка своди на човек/дан а да нигде није дефинисано шта је то што треба урадити за толико пара.

- Да ли постоје механизми којим се врши мерење учинка ангажованог Нотификованог тела за ову ЈН?
- НПР на колико извештаја се мора извршити осведочење и којих?
- Зашто су домаћи Понуђачи дискриминисани у Вашим захтевима?
- Како се то проверава верификује ради плаћања?
- Да ли мислите да овај посао не могу да понуде и обаве домаћа тела?

Надамо се да ћете ова питања схватити озбиљно и да ћете извршити неопходне исправке ради појашњења ТД. Покушали смо да укажемо на „недоречености“ у документу и да га је могуће поправити, па чак и уном делу који се односи на домаће Понуђаче који су у овом документу у Потпуности дискриминисани.

### **Одговор 35:**

- Рад Контролног тела ће бити праћен кроз редовне извештаје Наручиоцу.
- Биће дефинисано Планом испитивања и контролисања.
- Наручилац нема намеру да у предметном поступку дискриминише домаће понуђаче. Међутим, уговорна обавеза Извођача радова (СМЕС – CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION) је да сва опрема која је томе подложна буде означена СЕ знаком. Опрема која је подложна СЕ означавању треба да буде контролисана у складу са захтевима наведених директива. У складу са наведеним, као и уговорним обавезама из Уговора за II фазу Пакет пројекта ТЕ Костолац Б - Power Plant Project, број 127/26-13 са кинеском компанијом СМЕС – China Machinery Engineering Corporation, из Пекинга, који је ступио на снагу 25.05.2015. године, Наручилац мора за вршење наведених услуга контролисање ангажовати понуђача који је нотификовано тело од стране надлежне Институције у Европској Унији по наведеним директивама.

- Сва плаћања вршиће се према исказаним јединичним и укупним ценама из прихваћене понуде, а у складу са прихваћеним извештајима од стране овлашћених представника Наручиоца.

- Наручилац приликом израде конкурсне документације за предметни поступак јавне набавке није било чим условио порекло потенцијалних понуђача. Међутим, уговорна обавеза Извођача радова (СМЕС – CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION) је да сва опрема која је томе подложна буде означена СЕ знаком.

Опрема која је подложна СЕ означавању треба да буде контролисана у складу са захтевима наведених директива.

У складу са наведеним, као и уговорним обавезама из Уговора за II фазу Пакет пројекта ТЕ Костолац Б - Power Plant Project, број 127/26-13 са кинеском компанијом СМЕС – China Machinery Engineering Corporation, из Пекинга, који је ступио на снагу 25.05.2015. године, Наручилац мора за вршење наведених услуга контролисање ангажовати понуђача који је нотификовано тело од стране надлежне Институције у Европској Унији по наведеним директивама

**Коментар 36:**

Сматрамо да је због неопходних усаглашавања потребно рок продужити за достављање Понуда за минимум 30 дана.

**Одговор 36:**

Наручилац ће продужити рок за подношење понуда уколико буде настала потреба за усаглашавањем.

Ова додатна појашњења се објављују на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.



Копија:

- Архива