

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
УПРАВА  
Улица царице Милице број 2  
Број: 12.01. 410276/16-16  
Београд, 18.11.2016



На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку Услуга израде студије „Студија оправданости са Идејним пројектом смањења емисија азотних оксида (NOx)“, јавна набавка број 1000/0461-1/2016, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Бр. 1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику затражило од наручиоца додатне информације или појашњења, односно измену конкурсне документације, Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца** следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

У тачки 6.3 Обавезна садржина понуде дат је садржај понуде у оквиру којег се појављује тачка:

Овлашћење из тачке 6.2 Конкурсне документације.

Међутим, у оквиру тачке 6.2 Конкурсне документације једино место на којем се помиње реч овлашћење је на почетку тачке и оно гласи:

„Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом **законског заступника**, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или **лица овлашћеног од стране законског заступника** уз доставу **овлашћења** у понуди.“

**Питање:** Да ли законски заступник предузећа треба да достави овлашћење или се то овлашћење односи само на лице које је овлашћено од стране законског заступника?

**ОДГОВОР 1:**

Овлашћење из тачке 6.2 Конкурсне документације доставља се у случају да понуду оверава печатом и потписом лице овлашћено од стране законског заступника, односно Овлашћење се односи само на лице које је овлашћено од стране законског заступника.

**ПИТАЊЕ 2:**

У оквиру Партије 1, у оквиру тачке 4. Границе пројекта стоји:

Стр 1 од 2

„За сву мерно регулациону опрему потребно је израдити дијаграме управљачких и регулационих кола, дефинисати радне и граничне параметре, и интегрисати их у софтвер постојећег ДЦС-а.“

**Питање:** С обзиром да горе поменути захтев превазилази ниво идејног пројекта сматрамо да га треба преиспитати и искључити из дефинисаних граница пројекта.

## ОДГОВОР 2:

У вези са указивањем Заинтересованог лица на постављени захтев у оквиру Партије 1, тачка 4. „Границе пројекта“, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и објавити је на својој интернет страници и на Порталу ЈН. С тим вези, Наручилац ће сходно члану 63., став 5. ЗЈН продужити рок за подношење понуда и објавити Обавештење о продужењу рока за подношење понуда на својој интернет страници и на Порталу ЈН.

