

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС

Улица царице Милице број 2

Број: 12.01.129083/ 5 - 17

Београд,

24 - 03 - 2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку, број ЈН/8000/0063/2016, за набавку радова „Прегледи и испитивања опреме за рад, услова радне околине и остало“, даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр.1

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

У додатним условима јавне набавке ЈН/8000/0063/2016 за партију 3 (тачка 4.2) се захтева да потенцијални понуђач има акредитовану лабораторију (услов под редним бројем 5 за партију 3) за испитивање електроизолационе опреме, са припадајућом мерно-техничком опремом.

Сматрамо да се у овом делу треба изменити конкурсна документација и да се уместо акредитиване лабораторије стави:

да потенцијални понуђач има акредитовано контролно тело за контролисање електроизолационе опреме са припадајућом мерно-техничком опремом.

Образложење:

Како је један од услова и тај да је понуђач у обавези да да оцену стања опреме на основу добијених резултата (на стр. 8 конкурсне документације), а извештаји о испитивању акредитованих лабораторија за испитивање издају се без коначног закључка односно мишљења и тумачења резултата испитивања, док се извештаји о контролисању акредитованих контролних тела издају уз коначни закључак да ли је одговарајућа опрема усаглашена или није са одговарајућим стандардом. С обзиром да се ради о периодичном прегледу електроизолационе опреме, исправније је да се као услов постави захтев да понуђач поседује акредитовано контролно тело за контролисање електроизолационе опреме.

ОДГОВОР 1:

У оквиру Партије 3 - Остали прегледи и испитивања у техничким центрима, ЈН/8000/0063/2016, предвиђени су прегледи и провера оруђа за рад као и испитивање високонапонске електроизолационе опреме, као и обавеза потенцијалних Понуђача да имају минимум два извршиоца са VII степеном стручне спреме, која поседују важеће лиценце за преглед и проверу опреме за рад издате од стране надлежног државног органа, а који ће вршити предметне прегледе, провере и испитивања. Такође, обавеза потенцијалних Понуђача је да након извршених предметних прегледа, провера и испитивања издају **Стручни налаз чија садржина мора бити у складу са Чланом 6. Правилника о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине.** Чланом 6. Правилника о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине, између осталог, предвиђено је да предметни Стручни налаз мора садржати „закључак да ли су на прегледаној и провереној опреми за рад примењене или нису примењене прописане

мере за безбедност и здравље на раду, односно да ли је опрема безбедна за употребу – коришћење.“.

Такође, потребно је да потенцијални Понуђач има акредитовану лабораторију за испитивање електроизолационе опреме за заштиту на раду, са припадајућом мерно-техничком опремом, у оквиру које ће се вршити предметна испитивања електроизолационе опреме за заштиту на раду. С обзиром на то да се акредитација обавља по истим референтним стандардима, Наручилац ће прихватити и понуде потенцијалних Понуђача који имају Акредитовано контролно тело за контролисање електроизолационе опреме, са припадајућом мерно-техничком опремом, уколико се у оквиру Обима акредитације налази и испитивање електроизолационе опреме, што приликом подношења понуда треба документовати.

