

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица царице Милице број 2
Број: 12.01.129083/5 - 17
Београд, 31-03-2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку, број JN/8000/0063/2016, за набавку радова „Прегледи и испитивања опреме за рад, услова радне околине и остало“, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр.3**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

У додатним условима јавне набавке JN/8000/0063/2016 за партију 3 (тачка 4.2) се захтева да потенцијални понуђач има акредитовану лабораторију или контролно тело за испитивање електроизолационе опреме, са припадајућом мерно-техничком опремом.

Као доказ треба доставити "Фотокопија важећег Уверења о обиму акредитације издатог од стране Акредитационог тела Србије за испитивање високонапонске електроизолационе опреме"

С обзиром да поседовање Акта о акредитацији и обима акредитације не пружа гаранције да Извођач поседује адекватну и еталонирану опрему (у већини обима акредитације акредитованих организација није уписан или се не уписује мерни опсег), предлагемо да се уз понуду достави и доказ о поседовању опреме за испитивања при испитним напонима од 100kV уз важеће уверење о еталонирању.

Образложење:

Сматрамо да је важно напоменути да се код испитивања високонапонске изолационе опреме користе и испитни напони до 100 kV, па предлагемо да Извођачи доставе доказ о поседовању опреме која може да задовољи и испитне напоне од 100 kV са одговарајућим-важећим уверењем о еталонирању.

ОДГОВОР 1:

Наручилац остаје при додатним условима за Партију 3, дефинисаним у Конкурсној документацији за JN/8000/0063/2016.

ПИТАЊЕ 2:

Пошто је Техничкој спецификацији у тендерској документацији у тачки 3.1 Врста, техничке карактеристике, обим и опис услуга, за Партију 3 - Остали прегледи и испитивања у техничким центрима, наведено под редним бројем 17 Преглед и испитивање лифтова (страна 8 тендерске документације), а лифтове контролишу именована тела сходно Правилнику о безбедности лифтова, следи питање: Да ли је потребно да Понуђач испуњава услов да буде именовано тело за оцењивање усаглашености од стране надлежног Министарства, а у складу са Правилником о безбедности лифтова? Ако је потребно да буде именовано тело, да ли ће то бити део додатних услова за партију 3?

ОДГОВОР 2:

Није потребно да потенцијални понуђач буде Именовано тело за оцењивање усаглашености од стране надлежног Министарства, у складу са Правилником о безбедности лифтова.



КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

[Handwritten signature]