

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Улица Царице Милице 2
Београд
Број: 12.01-53504/31-17
Датум: 13-06-2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/1000/0566/2016, за набавку добара: Оптичко повезивање Електрокосмет Косовска Митровица са ТК мрежом ЈП ЕПС: набавка оптичког кабла, пратеће опреме и извођење радова, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈН/1000/0566/2016
Бр. 8**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Молим Вас да тачно дефинишете за које три деонице је планирано повезивање?

Техничким захтевом је дефинисано да је потребно повезивање ТС Валач 110/35кV-TS Мали Звечан 35/10 кV и TS Мали Звечан 35/10 кV управна зграда, из чега можемо да видимо само две деонице.

ОДГОВОР 1:

У прилогу 1 стоји:

Опис решења, врста, техничке карактеристике и спецификација опреме, радова и услуга

1.1. Увод

1.1.1. Електропривреда Србије планира повезивање, оптичким каблом, командно погонских објеката ТС "Валач" 110/35 кВ, ТС "Мали Звечан" 35/10 кВ и ТС "Косовска Митровица 1" 35/10 кВ са оптичким разделником који се налази у комуникационој просторији управне зграде ЕПС-а у Косовској Митровици. Ово повезивање је планирано полагање самоносивог оптичког кабла по постојећем далеководу 35кВ на релацији ТС 110/35кВ "Валач" – ТС 35/10кВ "Мали Звечан" и "Мали Звечан" – ТС 35/10кВ "Косовска Митровица 1".

ПИТАЊЕ 2:

Спецификацијом се захтева спојна кутија на стубу број 20, молим Вас да прецизније дефинишете који тип и у коју сврху се траже 3 комада на једном стубу?

ОДГОВОР 2:

За потребе оквирног споразума специфициране су 3 спојне кутије на позицији 38.

ПИТАЊЕ 3:

У спецификацији за ставке од 45 – 52 тражи се цена за испоруку и монтажу, док је за све наведене ставке испорука опреме већ обухваћена у првом делу – кабл, опрема и материјал. Дали је у питању грешка?

ОДГОВОР 3:

Испорука подразумева транспорт опреме до магацина који је специфициран у конкурсној документацији.

ПИТАЊЕ 4:

У којој позицији је укључено вешање ADSS каблова?

ОДГОВОР 4:

За потребе оквирног споразума инсталација ADSS кабла је предвиђена позицијом 54 - Остали монтажни радови.

ПИТАЊЕ 5:

У којој позицији је укључена израда споја на оптичком влакну – сплајсовање?

ОДГОВОР 5:

За потребе оквирног споразума израда споја на оптичком влакну – сплајсовање је предвиђено позицијом 67 - Остале услуге по систему кључ у руке.

ПИТАЊЕ 6:

Колика је дужина трасе рова?

ОДГОВОР 6:

Укупна дужина трасе рова је 90 метара.

Овај акт се објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

