

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица царице Милице бр. 2
Број: 12.01.359723/ 6-17
Београд, 03-08-2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара: Колективна заштитна средства – Уземљивачи, број ЈН/8000/0045-1/2016, у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
бр. 4**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације, односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

У вези техничких спецификација за предметну ЈН, постављамо следећа питања за партију - 1 и партију - 2: Техничка спецификација садржи описе и карактеристике: партија - 1 за ВН (високонапонске) уземљиваче, а партија - 2 за НН (нисконапонске) уземљиваче.

ПИТАЊЕ 1: Електропривреда Србије (ЕПС), за више врста добара која су предмет јавне набавке, има техничке препоруке које су резултат рада стручних тимова ЕПС-а, и представљају технички опис са карактеристикама на основу кога се формира техничка спецификација за ЈН.

На овај начин ЕПС спроводи ЈН за: трансформаторе, склопну ВН и НН опрему, ВН и НН каблове, ВН и НН разводне блокове и друго.

На нивоу ЕПС-а донете су и препоруке за избор колективних и личних заштитних средстава. Те препоруке је израдио и потписао стручни тим за безбедност и здравље на раду.

За предметну ЈН, техничке спецификације садрже захтеве за стандардима, карактеристикама и технолошким детаљима који нису наведени у техничким препорукама и непотребно оптерећују нуђење предметне опреме, која је већ довољно детаљно описана - према потребама наручиоца. По наведеним препорукама ЕПС-а, већ је спроведено више поступака ЈН за предметну опрему, и оне су и даље на снази.

Према наведеним – важећим препорукама за избор колективне заштитне опреме, од марта 2016.г., неосновано су додати или промењени следећи захтеви:

- додат је стандард IEC 62193
- струја кратког споја за сабирнице и надземне водове 110kV је смањена са $I_{sc}=20$ kA/1s, на $I_{sc}=16$ kA/1s
- дужина телескопске изолационе мотке је смањена са $L=3,2$ m, на $L=3,00$ m
- додато је: бакарно уже мора бити обележено према стандарду IEC 61138
- за сабирнице 10, 20 и 35 kV тражена је једноделна изолациона мотка 1,5m, а затим и телескопска 1,15 – 2 m.
- додатно је тражено да цеви за изолационе мотке морају бити испитане према стандарду IEC 60855 или EN 60855,

- струја кратког споја за надземне водове 10, 20 и 35kV је смањена са $I_{sc}=14,5 \text{ kA/1s}$, на $I_{sc}= 12 \text{ kA/1s}$
- дужина телескопске изолационе мотке је смањена са $L = 2,5\text{m}$, на $L = 2,00 \text{ m}$.
- дужина два бакарна ужета 50 mm^2 , изолована силиконом је смањена са $L = 4\text{m}$, на $L = 2,75 \text{ m}$.

Измене техничке спецификације нису утемељене на одлукама стручног тима којима се мењају техничке препоруке ЕПС-а. Тим променама би обавезно претходила стручна расправа око измењених параметара електро мреже и реалним потреба за неким променама наведених препорука.

На основу напред наведеног, позивамо наручиоца да измени техничке спецификације тако да оне одговарају важећим техничким препорукама ЕПС-а за избор колективне заштитне опреме. У техничкој спецификацији за предметну ЈН треба обрисати горе наведене додате или измењене захтеве јер су неосновани.

ОДГОВОР 1: Техничке препоруке су необавезујуће и представљају само смернице за дефинисање минималних захтева Наручиоца приликом израде техничке спецификације. Техничке спецификације у предметном поступку јавне набавке су сачињене од стручних лица за наведену област и у свему су у складу са објективним потребама наручиоца и Законом о јавним набавкама. Наручилац по овом питању у свему остаје при захтевима из конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 2: Што се тиче техничке спецификације за изолационе клупице за напон 20 и 35kV, у техничкој спецификацији је наведено:

„Изолациона клупица је у целости (изливена из једног дела) од изолационог материјала“

Наручилац је дефинисао за изолациону клупицу: димензије, напонски ниво, носивост газне површине - што је сасвим довољно да се да одговарајућа понуда за овај у суштини једноставан производ.

Додатни захтев – „изливен из једног дела“, представља технологију производње која није битна за функцију и квалитет производа, па је неоснован и непотребан. Овакав начин производње подразумева калуп који је димензија готовог производа (велики и скуп алат) који је у поседу само страних произвођача, чиме се елиминишу домаћи произвођачи – ограничава конкуренција. Домаћи производ, који није из једног дела, потпуно задовољава техничке захтеве и има већу механичку отпорност од описаног једноделног пластичног одливка.

Из наведених разлога позивамо наручиоца да на основу реалних потреба и закона о ЈН, избрише захтев „изливена из једног дела“, као неоснован и непотребан.

ОДГОВОР 2: Наручилац је дефинисао техничку спецификацију за тражено добро на основу ранијих искустава и садашњих потреба, а све у складу са Законом о јавним набавкама.

Ова додатна појашњења се објављују на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

