



Број _____

1

01-08-2017

год

БЕОГРАД, ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

УПРАВА ЈП ЕПС

Улица царице Милице бр. 2

Број: 12.01.359723/5-17

Београд, 01-08-2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара: Колективна заштитна средства – Уземљивачи, број ЈН/8000/0045-1/2016, у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
бр. 3**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације, односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: На основу ЈН 8000/0045-1/2016 ЈП "Електропривреда Србије" Београд, КОЛЕКТИВНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА-УЗЕМЉИВАЧИ постављамо следеће питање ради појашњења дела конкурсне документације:

У техничким карактеристикама за партију 2, позиција 1, на страни 27 од 106 се каже: "Цев изолационе телескопске мотке мора бити испитана по стандарду IEC-60855/EN-60855. Изолациона телескопска мотка мора да поседује типски извештај о испитивању на основу стандарда IEC-62193 издат од акредитоване лабораторије".

- Да ли ће наручилац прихватити извештај о испитивању цеви на основу стандарда IEC-61235/EN-61235 издат од акредитоване лабораторије?

ОДГОВОР 1: Наручилац ће прихватити извештај о испитивању цеви на основу стандарда IEC-61235/EN-61235, издат од акредитоване лабораторије. Изолациона телескопска мотка мора да поседује типски извештај о испитивању на основу стандарда IEC-62193/EN-62193, издат од акредитоване лабораторије.

Ова додатна појашњења се објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

