

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица царице Милице бр. 2
Број: 12.01.359723/3-17
Београд, 24-07-2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара: Колективна заштитна средства – Уземљивачи, број ЈН/8000/0045-1/2016, у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Бр. 1

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације, односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: У тексту техничке спецификације на неколико места наручилац тражи да каблови буду обележени стандардом IEC 60165. Молим вас да ми одговорите како је могуће да каблови буду обележени стандардом који је непостојећи? Као што Вам је познато овај стандард не постоји, замењен стандардом IEC 61133.

ОДГОВОР 1: Наручилац је грешком навео стандард IEC 60165. Наручилац тражи само стандард IEC 61138. Бакарно уже изоловано силиконом мора бити обележено стандардом IEC 61138 и ознаком произвођача.

ПИТАЊЕ 2: У тексту техничке спецификације за Електроизолациону простирку наручилац тражи да температура складиштења од -40° до +55°. Зашто наручилац тражи складиштење на тако ниској температури када у стандарду, на који се позива наручилац, за овај производ препоручује се температура складиштења од 10 до 21°-Б2? Пошто је наручилац очигледно заменио температуру складиштења и амбијенталну температуру околине у које се користи простирка, молим вас да извршите корекцију документације.

ОДГОВОР 2: Наручилац је пермутовао параметре за Електроизолациону простирку, температура коришћења треба да износи од -40°С до +55°С. Температура складиштења треба да износи од 10°С до 21°С.

Ова додатна појашњења се објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

