

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица царице Милице број 2
Број:12.01. 2942/ 3-17
Београд,16.01.2017.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0111/2016, за набавку „Реконструкција црпне станице електране“, на захтев заинтересованог лица, даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр.3.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

Питање 1:Како сте доставили одговоре на питања бр.12.01.2942/2-17 од 04.01.2017 као И одговор на питање 5 где сте навели да се може понудити један протокомер на потписни цевовод који би био намењен за мерење укупног протока, а у спецификацији је наведено у количини од 3 комада, из свега горе наведеног молимо Вас да се у том случају измените конкурсну документацију и да је прилагодите одговору које је објављен 04.01.2017.

Одговор 1: Који тип протокомера,као и колико комада, треба да пројектант наведе у пројектној документацији,као и да да образложење,зашто је дао тај тип протокомера,и зашто је уградио толико комада протокомера.То треба да стоји у пројектној документацији. Треба узети у обзир приликом пројектовања, све важеће стандарде за уградњу типова и броја протокомера,као и на основу дебљине цеви - 8мм до 10мм (на основу стандарда).Дакле,у спецификацији (поз. 3,6),уместо три протокомера,стајаће један ком.Извођач радова,сноси одговорност за изведене радове,као и исправност целокупног пројектованог хидрауличког система.
Наручилац ће извршити измену КД.

Питање 2: Такођер у одговору је наведено да заменаримо цртеже за позиције од 6 – 9, молимо Вас да нам допуните конкурсну документацију са техничким цртежима за чауру, осовину горњу и осовину доњу позиције спецификације 7,8 И 9 резервни делови за пумпни агрегат на основу којих ће се израдити позиције наведене позиције.

Одговор 2:Наручилац ће извршити измену КД.

