

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица царице Милице бр. 2
Број: 12.01.359723/ **8-17**
Београд, **09-08-2017**

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара: Колективна заштитна средства – Уземљивачи, број ЈН/8000/0045-1/2016, у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
бр. 6**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације, односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: Позиција 5. Систем за уземљавање и кратко спајање надземних водова 110 kV у партији 1, на страни 13 садржи прецизан опис димензија телескопске мотке: „укупна дужина телескопске мотке 3,00 m, скупљена максималне дужине 1,75 m”, обзиром да је укупна дужина телескопске мотке битна током њеног коришћења на терену, а максимална дужина скупљене мотке је битна због лакшег транспорта аутом, као и складиштења у магацину док се не користи, ради заузимања мањег простора. Позиција 1. Систем за уземљавање и кратко спајање – сабирничко 110 kV у партији 1, на страни 7 садржи опис телескопске мотке „Максимална дужина је 3,00 m у телескопској изведби, Минимална дужина је 1,75 m“ који се разликује (и није сасвим прецизан) од описа мотке у позицији 5., иако су описи за цео систем практично идентични у свему осталом (јер се оба система користе за 110 kV), па је логично и да опис мотке буде исти. Да ли је наручиоцу прихватљиво да опис мотке у позицији 1. буде исти као опис који је наведен за мотку у позицији 5?

ОДГОВОР 1: Изолациона телескопска мотка мора да поседује блокаду од случајног испадања сабирничке (прикључне) клеме из лежишта мотке.

ПИТАЊЕ 2: Обзиром да је наручилац својим одговором на питања бр. 2 од 31.7.2017. прихватио сугестију потенцијалног понуђача у питању 3, везаном за телескопску мотку из позиције 1 у партији 1, да ли је наручиоцу прихватљиво да на страни 8 уместо текста „Мотка поседује блокадно дугме од проклизавања, дводелна телескопска са завршетком за повезивање сабирничких клема”, који је нелогичан (телескопска мотка подразумева 2 или више делова телескопа, а не само 2), стоји “Мотка поседује блокадно дугме од проклизавања два суседна дела телескопа са завршетком за повезивање сабирничких клема”? идентични у свему осталом (јер се оба система користе за 110 kV), па је логично и да опис мотке буде исти. Да ли је наручиоцу прихватљиво да опис мотке у позицији 1. буде исти као опис који је наведен за мотку у позицији 5?

ОДГОВОР 2: Изолациона телескопска мотка мора да поседује блокадно дугме од проклизавања два суседна дела изолационе телескопске мотке.

Ова додатна појашњења се објављују на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

