

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Улица царице Милице бр. 2

Београд

Број: Е.10.22.-254794/4-2017

Датум: 27.06.2017. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/8000/0070/2016, за набавку услуга: Одржавање клима у сервер сали, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈАВНА НАБАВКА ЈН/8000/0070/2016
Бр.2**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

Обраћам Вам се са захтевом за појашњење конкурсне документације ЈН/8000/0070/2016.

Питање бр. 1:

У Табели 2 конкурсне документације (страна 8-11) у којој су дате потребне услуге интервентног одржавања сервера и серверске опреме са оквирним количинама написано је следеће:

Ставка 2:

Услуге поправке инсталације за одвођење кондензата ком.-----4

1. Да ли можете да прецизирате количину инсталације по метру?

Одговор бр. 1: Шта значи количина инсталације по метру? Појаснићу вам организацију система за одвод кондензата. То су пластичне цеви које се уливају у систем кишног колектора.

Питање бр.2:

Ставке 11. и 12.:

Услуга премештања (демонтажа и монтажа) клима уређаја Uniflair/Liebert Hiross, на другу или исту локацију са превозом, подручје ТЦ Ниш са искоришћењем постојећег монтажног материјала

1. Ако се врши премештање клима ормана „на другу“ локацију колика је удаљеност извршења предметне услуге?

Одговор бр.2: Могућа нова локација у Нишу.

Питање бр.3:

Ставка 24:

Услуга израде спољашњег наставка одвода и довода ваздуха клима уређаја Liebert Hiross/Uniflair

1. Да ли се мисли на израду канала, ако је тако молим Вас за информацију димензија отвора за израду наставка одвода и довода ваздуха?

Одговор бр. 3:

Не мисли се на израду канала. Овај наставак се налази на Кондензаторском делу у спољној јединици чија је удаљеност од унутрашње јединице око 1м.



Комисија за ЈН