

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
УПРАВА ЈП ЕПС  
Улица царице Милице број 2  
Број: 12.01. 395923/MP -16  
Београд, 10.11.2016

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/8000/0027/2016, за набавку радова „Одржавање, ревизија и израда мерних места за потребе ТЦ Београд“, на захтев заинтересованог лица, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Бр.1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

Питање 1:

Као доказ кадровског капацитета предвиђате 20 електромонтера. Да ли су прихватљиви радници са завршеним четвртим степеном СС електро струке који су систематизовани као електромонтери?

Одговор 1:

Прихватљиви су радници са завршеним III, IV или V степеном стручне спреме, електротехничке струке, који су школовани то јест систематизовани као електромонтери.

Питање 2:

Образац структуре цене (позиција 22) предвиђа монтажу ормана са више од 9 мерних места. Није могуће дати цену за тако дефинисане ормане пошто није иста цена уградње ормана од 9, 15, 18 мерних места, па вас молимо да посебно дефинишете остале величине мерних ормана или предвидите наплату према нпр.броју табли (мерних места ) у орману.

Одговор 2:

У образцу структуре цене позицијом 22 предвиђена је монтажа комплетног типског мерног места у зиду, са орманом концентрације са више од 9 мерних уређаја, у више колона, а максимално до 30 мерних уређаја.

Питање 3:

Образац структуре цене (позиција 53) предвиђа обрачун изведених радова по једном мерном месту.Молимо Вас да нам дефинишете шта се сматра под комплетом једног мерног места (једна табла у орману или комплетан орман са одређеним бројем табли).

Одговор 3:

Позиција 53 у образцу структуре цене предвиђа обрачун изведених радова по једном мерном месту унутар ормана концентрације, односно по једној табли у орману концентрације.

Питање 4:

Образац структуре цене (позиција 55) предвиђа монтажу, ожичење и повезивање комплетне опреме за типско индиректно мерење у новом или постојећем орману мерног места на локацији са прилагођењем. Да ли се мисли на 10 kV или 35 kV опрему за индиректно мерење?

Одговор 4:

Позиција 55 у образцу структуре цене предвиђа монтажу ожичење и повезивање комплетне опреме за типско индиректно мерење у новом или постојећем орману мерног места на локацији са прилагођењем 10 kV , 20 kV и 35 kV.

Питање 5:

Образац структуре цене (позиција 62,63,64) предвиђа обрачун изведених радова по комплету. Да ли се под комплетом подразумева једна табла?

Одговор 5:

Позиција 62, 63 и 64 у образцу структуре цене предвиђа демонтажу комплетног мерног места, односно свих елемената, материјала и опреме који чине мерно место односно прикључак.

Питање 6:

Образац структуре цене (позиција 67) предвиђа обрачун изведених радова по комплету. Како мерни ормани могу бити са више табли, молимо Вас да предвидите обрачун по једној табли.

Одговор 6:

Позиција 67 у образцу структуре цене предвиђа демонтажу и уклањање комплетног ормана без обзира на број мерних места односно табли. Обрачун комплетних изведених радова за позицију 67 дати упросечено као комплет без обзира на број мерних места односно табли.

Питање 7:

Да ли се у Обрасцу структуре цене (позиција 129 и 130) предвиђа кабловска завршница за унутрашњу или спољашњу монтажу? Уколико се подразумевају обе, молимо Вас да раздвојите позиције.

Одговор 7:

Позиција 129 и 130 у образцу структуре цене предвиђа израду термоскупљајућих кабловских завршница на НН кабловима који су искључиво за спољну монтажу.

Питање 8:

Молимо Вас да потврдите да се референтна потврда може доставити и на другом обрасцу осим оног који је дат у конкурсној документацији, ако други образац садржи све тражене податке (Назив и седиште Наручиоца, контакт особа, назив и седиште Понуђача, референтни радови, уговор, датум закључења и реализације уговора, вредност уговора без ПДВ и вредност изведених радова без ПДВ, датум потпис и печат Наручиоца)

Одговор 8:

Потврде о референтним набавкама могу се доставити и на другом обрасцу али мора да садржи све тражене податке тј. податке који су наведени у Обрасцу 6.

Питање 9:

Да ли гаранција за озбиљност понуде као и изјава о намерама банке, може бити издата од стране АГЕНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (која је и основана од стране РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ), а чије су гаранције по истом основу примале ЕМС Београд и Електропријенос БИХ Бања Лука?

Одговор 9:

Наручилац ће прихвати само средства финансијског обезбеђења издата од банке како је и захтевано Конкурсном документацијом.



Питање 10:

Као доказ за пословни капацитет наведено је: „Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако:

- је у претходне 3 (словима :три) године до дана објављивања Позива за подношење понудана Порталу јавних набавки, извео електромонтажне радове на изградњи, одржавању и измештању прикључака и мерних места који су исти као предмет ове јавне набавке у минималној вредности од 490.000.000,00 (словима: четристодеведесетхиљада) динара кумулативно“

Обзиром да укупна вредност овог Оквирног споразума износи 292.944.204,29 RSD као што је наведено у Моделу уговора, молимо Вас да у складу са тим коригујете износ тражене вредности референци до максималног износа процењене вредности Оквирног споразума, и извршите измену документације.

Одговор 10:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу који се односи на пословни капацитет понуђача, тј. кориговаће тражену вредност референци и измену објавити у складу са ЗЈН као и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

КОМИСИЈА

The image shows a circular official stamp of the Commission. The text around the perimeter of the stamp is partially legible and includes "КОМИСИЈА" at the top and "ОПШТИНА" at the bottom. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink. A horizontal line is drawn across the signature.