

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица царице Милице број 2
Број: 12.01.31909/4 -17
Београд, 09.02.2017.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку ради закључења Оквирног споразума са једним понуђачем, за јавну набавку услуга “Реконструкција и модернизација ТС 110/X - Израда инвестиционо-техничке документације и студија оправданости за ТС 110/X“, број JN/1000/0355/2016, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр.1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Да ли ће ангажовање вршиоца техничке контроле бити предмет посебне конкурсне документације или треба у склопу цене по овој јавној набавци предвидети и ангажовање (цену) техничке контроле ПГД (пројекта за грађевинску дозволу)?

ОДГОВОР 1:

Наручилац ће сносити трошкове (на захтев Пружаоца услуге извршити уплате) републичке административне таксе, накнаде обраде предмета у државним органима, трошкове Стручне контроле - ревизије идејних пројеката од стране Министарства, **трошкове Техничке контроле Пројекта за грађевинску дозволу**, као и неопходних доприноса локалним самоуправама.

ПИТАЊЕ 2:

Доказ за Пословни капацитет, поз. 7, Образац бр.6.1 – Потврда о извршеним услугама:

Да ли можемо приложити потврде иностраних Наручилаца услуга на оригиналном меморандуму Наручилаца услуга на којима је назначен опис услуге, време извршења и вредност извршених услуга преведене од стране верификованог судског тумача? Све су потврде издате по окончању уговора.

ОДГОВОР 2:

Наручилац ће прихватити попуњен Образац 6.1 уз потврде иностраних наручилаца услуга које су преведене од стране верификованог судског тумача и издате по окончању уговора, с тим да потврде иностраних наручилаца морају садржати све податке захтеване у Обрасцу 6.1. Конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 3:

Да ли ће на располагању бити документација постојећег стања сваке од ТС која постоји као изведено стање ТС или ће у њој бити унешене и све измене које су у међувремену изведене?

ОДГОВОР 3:

Обзиром да су трафостанице, које су предмет јавне набавке, старе око 50 година, и да су исте у току свог радног века биле више пута реконструисане и адаптиране, као и да су исте преузете од ЕМС-а, у виђеном стању и са документацијом коју је ЕМС поседовао у моменту преузимања, постоји могућност да расположива пројектна документација, која ће се ставити на располагање изабраном извођачу радова, не одражава стварно стање на објекту ТС.

