

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС

Улица царице Милице број 2

Број: 2.5.6.2.-E.09.01-36167/11-2017

Београд

10-02-2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку, ради закључење оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године, за јавну набавку добара „Потрошни материјал за текуће одржавање (електроинсталатерски, водоводни, водоинсталатерски, браварски и сл.)“, ЈН/8000/0061/2016, на захтев заинтересованих лица, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр.4.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Ставка 7,8,10 електроматеријал, сијалица халогена, сијалице лед...Које грло су тражене сијалице?

Ставка 11 сијалица лед убодна...молимо дефинишите тачно које је грло и која волтажа у описаној позицији грло и волтажа су у контрадикторности?

Ставка 24 сијалица натријум.Које грло је тражена сијалица и који облик је сијалица елипсоидна, цевна, цевна са интегрисаном антеном?

Ставка 26,27 пригушнице...молимо тачно да се дефинишу ове пригушнице.

Ставка 31,32 пригушница... да ли је механичка или електронска пригушница?

Ставка 63, 64 грејач за мали бојлер...који модели бојлера су у питању, грејачи нису исти у зависности од модела бојлера?

Ставка 65 буксне челичне...које величине су буксне?

Ставка 67 грејач за котао...која је дужина, јачина грејача, за који котао?

Ставке 73,74,75,76,77 цевни грејачи...да ли су вам ово стварне, реалне количине или је штампарска грешна?

Ставка 20 остали ситни материјал бургије за метал од 2-12..неопходно је да дефинишете коју величину бургија хоћете и колико, цена је различита за сваку величину, не можемо дати просечну цену за десетак различитих величина?

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

Ставка 21 бургије за бетон...неопходно је као и у претходном питању да дефинишете величину и за сваку величину количину колико вам треба, јер не можемо дати просечну цену за четири различите величине?

Ставка 28 типлови... неопходно је да дефинишете величине типлова, цене су различите у зависности од величина.

Ставка 45 механизам хидраулични...која величина механизма вам треба?

ОДГОВОР 1:

Ставке 7,8,10 - G 5,3

Ставка 11 – 220V, 6,5 w, gu10

Ставка 24- Цевна са интегрисаном антеном, Голијат Е40

Ставка 26- 2xTL- D 36w, 220-240V,0,34A

Ставка 27- 24-48 VAC 0,3A, округла са плафоњером

Ставка 31, 32 – Електронска пригушница

Ставка 63,64- бојлери МК

Ставка 65- 6,3x0,8

Ставка 67- 6kv, 430mm

Ставка 73, 74, 75, 76,77- у питању су потребне количине осим за ставку 74

Ставка 20- треба у структури цене посебно одвојити бургије за метал 2,4,6,8,10,12

Ставка 21- треба у структури цене посебно одвојити бургије за бетон 2,4,6,8,10,12

Ставка 28- треба у структури цене посебно одвојити типлове 6,8,10,12

Ставка 45- 9N.50 190mm

Наручилац ће у складу са датим одговором извршити измену конкурсне документације у делу техничке спецификације.

КОМИСИЈА

