

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
УПРАВА ЈП ЕПС  
Улица царице Милице бр. 2  
Број: 12.01. 2728/ 32-15  
Београд, 02-09-2015



На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), а по основу члана 88. Закона о изменама и допунама закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15), Комисија за јавну набавку број ЦЈН 06/15/ДУКН за набавку струјних мерних трансформатора и напонских мерних трансформатора у отвореном поступку, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Бр 7.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:** У изјави о ауторизацији понуде нису наведене мембране. Да ли треба доставити ауторизацију и за њих?

**ОДГОВОР 1:** Није потребно достављати ауторизацију за резервне мембране.

**ПИТАЊЕ 2:** У тендерској документацији за јавну набавку број ЦЈН 06/15 ДУКН, на странама 61 и 62, у табелама са техничким карактеристикама за струјне мерне трансформаторе 123 kV, тачка 1.2 тип пише: индуктивни, инверзни тип.

Молимо Вас да потврдите да је у питању грешка у писању предметног захтева и да исправите исти.

**ОДГОВОР 2:** Наручилац остаје при свом захтеву да понуђени тип струјних мерних трансформатора 123 kV буде индуктивни, инверзни тип.

**ПИТАЊЕ 3:** У тендерској документацији за јавну набавку број ЦЈН 06/15 ДУКН, на странама 61 и 62, у табелама са техничким карактеристикама за струјне мерне трансформаторе 123 kV, тачка 1.2 тип пише: индуктивни, инверзни тип.

Да ли је за Наручиоца прихватљиво да тип понуђених струјних мерних трансформатора 123 kV буде „tank“ тип?

**ОДГОВОР 3:** Наручилац остаје при свом захтеву да понуђени тип струјних мерних трансформатора 123 kV буде индуктивни, инверзни тип, тј. да се магнетно коло налази са горње стране изолатора, односно није прихватљиво да тип понуђених струјних мерних трансформатора 123 kV буде „tank“ тип.

Овај акт се доставља електронским путем подносиоцу и објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

