



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ», БЕОГРАД  
Ул. Царице Милице 2  
Број: 1833/59-14  
Београд, 01-08-2014

**Предмет: додатна појашњења бр. 4** у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12) у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда од стране више наручилаца за јавну набавку услуга: Испумпавања замуљане воде и муља на површинском копу ПД РБ “Колубара” д.о.о. “Тамнава – Западно поље”, ЦЈН број 08/14/ДУКН, за коју је обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 23.07.2014. године.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда у предметном поступку јавне набавке, заинтересовано лице је путем електронске поште Наручиоцу поднело захтев за додатне информације, односно појашњења, у вези са којим Наручилац, односно Комисија за јавну набавку, имајући у виду одредбу члана 54. став 12. тачка 1) Закона, у року од три дана од пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

**Питање 1:** У тачци 2.3. тендерске документације је наведено: „ Уколико, за извршење предметне набавке, Понуђач понуди извршење путем ел. моторних пумпи, Наручилац 2 се обавезује да обезбеди прикључак за електричну енергију снаге од 24 до 30MW ел.снаге, напона 6000V, 50Hz на плато.“ Молимо вас да нам одговорите да ли под прикључком за електричну енергију Наручилац подразумева да ће обезбедити и одговарајућа разводна електро постројења за прикључак појединачних потрошача (привремена трафостаница ) или је потребно да Понуђач понудом обухвати и испоруку и уградњу потребних разводних електро постројења за појединачно прикључивање потрошача.

**Одговор 1:** На платоу ћете имати крајњи стуб далековода без прикључне опреме веза са далеководом је ваша обавеза сходно са потребама ваше опреме!



Страна 1 од 1