



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
Улица царице Милице број 2  
Комисија за јавну набавку ЦЈН 10/14/ДУКН

Број: 305/55 - 15  
09 - 07 - 2015

ПРЕДМЕТ: Педесет друго појашњење у вези јавне набавке радова „Израда новог пепеловода од термоелектране Костолац А до депоније пепела у ПК Ћириковац“

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), Комисија за јавну набавку радова „Израда новог пепеловода од термоелектране Костолац А до депоније пепела у ПК Ћириковац“, за који је позив објављен на Порталу јавних набавки 30.12.2014. године, на захтев заинтересованог лица, доставља тражено појашњење у вези са постављеним питањем.

Питања у вези са јавном набавком бр. ЦЈН 10/14/ДУКН:

1. „Дана 02.02.2015.г. на сајту сте објавили 2 документа:

- Техничка спецификација за машинску понтажу (pdf),
- Образац структуре цене (xls). (worksheet: MVK - машинска монтажа цеви и опреме), са образложењем да на позицији 21 уместо количине 2ком. треба да стоји 10. У објављеним документима стоји поново на позицији 21 количина 2 комада. Осим тога, у позицији 1 су сада различите количине за цев DN225 PN40: У техничкој спецификацији за машинску монтажу (pdf) стоји - 19.680m, а у обрасцу структуре цене (xls) стоји - 21.680m.

Молимо Вас да разјасните које су количине исправне.

2. У структури цена обр.11, у sheet 1 (рекапитулација свих радова и опреме), нема sheet 23 GUK-реконструкција објекта у кругу.

Молимо Вас да допуните техничку документацију.

3. Sheet 22.Цевовод повратне воде под “С” - Монтажни радови стоји-Монтажа инвеститорових PEHD цеви за воду fi 280x38,3 mm за притисак 25 бара, 2850 m:

- У SHEET 2: Предмер за испоруку цеви под поз.2 се тражи понуда за испоруку 2.850m цеви HDPE PE100,
- У SHEET 3: Предмер за машинске монтажу цевовода-под позицијом 2 се тражи понуда за монтажу цеви HDPE PE 100 ЦЕВ fi 280X38,3mm PM25.

Да ли се ради о истој позицији с обзиром на количину? Ако јесте, извршите исправку у тендерској документацији.

4. На страин 12/108 "Мост 8", израђују се два моста: 8КМ 2+274,077 и 8а КМ 0,625 на плану ослонаца није приказан Мост 8а.

Извршити исправку тендерске документације у овом делу."

○ Одговор:

1. Нетачни су наводи из питања потенцијалног понуђача:

Дана 02.02.2015. године Наручилац је извршио измену конкурсне документације и објавио Исправку обрасца 11-Структура цене и Прилог конкурсне документације „ПРЕДМЕР ОПРЕМЕ И РАДОВА“: Прилог 3 MVK-машинска монтажа цеви и опреме и Прилог 24 EVUK-електрорадови.

У објављеном Обрасцу структуре цене, у Техничкој спецификацији за машинску монтажу (pdf) је количина 19.680 m.

У објављеном Прилогу 3, MVK-машинска монтажа цеви и опреме, грешком је било остало 2 ком, на позицији 21, што је Наручилац исправио у Појашњењу бр. 36, објављеном дана 03.02.2015. године и као прилог објавио Прилог 3 MVK-машинска монтажа цеви и опреме, са исправљеном позицијом 21.

2. GUK- Реконструкција објеката у кругу се налази у фајлу GVK-рекаптулација (поз. 16 табеле), фајла Структура цена – Образац 11.

3. Понуђач је у обавези да, у оквиру машинских радова и испорука, понуди испоруку 2850m HDPE PE100 цеви према SRPS ISO4427:2001 и EN12.201 - Цев  $\Phi$  280x38.3mm PN25, према техничкој спецификацији MVK-испорука цеви и опреме, као и уградњу истих према техничкој спецификацији MVK-маш. монтажа цеви и опреме. Према томе, ове цеви не обезбеђује инвеститор. Монтажу ових цеви није потребно предвидети понудом у грађевинским радовима, односно није потребно давати цену у техничкој спецификацији GVK-Цевовод повратне воде у тачки С.МОНТАЖНИ РАДОВИ.

4. Пројектант није диспозиционо исцртао мост 8а на km 0+625. Количина челика за мост 8а је ушла у укупну количину израде и монтаже челичне конструкције. Ради се о изградњи моста преко асфалтног регионалног пута ознаке R103. При монтажи носача моста изнад пута био би измештен саобраћај, или, ако монтажа траје кратко, саобраћај би био заустављен.

