

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Улица Царице Милице 2
Београд
Број: 1201-53594/13-17
Датум: 26-05-2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/1000/0566/2016, за набавку добара: Оптичко повезивање Електрокосмет Косовска Митровица са ТК мрежом ЈП ЕПС: набавка оптичког кабла, пратеће опреме и извођење радова, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈН/1000/0566/2016
Бр. 1

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Шта је ODG?

ОДГОВОР 1:

Ради се о грешци у куцању, треба да стоји ODF. Појашњење значења

Самостојећи ODG 14U / 19"- комплет

Самостојећи ODG 42U / 19"- комплет

Самостојећи ODG 12U 19"- комплет

односи се на:

Самостојећи дистрибутивни орман ODF 14U / 19"- комплет

Самостојећи дистрибутивни орман ODF 42U / 19"- комплет

Самостојећи дистрибутивни орман ODF 12U / 19"- комплет

ПИТАЊЕ 2:

Шта подразумева комплет?

ОДГОВОР 2:

За потребе спецификације у оквирном споразуму, комплет подразумева следеће

а) постоље са ногицама, са стакленим вратима, бравом и кључем са предње стране и металним вратима и бравом са задње стране,

б) Отвор за увод каблова са горње стране супротно од стаклених врата,

ц) GND / комплет за уземљење,

д) опремљен са два вентилатора и термостатом.

ПИТАЊЕ 3:

Који је пречник обујмице?

ОДГОВОР 3:

Пречник обујмице зависи од врсте и димензије стуба. За потребе спецификације у оквирном споразуму, узети врсту стуба сходно Опису решења, део 1.3.2 (цилиндрично конусни метални стуб, висине 20 м).

ПИТАЊЕ 4:

Које су димензије кутије? Шта у кутији треба да буде?

Одговор 4:

За потребе спецификације у оквирном споразуму, оптичка спојна кутија треба да буде довољних димензија да у њој може бити смештена оптичка спојница дефинисана у р.бр.4. спецификације „Спојница оптичка комплет 48 влакана FRBU 1314 Hellerman или одговарајући“.

Овај акт се објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

