

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица царице Милице број 2
Број: 12.01.243459/16-16
Београд, 08.08.2016

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку, број JNO/1000/0012/2016, за набавку добра "Клима уређаји", даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр.1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

У конкурсној документацији се тражи ПОДНО-ПАРАПЕТНА КЛИМА 24000 БТУ.

Клима уређај којим располажемо у потпуности одговара по техничким карактеристикама с тим да је унутрашња јединица подно стојећа и има димензије 1900мм (висина) x 600мм (ширина) x 360мм (дебљина).

Да ли оваква унутрашња јединица одговара вашим захтевима обзиром да димензије нису регулисане документацијом?

ОДГОВОР 1:

Наручилац је у Конкурсној документацији прецизирао техничке захтеве који се односе на подно-парапетну а не на подну климу.

Код подно-парапетних модела, зависно од простора и намене клима уређаја, постоји могућност инсталације унутрашње јединице на три начина - на поду, зиду или плафону.

На основу тога, подностојећа унутрашња јединица, није у складу са захтевом Наручиоца.

