

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица царице Милице број 2
Број: 12.01.39199/9 -17
Београд, 24.02.2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку ради закључења Оквирног споразума са једним понуђачем, за јавну набавку добара – „Непрекидна напајања”, број JN/8000/0097/2016, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр.2**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Да ли је могуће понудити УПС са додатном напонском летвом како би задовољили потребе за излазним конекторима?

ОДГОВОР 1:

Није могуће понудити УПС са додатном напонском летвом.
Број излазних конеткора је јасно дефинисан.

ПИТАЊЕ 2:

Да ли је за уговорни орган прихватљива ефикасност од 88%?

ОДГОВОР 2:

Није прихватљива ефикасност од 88%.

ПИТАЊЕ 3:

Да ли је за уговорни орган прихватљива могућност преоптерећења од 100-120% у трајању од 30 сек, 120-150% од у трајању 10 сек?

ОДГОВОР 3:

Не. Наручилац је јасно дефинисао могућност преоптерећења.

ПИТАЊЕ 4:

Можете ли нам појаснити следеће: могућност краткорочне апсорбције енергије у износу од 55 дБ приликом пренапона??

ОДГОВОР 4:

Питање је нејасно и није лепо формулисано.

Јединица за енергију је J а Наручилац је јасно дефинисао могућност краткорочне апсорбције за оба типа УПС.



КОМИСИЈА