

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
УПРАВА ЈП ЕПС  
Улица царице Милице број 2  
Број: 12.01.376408/21 -16  
Београд, 06.12.2016.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број JH/8000/0004/2016, за набавку услуга „Превентивно одржавање 35kV“, на захтев заинтересованог лица, даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
**Бр.3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

Питање 1: У својству потенцијалног понуђача детаљно смо проучили предмет набавке – техничку спецификацију и услове за учешће који се односе на технички капацитет. У вези с тим, на основу дугогодишњег искуства у обављању предметних послова, сматрамо да технички капацитет захтеван тачком 6.1. услова, и то:

- Вакум сушара за сушење намотаја трансформатора
- Кран дизалица минималне носивости 25t
- Моталице за мотање намотаја трансформатора
- Ауто-дизалица минималне тежине 24t
- Теретно теренско возило са погоном 4x4 или 6x6 опремљено хидрауличном дизалицом, минималне носивости возила 9t и минималним подизним моментом дизалице 25 tm
- Мерна кола-мерно испитни систем са фабрички уgraђеном опремом у моторно возило следећих карактеристика: Трофазни испитно мерни систем, испитни напон минимум 80kV, ударне енергије минимум 1500J, независни извор напајања, аудиофрејментни уређај са минимум три фреквенције

није неопходан за реализацију предмета јавне набавке из више разлога, као што су: не захтева се фабрички ремонт трансформатора, не захтева се лоцирање квара на кабловима, осталом захтеваном опремом у оквиру техничког капацитета у целости је могуће реализовати предметну јавну набавку и др.

Одговор 1: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Питање 2: У оквиру техничког капацитета захтева се да понуђач поседује минимум 2 возила са хидрауличном платформом минималне висине 20m. Из разлога које смо већ навели у оквиру питања 1, сматрамо, с обзиром на врсту и предмет јавне набавке, да се послови могу реализовати и са ангажовањем једног возила са хидрауличном платформом висине 20m. Да ли Наручилац може кориговати овај услов у изложеном смислу?

Одговор 2: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Питање 3: Да ли су транспортна средства и механизација, наведена у тачки 15 Обрасца структуре цене, у функцији обављања послова из предметне јавне набавке или се сматрају као посебне услуге које је потребно ставити на располагање Наручиоцу као могућност засебног коришћења ових средстава, независно од обављања осталих радова?

Одговор 3: Да, транспортна средства и механизација, наведена у тачки 15 Обрасца структуре цене, искључиво су у функцији обављања послова из предметне јавне набавке.

Питање 4: На страници 33. Конкурсне документације утврђено је: "Понуђач мора омогућити начин брже комуникације (број телефона, број мобилног и сл.) и заинтервентно одржавање мора се у року од максимално 2 (словима: два) сата одазвати на хитан позив и ставити Наручиоцу на располагање, без обзира на час хитног позива и временске услове (0-24h, 365 дана у години) и то за све врсте услуга, без права посебне надокнаде за прековремени рад..."

Будући да се испитивања односе на превентивно одржавање, а да су радови на електро енергетским објектима последица резултата испитивања, сматрајмо да није потребно да рок за одзив на позив наручиоца буде 2 часа. Уобичајни рок за одзив при извршењу ових услуга је 3 дана. Да ли је могућа измена КД у изложеном смислу?

Одговор 4: Будући да се испитивања односе на превентивно одржавање, а да су радови на електро енергетским објектима последица резултата испитивања, сматрајмо да је потребно да рок за одзив на позив наручиоца буде 3 дана.

