

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ», БЕОГРАД
Ул. Царице Милице 2
Број: 1833/0-14
Београд, 05-08-2014

Предмет: додатна појашњења бр. 5 у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12) у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда од стране више наручилаца за јавну набавку услуга: Испумпавања замуљане воде и муља на површинском копу ПД РБ “Колубара” д.о.о. “Тамнава – Западно поље”, ЦЈН број 08/14/ДУКН, за коју је обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 23.07.2014. године.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда у предметном поступку јавне набавке, заинтересовано лице је путем електронске поште Наручиоцу поднело захтев за додатне информације, односно појашњења, у вези са којим Наручилац, односно Комисија за јавну набавку, имајући у виду одредбу члана 54. став 12. тачка 1) Закона, у року од три дана од пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

Питање 1: Да ли ће Наручилац 2 обезбедити несметан пролаз за све цеви, које су потребне Понуђачу за транспорт замуљане воде, са платоа кроз конвејерски систем и преко/испод саобраћајнице која иде уздуж насипа уз реку Колубару?

Одговор 1: Наручилац ће обезбедити несметан пролаз за све цеви потребне за транспорт замуљане воде.

Питање 2: Да ли постоје еколошка или било која друга ограничења (дозволе, сагласности, имовинска питања, итд.) која су у вези са трасом полагања цеви која могу утицати на динамику радова?

Одговор 2: Не постоје никаква еколошка или било која друга ограничења у вези са трасом полагања цеви.

Питање 3: Да ли ће приступни путеви до платоа потребних Понуђачу, које ће изградити Наручилац 2, омогућити несметан прилаз и окретање тешке механизације (мобилни кран носивости 100t, шлепери, нисконосеће приколице носивости минимално 100 t, итд.)?

Одговор 3: Сви приступни путеви ће бити благовремено урађени за прилаз и окретање тешке механизације.

Питање 4: Да ли се под појмом изградње приступних путева подразумева и њихово одржавање током радова (поправке, додатно насипање, потребна проширења и сл.)?

Одговор 4: Одржавање приступних путева се подразумева док трају радови.

Питање 5: Колика је пројектована носивост моста израђеног од челичне конструкције који у овом моменту служи за прелаз возила до платоа на језеру?

Одговор 5: Носивост моста који служи за прелаз возила до платоа је 70 Т.

Питање 6: У завршној фази радова (демобилизација) сву опрему је потребно извести из басена. Да ли Наручилац 2 у својој обавези има израду додатних приступних путева за несметан прилаз механизације (ауто кран, камиони, багери и сл.) и одвоз опреме са локације за потребе демобилизације (опрема ће бити на дну копа прилично удаљена од платоа)?

Одговор 6: Све потребне путеве за потребу демобилизације припрема Наручилац.

Питање 7: Ко је обавезан да у случају потребе оформи нови плато и приступне путеве до њега?

Одговор 7: У случају потребе за новим приступним путевима Наручилац 2 ће урадити додатне приступне путеве.

Питање 8: Да ли у случају формирања новог платоа са приступним путевима и далеководима може доћи до имовинско правних или било којих других проблема који могу утицати на промену или укидање планиране концепције испумпавања?

Одговор 8: Не постоје нерешени имовинско правни или било који други проблеми који могу утицати на планирану концепцију испумпавања.

Питање 9: Уколико би се мерни уређаји монтирали у орманима понуђача да ли је довољно да се у орманима остави адекватан слободан простор или је неопходно још нешто обезбедити?

Одговор 9: Потребан је простор као и адекватни мерни трансформатори, клеме и везе за прикључење групе!

Питање 10: Потребно је да се излазни напон у напојним трафо станицама тако подеси да Понуђач добије гарантованих 6000V, 50Hz на платоу. Молимо потврду.

Одговор 10: Напон на прикључном месту је 6kV, 50Hz. Све наше TS имају могућност регулације и контроле напона.

Питање 11: Приликом обиласка локације добили смо усмену информацију да ће се на плато до кога су стигла три далековода обезбедити још додатних 16MW (укупно сса 28MW). Молимо потврду.

Одговор 11: На платоу ће бити обезбеђено мин 24 MVA преко 6 далеководних поља а по потреби могуће је и повећање снаге.

Питање 12: Ако је одговор на претходно питање потврдан молимо да нам доставите податке о извору напајања (са колико трафо станица колико извода које снаге, снага кратког споја, гарантовани напон на платоу, начин мерења електричне енергије, карактеристике прекидачке и заштитне опреме, могућност паралелисања и сл.) и преносној мрежи (далековод или кабл – са подацима о дужини, типу, начину полагања и сл.).

Одговор 12: Одговор је дат кроз предходна питања!

Питање 13: Да ли ће Наручилац 2 у случају потребе монтирати заштитно уже са оптиком (OPGW) на изграђени далековод ради обезбеђења сигурне и поуздане комуникације између платоа (надзор и управљање целим системом испумпавања)?

Одговор 13: Не!

Питање 14: Молимо да нам доставите податак о цени активног kWh у коју су урачунате све ставке обрачуна електричне енергије из конкурсне документације а по којој ће се плаћати надокнада Наручиоцу 1 за потрошену електричну енергију.

Одговор 14: Дато у предходним одговорима!

Питање 15: Да ли ће Наручилац завшетак далековода довести на плато који је предвиђен за инсталацију неопходне опреме или ће завшетак далековода остати на постојећој локацији која је удаљена од платоа (Затечено стање у току обиласка сајта дана 29.07.2014) ?

Одговор 15: На платоу ћете имати крајни стуб далековода без прикључне опреме веза са далеководом је ваша обавеза сходно са потребама ваше опреме!

Питање 16: На кога гласи Банкарска гаранција за озбиљност понуде. Да ли на Наручиоца 1?

Одговор 16: Банкарска гаранција за озбиљност понуде треба да гласи на Наручиоца 1.

Питање 17: У складу са одредбама члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: ЗЈН) обраћамо вам се ради појашњења конкурсне документације, а нарочито тачке 3.20 Конкурсне документације која дефинише средства обезбеђења, у вези Набавке услуга: Испумпавање замуљане воде и муља на површинском копу ПД РБ "Колубара" д.о.о "Тамнава-Западно поље, ЦЈН број 08/14/ДУКН, за коју је обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда објављен на порталу јавних набавки дана 23.07.2014. године.

Конкурсном документацијом као додатни услов дефинисана су средства обезбеђења за озбиљност понуде, за повраћај аванса и за добро извршење посла и то да банкарска гаранција мора бити безусловна и наплатива на први позив са дефинисаним роком важност, и а уколико се доставља банкарска гаранција домаће банке, та банка мора бити у првих десет на листи највећих банака према критеријуму билансне активе објављене на интернет страници НБС - Банкарски сектор у Србији - Извештај за IV тромесечје.

Имајући у виду кредитни рејтинг који је одређен конкурсном документацијом за домаће банке сматрамо да се оваквим додатним условом код рангирања банака чини дискриминација која је у супротности са одредбама члана 12. ЗЈН, а имајући у виду начело једнакости понуђача и одредаба члана 76. ЗЈН.

Чланом 76. ЗЈН Наручилац је дужан да одреди додатне услова за учешће у поступку али тако да тим условима не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.

Овим путем се такође позивамо на члан 7. Закона о банкама који је у прилогу овог дописа где се прецизно говори о забрани повреде конкуренције банака а који се у тендерској документацији јасно види у члану 3.20.1.

Сматрамо да је овакав услов у конкурсној документацији у супротности са чланом 7. Закона о банкама и да су повређена права понуђача те да имамо основа за подношење Захтева за заштиту права понуђача.

Као реномирани понуђач из Србије који своју финансијску снагу темељи на сарадњи и јачању са домаћим банкама сматрамо да би све домаће банке биле прихватљиве за Наручиоца а све у складу са горе наведеним одредбама цитираних закона.

Имајући у виду напред наведено предлажемо да се измени конкурсна документација и одобри додатни услов тако да понуђачи могу доставити финансијска средства обезбеђења свих домаћих банака које послују у складу са законом о банкама Републике Србије чиме се ниједна банка неби стављала у повољнији положај у односу на друге.

Одговор 17: Наручилац уважава сугестију потенцијалног понуђача и прихватиће банкарску гаранцију сваке домаће банке.

