



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Улица царице Милице број 2

ШЕСТА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

**СТРУЈНИ МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ
И НАПОНСКИ МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ**

ЈАВНА НАБАВКА ЦЈН 06/15/ДУКН

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

(број 12.01. 2728/31-15 од 28.08.2015. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а по основу члана 88. Закона о изменама и допунама закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 68/15) , Комисија је сачинила:

ШЕСТУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку добара - струјни мерни трансформатори
и напонски мерни трансформатори

1.

Табела техничких карактеристика за струјни мерни трансформатор под шифром СМТ 36 на 43. страни Конкурсне документације се мења и гласи као у Прилогу.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.



Доставити
- Архиви

..

ШИФРА: СМТ 36				
Струјни мерни трансформатор 10 kV, преносног односа 800/5/5/5 A/A/A/A, унутрашња монтажа, примарно непревезив				
Р.бр.	Опис	јм	Захтевано	Понуђено
1	Опште			
1.1	Произвођач			
1.2	Тип		Индуктивни, потпорни	
1.3	Ознака типа			
1.4	Земља порекла			
1.5	Стандарди		SRPS EN 60044-1	
1.6	Систем квалитета			
2	Назначене вредности			
2.1	Назначени напон	kV	10	
2.2	Највиши погонски напон	kV	12	
2.3	Назначена примарна струја	A	800	
2.4	Назначена фреквенција	Hz	50	
2.5	Назначени подносиви атмосферски ударни напон (темена вредност)	kV	75	
2.6	Назначени подносиви напон фреквенције мреже (ефективна вредност)	kV	28	
2.7	Назначена краткотрајна термичка струја (I _{th}), 1s	kA	100I _n	
2.8	Назначена динимичка струја (I _{dyn})	kA	2.5I _{th}	
2.9	Назначена трајна термичка струја (I _{th})	A	1.2I _n	
2.10	- Број језгара		3	
2.11	- Назначени преносни однос	A/A/A/A	800/5/5/5	
	• 1. језгро-назначена струја	A	5	
	• 2. језгро-назначена струја	A	5	
	• 3. језгро-назначена струја	A	5	
2.12	- Класа тачности			
	• 1. језгро		0.5; F _s =5	
	• 2. језгро		5P10	
	• 3. језгро		5P10	
2.13	- Назначена снага језгара			
	• 1. језгро	VA	30	
	• 2. језгро	VA	15	
	• 3. језгро	VA	15	
3	Конструкција			
3.1	Изолациони медијум		суви (епоксидна смола)	
3.2	Материјал намотаја		бакар	
3.3	Монтажа		унутрашња	
4	Документација:			
	Уз уређај мора бити испоручена комплетна документација наведена у општем делу тендерске документације		Да	
5	Тендерска документација			
	Уз тендерску документацију потребно је доставити документацију наведену у општем делу тендерске документације		Да	