

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС

Улица царице Милице бр. 2

Број: 12.01. 2728/30-15

Београд, 28-04-2015

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), а по основу члана 88. Закона о изменама и допунама закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15), Комисија за јавну набавку број ЦЈН 06/15/ДУКН за набавку струјних мерних трансформатора и напонских мерних трансформатора у отвореном поступку, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр 6.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: У захтеваним техничким карактеристикама за шифре СМТ 23, преносног односа 1000/5А и СМТ 24 преносног односа 1500/5А, на позицијама 2.8 тражите назначену снагу 30 VA, што је немогуће урадити за класу тачности 0.5. Максимална снага која може да се уради за тражене струјне мерне трансформаторе је 15 VA. Молимо Вас да измените захтеване техничке карактеристике, јер сматрамо да се ради о штампарској грешки.

ОДГОВОР 1: Наручилац остаје при свом захтеву да снаге струјних мерних трансформатора под шифрама СМТ 23 (1000/5 А/А) и СМТ 24 (1500/5 А/А) буду 30 VA, класе тачности 0,5.

ПИТАЊЕ 2: У захтеваним техничким карактеристикама за шифре СМТ 36, потпорни тројезгрени струјни трансформатор за унутрашњу монтажу преносног односа 800/5/5/5А на позицији 2.13 назначена снага сва три језгра је 30 VA. С обзиром да се ради о 10kV-ном струјном мерном трансформатору са великом примарном струјом, немогуће је у алату сместити језгра са захтеваном снагом 30 VA, па Вас молим да размотрите могућност да бар једно језгро за заштиту буде снаге 15 VA, а да класе тачност поменутих језгара остану како су дефинисане на позицији 2.12

ОДГОВОР 2: Што се тиче струјног мерног трансформатора под шифром СМТ 36 (800/5/5/5 А/А/А/А), ради се о штампарској грешки, тако да захтевана снага за друго и треће језгро (заштитна језгра) износи 15 VA.

У складу са овим појашњењима Комисија ће изградити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Овај акт се доставља електронским путем подносиоцу и објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

