



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Улица царице Милице број 2
Комисија за јавну набавку ЦЈН 10/14/ДУКН

Број: 305/7 - 15

23-01-2015

ПРЕДМЕТ: Седмо појашњење у вези јавне набавке радова „Израда новог пепеловода од термоелектране Костолац А до депоније пепела у ПК Ђириковац“

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), Комисија за јавну набавку радова „Израда новог пепеловода од термоелектране Костолац А до депоније пепела у ПК Ђириковац“, за који је позив објављен на Порталу јавних набавки 30.12.2014. године, на захтев заинтересованог лица, доставља тражено појашњење у вези са постављеним питањем.

Питања у вези са јавном набавком бр: ЦЈН 10/14/ДУКН:

„Полазећи од тога да се понуда треба базирати на Обрасцу 11 – структура цене, треба ми помоћ око разјашњавања неусаглашености у самом обрасцу (страница ЕВУК-електрорадови).

Колико сам из структуре схватио првих 49 ставки за радове изван круга ТЕКО би се требале односити на испоруку, а ставка 50 на радове за горе испоручену опрему. Али колико сам успео видети ту има неких неусаглашености:

1. Највеће су код испоруке монтажних бетонских TS – у тачки 50.1 а) описана је уградња TS 6/0,4 kV 1x630kVA тип EBB-D1, али ње нема у списку испорука, исто тако у испоруци имамо, под тачком 2.58, TS 6/0,4 250 kVA бетонску трафостаницу тип KTS-1, која није наведена у радовима
2. Има и мешања - код неких ставки се у испорукама спомињу радови (тачка 1.33) који су наведени и само у радовима (50.1 о) , а дуплиране су ставке 1.32 и 50.1 н)
3. У испоруци је трафо (тачка 4), а нема га у радовима (као ни податка где се он угађајује ичemu служи)
4. Тачке 50.1 п), р) и с) су у радовима без испоруке
5. У тачкама 50.4 д), е) и ф) се не спомиње испорука (и нема је у делу испорука), уз то помогао би податак за коју трасу цевовода се ради галванско премошћење прирубница
6. Посебно код каблова има доста неусаглашености – почев од кабла у тачки 50.1 г) PP00 7x2,5 mm² (кабл за мерење температуре намотаја) кога нема у испоруци (а мерење темп. намотаја трафоа 250kVA и оног из тачке 4?), па до каблова и друге опреме у тачкама 8-41 којих нема у радовима под тачком 50.7 (и обрнуто за каблове PP00 1x150mm² и PP00 1x25mm²).“

○ Одговор:

1. - у тачки 50.1 а), поред уградње, треба да стоји и испорука TS 6/0,4 kV 1x630kVA тип EBB-D1,
- у тачки 2.58, TS 6/0,4 250 kVA бетонску трафостаницу тип KTS-1, потребно је, поред испоруке, да стоји и уградња.
2. Одустаје се од тачака 1.32 и 1.33.
3. Служи као резервни трансформатор.
4. Поред радова, потребна је испорука:

Тачка 50.1 п испорука кабла типа PPOO-Y 1x50mm² 25 m

Тачка 50.1 р испорука кабловске спојнице SKS-70 1 комплет

Тачка 50.1 р испорука Fe/Zncevi-sondi Ø2,5", L=3met. 3 ком.

5. Испорука је предвиђена тачкама 35 и 36
- Сви компензатори, вентили, прирубнице и слично на траси пепеловода и у станицама повратне воде се премошћавају у складу са важећим техничким прописима и стандардима.
6. Тачка 50.1 г) - Поред радова потребна је испорука кабл PP00 7x2,5 mm² 10 m Каблови и прибор (Тачке 8-41) се комплетно испоручују, али се уграђују оне позиције које су обухваћене позицијом 50 (Услуге монтаже и пуштање у рад нове или реконструисане електро опреме).

